

**AIA BARC-T-T2 DEC 356 - pr. 27 - Registrazione eventi controlavaggi filtri 500  
CL001/002/003 - BARBARA T2**

ANNO	MESE	TOT CONTROLAVAGGI	NOTE
2020	febbraio	153	
	marzo	180	
	aprile	195	
	maggio	132	M+ CO CL003
	giugno	80	M+ CO CL003; M su CL002; M su CL001
	luglio	185	
	agosto	199	
	settembre	90	
	ottobre	137	
	novembre	102	
	dicembre	177	REGISTRAZIONE DA SCADA

