

**SEZIONE B-B**  
SCALA 1:50

**SEZIONE A-A**  
SCALA 1:50

**SEZIONE D-D**  
SCALA 1:50

**SEZIONE C-C**  
SCALA 1:50

**PIANTA**  
SCALA 1:200

**PROFILO LONGITUDINALE**  
SCALA 1:200

**TABELLA MATERIALI**

**LEGENDA**

**INCIDENZA ARMATURA**

ACCIAIO	
ACCIAO ARMATURE	B450C
RETE ELETTRISALDATA	B450C
C.L.S.	
(con riferimento al CAPITOLATO DI COSTRUZIONE OPERE CIVILI)	
GALLERIE - CALOTTA E PIEDRITI (*)	
- CLASSE DI RESISTENZA	: C25/30
- CLASSE DI ESPOSIZIONE	: XC2
- COPRIFERRO	: C = 40 mm
- CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP	: S3/S5
- DIAMETRO MAX AGGREGATO	: 32 mm
- CLASSE CONTENUTO CLORURI	: Cl 0.4
GALLERIE - ARCO ROVESCIO / SOLETTONE	
- CLASSE DI RESISTENZA	: C25/30
- CLASSE DI ESPOSIZIONE	: XC2
- COPRIFERRO	: C = 40 mm
- CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP	: S2/S4
- DIAMETRO MAX AGGREGATO	: 32 mm
- CLASSE CONTENUTO CLORURI	: Cl 0.4
MAGRONE DI PULIZIA	
- Resistenza media : Rm ≥ 15 MPa	
- Contenuto min cemento : 150 Kg/mc	
(*) LA RESISTENZA MINIMA A COMPRESIONE DEL CALCESTRUZZO DI RIVESTIMENTO DI CALOTTA ALL'ATTO DEL DISARMO DEVE ESSERE >= 8 MPa.	
<b>NOTA</b>	
- PER TUTTO QUANTO NON INDICATO SI FACCI RIFERIMENTO AL CAPITOLATO OPERE CIVILI	
- PER TUTTI I DETTAGLI D'IMPERMEABILIZZAZIONE SI VEDA L'ELABORATO RELATIVO	

P.C. = PIANO DEI CENTRI  
Q.P. = QUOTA PROGETTO  
P.I.M. = PIANO IMPOSTA MURETTA  
P.S. = PIANO DI SCAVO

GALLERIA ARTIFICIALE 75 Kg/mc

**NOTA**  
LA SCANSIONE DEI GETTI DELLA GALLERIA ARTIFICIALE POTRA' ESSERE MODIFICATA IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI CANTIERE PREVA AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTISTA

COMMITTENTE:  
**RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

ALTA SORVEGLIANZA:  
**ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

GENERAL CONTRACTOR:  
**COCIV**  
Consorzio Costruttori Integrati Valchi

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01  
TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI  
PROGETTO DEFINITIVO

VAR0008 - Specifiche tecniche interoperabilità  
GA1A - Galleria Naturale Campasso - Imbocco Sud  
Zona area sicura Fegino  
Galleria Artificiale - Portale di imbocco

GENERAL CONTRACTOR: **Cociv**  
Ing. N. Maresca

DIRETTORE LAVORI:

SCALA: 1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERADISCIPLINA	PROG.	REV.
A301	0X	D	CV	BB	GA1A00	004	A

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	ROCKSOL	06/12/2019	ROCKSOL	09/12/2019	A. Mangano	10/12/2019	<b>COCIV</b>
A01	Revisione generale	ROCKSOL	15/06/2020	ROCKSOL	17/06/2020	A. Mangano	19/06/2020	<b>COCIV</b> Consorzio Costruttori Integrati Valchi N. 6271 R

Nome File: A301-01-CV-08-GA1A-004-01  
CUP: F8H80000000000

