

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

TRATTA A.V. /A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI PROGETTO DEFINITIVO

VAR0008 – INVU - Piazzale FFP + Viabilità di accesso Binario Pari Area Pozzolo Sud

Relazione idraulica smaltimento acque meteoriche

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE DEI LAVORI
Consorzio Cociv Ing. N. Meistero	

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
A 3 0 1	0 0	D	C V	R I	I N V U 0 0	0 0 1	A

Progettazione :

Rev	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	3BA s.r.l.	08/06/20	COCIV	09/06/20	A.Mancarella	10/06/20	 Dott. Ing. Aldo Mancarella Ordine Ingegneri Prov. TO n. 6271R

n. Elab.:	File: A301-00-D-CV-RI-INVU-0-0-001_A00.DOC
-----------	--------------------------------------------

INDICE

1. PREMESSA	4
2. DESCRIZIONE GENERALE DLE SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE ...	4
3. SCHEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	4
4. PORTATE DI PROGETTO E METODOLOGIA DI CALCOLO	6
5. VALUTAZIONE SULLA CAPACITA' DI SMALTIMENTO DEI COLLETTORI.....	7
6. VALUTAZIONE SULLA CAPACITA' DELLE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO.....	8
7. CONCLUSIONI	9

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 
	<p>A301-00-D-CV-RI-INVU-0-0-001_A00.DOC</p>
	<p>Foglio</p>
	<p>4 di 9</p>

1. PREMESSA

La seguente relazione riguarda i criteri di dimensionamento e le principali verifiche idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche del piazzale tecnologico FFP + Viabilità di accesso WBS INVU, relativo Area Pozzolo Sud tratta a.v. /a.c. terzo valico dei giovi in corrispondenza della pK 40+418, posto dal lato del binario pari.

Le verifiche idrauliche riportate di seguito riguarderanno pertanto esclusivamente il piazzale e saranno eseguite con riferimento al Manuale di Progettazione RFI.

2. DESCRIZIONE GENERALE DLE SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE

Il piazzale oggetto di analisi è stato discretizzato in un'unica area di recapito, denominata A1, per la quale le acque di pioggia che cadono sulla piattaforma del piazzale vengono convogliate grazie alla pendenza trasversale di quest'ultimo, fino alle griglie di captazione poste in sommità ai pozzetti idraulici e da questi attraverso canaline superficiali con tubazioni DN400 fino al ricettore finale: nello specifico le acque di piattaforma del piazzale verranno convogliate nel collettore che corre esternamente alla GA1M, di sezione circolare con Diametro esterno 1200 e 1000mm interno, immettendosi in esso attraverso il pozzetto indicato con il numero "1" in fig. 1; mentre le acque relative alla rampa di accesso al piazzale verranno raccolte attraverso una canaletta di calcestruzzo alla base della rampa stessa e da queste tramite un atubazione DN400 convogliate nella tubazione lungolinea di diametro esterno 800mm.

3. SCHEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Nel piazzale considerato, lo schema generale di smaltimento delle acque è gestito tramite l'utilizzo di canaline superficiali e pozzetti caditoia.

Si possono considerare le seguenti discretizzazioni delle superfici di conferimento delle acque:

- Piazzale: Area A1 : 780 mq;
- Rampa d'accesso: Area A2 : 740 mq

DISCRETIZZAZIONE DELLE AREE DI CAPTAZIONE




Figura 1 – Aree di captazione delle acque meteoriche

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA  A301-00-D-CV-RI-INVU-0-0-001_A00.DOC
	Foglio 6 di 9

4. PORTATE DI PROGETTO E METODOLOGIA DI CALCOLO

Per valutare le portate di pioggia lungo la piattaforma ferroviaria e nelle aree circostanti si fa riferimento allo studio idrologico di COCIV che è stato specificatamente predisposto per determinare i parametri di calcolo delle precipitazioni intense di durata inferiore all'ora per le applicazioni relative al calcolo delle acque di piattaforma.

Il piazzale che viene considerato in questo progetto, ricade territorialmente in Comune di Novi Ligure.

Le curve di probabilità pluviometrica per diversi periodi di ritorno hanno la seguente tipica espressione:

$$h = a \cdot t^n$$

dove h rappresenta l'altezza di pioggia in mm per la durata t dell'evento espresso in ore, mentre a ed n sono parametri rappresentativi della stazione.

Per il dimensionamento delle opere di drenaggio delle acque del piazzale in via cautelativa si è stato fatto riferimento al tempo di ritorno di 100 anni, per cui i parametri pluviometrici per le piogge intense di durata inferiore all'ora che sono stati adottati hanno i seguenti valori:

$$T_R = 100 \text{ anni}; \quad a = 87.28 \text{ mm/h}; \quad n = 0,325.$$

In relazione alla dimensione abbastanza limitata delle superfici scolanti e in maniera commisurata alle opere in progetto, la portata affluente viene stimata con la nota formula razionale che ha la seguente espressione:

$$Q = C \cdot i_c \cdot A$$

dove i_c [mm/h] è l'intensità di pioggia massima per la durata di pioggia pari al tempo di corrivazione t_c [ore], A [m²] è la superficie del bacino scolante e C è il cosiddetto coefficiente di deflusso che esprime in modo adimensionale il rapporto tra il volume affluito alla rete e quello complessivamente affluito al bacino.

Nel caso in esame si adotta cautelativamente un tempo di corrivazione pari a 5 minuti e il coefficiente di deflusso C pari a 1 per le superfici impermeabili.

Nei casi di zone permeabili naturali di estensione rilevante (indicati nelle tabelle in seguito con *) il tempo di corrivazione t_c viene valutato utilizzando la relazione:

$$t_c = \frac{110}{C \cdot \sqrt{L}} \cdot \sqrt{\frac{A}{i}}$$

(Pezzoli, 1982)

dove C è la scabrezza media dell'area secondo Strickler, L è la lunghezza dell'asta in m, i la sua pendenza e A l'area sottesa in m².

5. VALUTAZIONE SULLA CAPACITA' DI SMALTIMENTO DEI COLLETTORI

Nella a seguire sono riportati i valori delle aree di drenaggio afferenti ad ogni collettore in base alle caratteristiche di permeabilità e quindi del coefficiente di deflusso. Viene inoltre riportato il calcolo della portata da smaltire da ogni collettore, valutata con la formula razionale come indicato precedentemente.

Ipotizzando per semplicità che il deflusso sia in condizioni di moto uniforme all'interno dei collettori è possibile calcolare il tirante idrico con la nota espressione di Chezy, valutando la velocità, il riempimento e l'altezza di moto uniforme.

Formula razionale portata di calcolo: $Q = C i A$ [l/s]

coefficiente di deflusso: C

area superficie di drenaggio: A [m²]

intensità di pioggia: $i = a t^{n-1}$ [mm/h]

per $T_R = 100$ anni

a = 87.28 [mm]

n = 0.325

$t_c = 5$ [min] tempo di corrvazione assunto per aree stradali

$i_c = 293$ [mm/h]

Coeff k (Glaucker-Strikler) = Coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler assume i seguenti valori:

- 120 Tubi Pe, PVC, PRFV
- 100 Tubi nuovi gres o ghisa rivestita
- 80 Tubi con lievi incrostazioni, cemento ord.
- 60 Tubi con incrostazioni e depositi
- 40 Canali con ciottoli e ghiaia sul fondo

Nel caso in esame, per tener conto cmq di una lievissima usura delle tubazioni, si è cautelativamente considerato un $K=105$

Tabella 1 - Calcolo delle portate

WBS	TRATTO	Area	Sup.	Pendenza	Tempo di ingresso in rete (o tempo di ruscellamento)	Lunghezza tubazione	Velocità (di percorrenza)	Tempo di percorrenza	Tempo di corrvazione	intensità di pioggia	Portata di calcolo	Diametro Nominale
			A	i	t_e	L	V_p	t_p	t_c	i_c	Q	
		[mq]	[%]	[s]	m	[m/s]	[s]	[s]	[m/h]	[mc/s]		
INVUO	Tp_INVU_1a	A1	780	5	300	42	1,32	31,82	331,82	436,33	0,095	DN400
RAMPA	Tp_INVU_1ra	A2	740	5	300	18	1,30	13,64	313,64	453,24	0,093	DN400

Nota la portata da convogliare, fissando un grado di riempimento non superiore all'75%, è possibile calcolare la capacità delle tubazioni progettate per verificare che quest'ultima sia superiore a quella di progetto.

Calcolo portata di una condotta circolare a pelo libero

Formula di Chezy con coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler

Dati di calcolo

D m = Diametro interno del canale
w % = Livello percentuale riempimento del canale
i m/m = Pendenza del canale
k = Coefficiente di scabrezza

$$v = k R^{2/3} i^{1/2}$$

Coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler:

- 120 Tubi Pe, PVC, PRFV
- 100 Tubi nuovi gres o ghisa rivestita
- 80 Tubi con lievi incrostazioni, cemento ord.
- 60 Tubi con incrostazioni e depositi
- 40 Canali con ciottoli e ghiaia sul fondo

Q m³/s = **Portata della condotta**

Figura 2 - Verifica della capacità di portata delle condotte relative alle aree A1 ed A2

6. VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' DEL COLLETTORE

Le due tubazioni precedentemente calcolate, afferenti alle Aree A1 ed A2, convogliano le acque, la prima nel collettore lungolinea, che corre lateralmente alla Galleria (WBS GA1M) di diametro esterno 1200mm ed interno 1000 che pertanto; mentre la seconda nella tubazione lungolinea di diametro esterno 800,mm a servizio della trincea: a parità degli altri fattori, ciascuna di questi due recapiti vedrà, quindi, incrementata la portata a proprio carico di una quantità pari la prima a Q_{A1} , la seconda a Q_{A2} .

La portata a carico delle suddette tubazioni, calcolata sui tratti precedenti, in base alla "Relazione idrologica ed idraulica" (Doc. **IG51-03-E-CV-RI-TR13-0X-001**), è pari a 0,243mc/s; per una portata totale massima di 0.338mc/s.

Imponendo il grado di riempimento massimo pari al 70% si ottiene una portata massima consentita pari a 1.32mc/s, per la tubazione da 1200mm e 0.615mc/s per quella da 800mm, che risultano, come evidente, maggiori di quelle ad esse afferenti; con un grado di riempimento complessivo pari al 25% la prima ed al 38.5% la seconda.

Calcolo portata di una condotta circolare a pelo libero

Formula di Chezy con coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler

Dati di calcolo

D m = Diametro interno del canale
 w % = Livello percentuale riempimento del canale
 i m/m = Pendenza del canale
 k = Coefficiente di scabrezza

Calcola

Reset

Q m³/s = Portata della condotta

$$v = k R^{2/3} i^{1/2}$$

Coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler:

- 120 Tubi Pe, PVC, PRFV
- 100 Tubi nuovi gres o ghisa rivestita
- 80 Tubi con lievi incrostazioni, cemento ord.
- 60 Tubi con incrostazioni e depositi
- 40 Canali con ciottoli e ghiaia sul fondo

a)

Calcolo portata di una condotta circolare a pelo libero

Formula di Chezy con coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler

Dati di calcolo

D m = Diametro interno del canale
 w % = Livello percentuale riempimento del canale
 i m/m = Pendenza del canale
 k = Coefficiente di scabrezza

Calcola

Reset

Q m³/s = Portata della condotta

$$v = k R^{2/3} i^{1/2}$$

Coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler:

- 120 Tubi Pe, PVC, PRFV
- 100 Tubi nuovi gres o ghisa rivestita
- 80 Tubi con lievi incrostazioni, cemento ord.
- 60 Tubi con incrostazioni e depositi
- 40 Canali con ciottoli e ghiaia sul fondo

b)

Figura 3 - Verifica della capacità di portata delle condotte lungolinea: a) Diametro esterno 1200mm
b) Diametro esterno 800mm

7. CONCLUSIONI

La rete di tubazioni e canalette impiegate risulta essere sufficiente allo smaltimento delle portate di pioggia di progetto, garantendo un grado di riempimento sempre inferiore al 75%, con un franco di almeno 10cm.