

STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

Allegato 13 – Tabella comparativa livelli Fiume Tevere

Riscontro alla richiesta MATTM DVA- 0007701 del 30/03/2018

**Riassetto della Rete Elettrica AT nell'area metropolitana di
Roma - Quadrante Sud Ovest**



REVISIONI					
	00	15 marzo 2020	Prima emissione	E. Vattimo ING/PRE-IAM	N. Rivabene ING/PRE-IAM
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	ACCETTATO

NUMERO E DATA ORDINE: Oda 3000064615 d el 04.05.2018

MOTIVO DELL'INVIO:

PER ACCETTAZIONE

PER INFORMAZIONE

CODIFICA ELABORATO

RGER10004B1822937_13



HEC-RAS River: Tevere Reach: Tor di valle - f Profile: PF 1 (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Plan	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Crit W.S. (m)	E.G. Elev (m)	E.G. Slope (m/m)	Vel Chnl (m/s)	Flow Area (m2)	Top Width (m)	Froude # Chl
Tor di valle - f	4.5	PF 1	25-02-2020 - Scenario futuro	3316.00	-5.84	9.64		9.80	0.000182	1.96	2217.37	376.81	0.18
Tor di valle - f	4.5	PF 1	25-02-2020 - Scenario attuale	3316.00	-5.84	9.64		9.80	0.000182	1.96	2217.37	376.81	0.18
Tor di valle - f	4.5	PF 1	25-02-2020 - Alveo senza sostegni	3316.00	-5.84	9.60		9.75	0.000186	1.97	2200.15	376.61	0.18
Tor di valle - f	4	PF 1	25-02-2020 - Scenario futuro	3316.00	-5.84	9.62		9.78	0.000187	1.98	2185.76	369.62	0.18
Tor di valle - f	4	PF 1	25-02-2020 - Scenario attuale	3316.00	-5.84	9.62		9.78	0.000187	1.98	2185.76	369.62	0.18
Tor di valle - f	4	PF 1	25-02-2020 - Alveo senza sostegni	3316.00	-5.84	9.58		9.74	0.000187	1.98	2194.24	376.53	0.18
Tor di valle - f	3	PF 1	25-02-2020 - Scenario futuro	3316.00	-7.71	9.61		9.73	0.000121	1.76	2566.06	404.92	0.15
Tor di valle - f	3	PF 1	25-02-2020 - Scenario attuale	3316.00	-7.71	9.61		9.73	0.000121	1.76	2566.06	404.92	0.15
Tor di valle - f	3	PF 1	25-02-2020 - Alveo senza sostegni	3316.00	-7.71	9.56		9.69	0.000121	1.76	2576.97	411.84	0.15
Tor di valle - f	2.5	PF 1	25-02-2020 - Scenario futuro	3316.00	-7.71	9.57		9.69	0.000120	1.75	2580.27	411.88	0.15
Tor di valle - f	2.5	PF 1	25-02-2020 - Scenario attuale	3316.00	-7.71	9.57		9.69	0.000120	1.75	2580.27	411.88	0.15
Tor di valle - f	2.5	PF 1	25-02-2020 - Alveo senza sostegni	3316.00	-7.71	9.53		9.65	0.000122	1.77	2561.98	411.68	0.15
Tor di valle - f	2	PF 1	25-02-2020 - Scenario futuro	3316.00	-7.71	9.56		9.68	0.000123	1.77	2547.60	404.71	0.15
Tor di valle - f	2	PF 1	25-02-2020 - Scenario attuale	3316.00	-7.71	9.56		9.68	0.000123	1.77	2547.60	404.71	0.15
Tor di valle - f	2	PF 1	25-02-2020 - Alveo senza sostegni	3316.00	-7.71	9.52		9.64	0.000123	1.77	2557.23	411.63	0.15
Tor di valle - f	1	PF 1	25-02-2020 - Scenario futuro	3316.00	-7.71	9.51	-0.45	9.64	0.000125	1.78	2530.28	404.51	0.15
Tor di valle - f	1	PF 1	25-02-2020 - Scenario attuale	3316.00	-7.71	9.51	-0.45	9.64	0.000125	1.78	2530.28	404.51	0.15
Tor di valle - f	1	PF 1	25-02-2020 - Alveo senza sostegni	3316.00	-7.71	9.47	-0.45	9.60	0.000125	1.78	2538.13	411.43	0.15