

EVENTI DI ATTIVAZIONE		DATA	UNITA'	CAUSA	TORCIA	MODALITA' DETERMINAZIONE QUANTITA'	QUANTITA' SCARICATA	DURATA ACCENSIONE TORCIA		TIPOLOGIA DI CAUSA	MODALIITA' DETERMINAZIONE PORTATA	PORTATA GAS INVIATI IN TORCIA		PORTATA SPECIFICATA DAL COSTRUTTORE DELLA TORCIA PER GARANTIRE L'EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO PRESCRITTA	
												MIN	MAX	MIN	MAX
Protocollo (se necessaria comunicazione)	Modalità (se necessaria comunicazione)	gg.mm.aaaa	- - -	- - -	- - -	modalità (misura, cal	(t)	min	ore	(emergenza, sicurezza, avvio- spegnimento impianti, altro)	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)
	Fax	01/01/2020	Unità 3000	Evento imprevisto anomalia 3000-D103	Principale	M	1,50	78	1,30	Evento imprevisto	M	0	2.344	0	412.000
	Fax	04/01/2020	Unità 3100/3800/4000	Avviamento impianti U3100/U3800/U4000	Principale	M	634,04	780	13,00	Avviamento	M	637	134.326	0	412.000
	Fax	07/02/2020	Unità 4000	Commissioning U4000-CCU1	Principale	M	175,74	245	4,08	Commissioning	M	2.140	66.064	0	412.000
	Fax	09/02/2020	Unità 4000	Commissioning U4000-CCU1	Principale	M	475,31	695	11,58	Commissioning	M	1.078	100.269	0	412.000
	Fax	10/02/2020	Unità 4000	Commissioning U4000-CCU1	Principale	M	204,78	365	6,08	Commissioning	M	1.025	83.862	0	412.000
	Fax	13/02/2020	Unità 4000	Commissioning U4000-CCU1	Principale	M	115,12	260	4,33	Commissioning	M	1.710	72.510	0	412.000
	Fax	14/02/2020	Unità 3100	Avviamento 3100-R101/2	Principale	M	337,48	465	7,75	Avviamento	M	1.831	300.000	0	412.000
	Fax	15/02/2020	Unità 4000	Commissioning U4000-CCU1	Principale	M	1,00	30	0,50	Commissioning	M	1.368	7.617	0	412.000
	Fax	17/02/2020	Unità 4000	Commissioning U4000-CCU1	Principale	M	124,77	365	6,08	Commissioning	M	1.758	109.863	0	412.000
	Fax	18/02/2020	Unità 4000	Commissioning U4000-CCU1	Principale	M	317,32	465	7,75	Commissioning	M	586	123.560	0	412.000
	Fax	19/02/2020	Unità 4000	Commissioning U4000-CCU1	Principale	M	153,39	328	5,47	Commissioning	M	1.978	107.373	0	412.000
	Fax	20/02/2020	Unità 4000	Commissioning U4000-CCU1	Principale	M	439,62	410	6,83	Commissioning	M	2.490	148.682	0	412.000
	Fax	21-22/02/2020	Unità 4000	Commissioning U4000-CCU1	Principale	M	524,67	1770	29,50	Commissioning	M	1.685	108.325	0	412.000
	Fax	04/03/2020	Unità 3100	Fermata 3100-R101/2	Principale	M	22,28	125	2,08	Fermata	M	1.318	71.484	0	412.000
	Fax	05/03/2020	Unità 3100	Avviamento 3100-R101/2	Principale	M	258,84	320	5,33	Avviamento	M	1.099	170.142	0	412.000
	Fax	07/03/2020	Unità 3100	Avviamento 3100-R101/2	Principale	M	234,12	315	5,25	Avviamento	M	1.685	145.972	0	412.000
	Fax	14/03/2020	Rete 380 kV	Manutenzione rete 380kV da parte di Terna	Principale	M	767,13	755	12,58	Manutenzione	M	1245	76.685	0	412.000
	Fax	17/03/2020	Unità 3100/4000	Fermata 3100-R101/1 e 4000-CCU2	Principale	M	472,43	675	11,25	Fermata	M	952	145.166	0	412.000
	Fax	20/03/2020	Unità 3100/4000	Avviamento 3100-R101/1 e 4000-CCU2	Principale	M	502,86	435	7,25	Avviamento	M	1.318	221.558	0	412.000
	Fax	24/03/2020	Unità 3100	Fermata 3100-R101/1	Principale	M	75,72	145	2,42	Fermata	M	1.465	118.652	0	412.000
	Fax	25/03/2020	Unità 3100	Avviamento 3100-R101/1	Principale	M	72,34	440	7,33	Avviamento	M	513	294.580	0	412.000
	Fax	05/04/2020	Unità 4000	Blocco U4000-CCU1	Principale	M	301,40	258	4,30	Evento imprevisto	M	586	132.275	0	412.000
	Fax	20/04/2020	Unità 3800	Avviamento U3800	Principale	M	5,50	50	0,83	Avviamento	M	1161	11.499	0	412.000
	Fax	05/05/2020	Unità 3100	Fermata 3100-R101/2	Principale	M	182,87	655	10,92	Fermata	M	1.245	92.139	0	412.000
	Fax	13/05/2020	Unità 4000	Avviamento 4000-CCU2 e fermata CCU1	Principale	M	173,97	670	11,17	Fermata/avviamento	M	1099	96.606	0	412.000
	Fax	22/05/2020	Unità 3100/4000	Avviamento 3100-R101/2 e 4000-CCU1	Principale	M	672,13	665	11,08	Avviamento	M	1.245	190.283	0	412.000
	Fax	06/06/2020	Unità 3100/4000	Fermata 3100-R101/1 e 4000-CCU1	Principale	M	41,51	220	3,67	Fermata	M	2.740	81.299	0	412.000
	Fax	08/06/2020	Unità 4000	Avviamento 4000-CCU1 e fermata CCU2	Principale	M	206,25	330	5,50	Fermata/avviamento	M	2873	98.364	0	412.000
	Fax	09/06/2020	Unità 4000	Blocco U4000-CCU1	Principale	M	145,89	110	1,83	Evento imprevisto	M	2124	146.924	0	412.000
	Fax	16/06/2020	Unità 4000	Avviamento 4000-CCU2 e fermata CCU1	Principale	M	118,34	250	4,17	Fermata/avviamento	M	1.685	89.282	0	412.000
	Fax	03/07/2020	Unità 4000	Avviamento 4000-CCU1 e fermata CCU2	Principale	M	395,12	325	5,42	Fermata/avviamento	M	1.685	185.230	0	412.000
	Fax	08/07/2020	Unità 4000	Avviamento 4000-CCU2 e fermata CCU1	Principale	M	96,32	280	4,67	Fermata/avviamento	M	3008	57.275	0	412.000
	Fax	13/07/2020	Unità 4000	Avviamento 4000-CCU2 e fermata CCU1	Principale	M	73,54	225	3,75	Fermata/avviamento	M	2124	73.315	0	412.000
	Fax	19/08/2020	Unità 3100	Avviamento 3100-R101/1 e fermata R101/2	Principale	M	551,01	540	9,00	Fermata/avviamento	M	2.323	159.595	0	412.000
	Fax	28/08/2020	Unità 4000	Avviamento 4000-CCU1 e fermata CCU2	Principale	M	239,83	875	14,58	Fermata/avviamento	M	1099	120.630	0	412.000
	Fax	31/08/2020	Unità 4000	Avviamento 4000-CCU1 e fermata CCU2	Principale	M	159,51	345	5,75	Fermata/avviamento	M	1976	119.897	0	412.000
	Fax	05/09/2020	Unità 4000	Blocco U4000-CCU1 e 3100-R101/1	Principale	M	50,79	152	2,53	Evento imprevisto	M	1.307	154.175	0	412.000
	Fax	06/09/2020	Unità 3100	Avviamento 3100-R101/1	Principale	M	393,18	625	10,42	Avviamento	M	439	152.197	0	412.000
	Fax	07/09/2020	Unità 4000	Avviamento 4000-CCU2 e fermata CCU1	Principale	M	173,46	385	6,42	Fermata/avviamento	M	2991	127.368	0	412.000
	Fax	09/09/2020	Unità 3300	Avviamento expander	Principale	M	65,70	225	3,75	Avviamento	M	3.149	67.822	0	412.000
	Fax	14/09/2020	Unità 3100/4000	Avviamento 3100-R101/2 e 4000-CCU1	Principale	M	330,35	670	11,17	Avviamento	M	1025	128.979	0	412.000
	Fax	01/10/2020	Unità 3100/4000	Fermata 3100-R101/2 e 4000-CCU1	Principale	M	145,09	555	9,25	Fermata	M	1616	123.193	0	412.000
	Fax	15-24/10/2020	Complesso IGCC	Fermata complesso per turnaround	Principale	M	4293,25	13440	224,00	Fermata	M	-	43.726	0	412.000