



CARATTERISTICHE IMPIANTO

Caratteristiche impianto sezione c.c.

Numero totale moduli	30
Moduli per stringa	15
Numero di stringhe	2
Potenza di Picco Pmpp	13,05 kW
Tensione Massima Potenza Umpp	612 V
Corrente Massima Potenza Impp	21,34 A
Tensione Massima Voc	733,50 V

Caratteristiche Impianto sezione c.a.

Tensione Nominale	400 V
Potenza Massima immessa in rete	12,5 kW
Frequenza nominale	50 Hz
Corrente di c.c.	19,86 A

Caratteristiche Pannello

Potenza di Picco Pmpp	435 W
Tensione Massima Potenza Umpp	40,80 V
Corrente Massima Potenza Impp	10,67 A
Tensione Massima Voc	48,90 V
Corrente di c.c. Icc	11,24 A

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

**LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO
COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO
TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO**

**LF03 - STAZIONE M9 OSPEDALE E POSTO DI INCROCIO
SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

SCALA:

1:1

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NN1X 00 D 67 DX LF03AA 032 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	F. Massari	12/2020	O. Di Berti	12/2020	M. D'Aylio	12/2020	A. Presta 12/2020

File: n. Elab.: