

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO
COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO
TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO

LF03 - FERMATA M9 OSPEDALE E POSTO DI INCROCIO

PIANO CAVI

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NN1X 00 D 67 TT LF0300 025 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	F. Massari	12/2020	O. Di Berti	12/2020	M. D'Avino	12/2020	A. Presta 12/2020







File:

n. Elab.:

documento con divieto di riproduzione, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.




</

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.										
PIANO POSA CAVI QUADRO CONSEGNA QVC										
		Redatto:F.Massari				COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO				
		Verificato: O. Di Berti				LF03 - FERMATA M9 OSPEDALE E POSTO DI INCROCIO				
		Approvato:M. D'Avino				PIANO CAVI				
						COPERTINA PIANO POSA CAVI QUADRO CONSEGNA QVC				
						COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. FOGLIO				
						NN1X 00 D 67 TT LF0300 025 A 003di 021				


		1	2	3	4	5	6	7	8	9											
		<table><tr><td colspan="3">DATI DELLA FORNITURA</td><td rowspan="3">R_{terra} [ohm]</td></tr><tr><td>Sistema/UT</td><td>Fasi</td><td>Tensione [V]</td></tr><tr><td>TT 50 V</td><td>3F+N</td><td>400</td></tr></table>			DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]	Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	TT 50 V	3F+N	400	ELENCO DEI CAVI						
DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]																		
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]																			
TT 50 V	3F+N	400																			
Descrizione		Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento		Posa		I _b I _n F/N I _z F/N [A]		Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:												
Q3 ALIM. QLFM FABBRICATO TECNOLOGICO		FG16M16/FG17 PE			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	71		30	QUADRO CONSEGNA												
		61_ Unipolare EPR				100	100		QUADRO BT FABBRICATO SEZ NORMALE												
		4(1x50)+(1PE25) CEI 35026				121	121														
Q4 ALIM. QUF UTENZE FERMATA		FG16OM16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	31		20	QUADRO CONSEGNA												
		61_ Multipolare EPR				40	40		QUADRO UTENZE FERMATA SEZ NORMALE												
		1(5G10) CEI 35026				41	41														
Q5 ALIM. SIAP		FG16M16/FG17 PE			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	115		35	QUADRO CONSEGNA												
		61_ Unipolare EPR				125	125		COMMUTATORE												
		4(1x70)+(1PE35) CEI 35026				147	147														

documento con divieto di riproduzione, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.

documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9																			
	<table><tr><td colspan="4">DATI DELLA FORNITURA</td><td colspan="6" rowspan="3">ELENCO DEI CAVI</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Sistema/UT</td><td>Fasi</td><td>Tensione [V]</td><td>R_{terra} [ohm]</td></tr><tr><td>TT 50 V</td><td>3F+N</td><td>400</td><td>10</td></tr></table>										DATI DELLA FORNITURA				ELENCO DEI CAVI							Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	R _{terra} [ohm]	TT 50 V	3F+N	400	10
DATI DELLA FORNITURA				ELENCO DEI CAVI																									
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	R _{terra} [ohm]																										
TT 50 V	3F+N	400	10																										
documento con divieto di riprodotto, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.	Descrizione		Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento		Posa		I _b I _n F/N I _z F/N [A]		Lungh. [m] K (posa)		Estremi del cavo da: a:																		
	QN4.7 FM LOCALE RED		FG160M16			Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti		1,604		45	QUADRO BT FABBRICATO SEZ NORMALE																		
			16	16																									
			_3A Multipolare EPR					1(5G4) CEI 35024/1		28	28	0,800	Utenza QN4.7																
	QN4.8 FM LOCALE TVCC		FG160M16			Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti		1,604		40	QUADRO BT FABBRICATO SEZ NORMALE																		
			16	16																									
			_3A Multipolare EPR					1(5G4) CEI 35024/1		28	28	0,800	Utenza QN4.8																
	QN4.9 FM LOCALI FV1 E FV2		FG160M16			Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti		1,604		25	QUADRO BT FABBRICATO SEZ NORMALE																		
			16	16																									
			_3A Multipolare EPR					1(5G4) CEI 35024/1		28	28	0,800	Utenza QN4.9																

| | | Redatto:F.Massari Verificato: O. Di Berti Approvato:M. D'Avino | | COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO LF03 - FERMATA M9 OSPEDALE E POSTO DI INCROCIO PIANO CAVI PIANO POSA CAVI QLFM | | | | COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. FOGLIO NN1X 00 D 67 TT LF0300 025 A 007 DI 021 | | | |

		1	2	3	4	5	6	7	8	9											
		<table><tr><th colspan="3">DATI DELLA FORNITURA</th><th rowspan="3">R_{terra} [ohm]</th></tr><tr><th>Sistema</th><th>Fasi</th><th>Tensione [V]</th></tr><tr><td>TN-S</td><td>3F+N</td><td>400</td></tr></table>				DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]	Sistema	Fasi	Tensione [V]	TN-S	3F+N	400	ELENCO DEI CAVI					
DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]																		
Sistema	Fasi	Tensione [V]																			
TN-S	3F+N	400																			
		<table><tr><th>Descrizione</th><th>Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento</th><th>Posa</th><th>I_b I_n F/N I_z F/N [A]</th><th>Lungh. [m] K (posa)</th><th>Estremi del cavo da: a:</th></tr></table>		Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento	Posa	I _b I _n F/N I _z F/N [A]	Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:												
Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento	Posa	I _b I _n F/N I _z F/N [A]	Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:																
QP3.9 LUCI LOCALI FV1 E FV2	FG160M16		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	0,273		25	QUADRO BT FABBRICATO SEZ PREFERENZIALE														
	<table><tr><td>_3A</td><td>Multipolare</td><td>EPR</td></tr></table>			_3A	Multipolare			EPR	10	10											
	_3A			Multipolare	EPR																
1(3G2,5) CEI 35024/1		24	24	0,800	Utenza QP3.9																
QP4.1 CONDIZIONATORE 1 LOCALE TLC	FG160M16		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	8,019		30	QUADRO BT FABBRICATO SEZ PREFERENZIALE														
	<table><tr><td>_3A</td><td>Multipolare</td><td>EPR</td></tr></table>			_3A	Multipolare			EPR	16	16											
	_3A			Multipolare	EPR																
1(5G4) CEI 35024/1		28	28	0,800	Utenza QP4.1																
QP4.2 CONDIZIONATORE 2 (riserva) LOCALE TLC	FG160M16		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	8,019		30	QUADRO BT FABBRICATO SEZ PREFERENZIALE														
	<table><tr><td>_3A</td><td>Multipolare</td><td>EPR</td></tr></table>			_3A	Multipolare			EPR	16	16											
	_3A			Multipolare	EPR																
1(5G4) CEI 35024/1		28	28	0,800	Utenza QP4.2																
QP4.3 CONDIZIONATORE 1 LOCALE SIAP	FG160M16		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	9,623		20	QUADRO BT FABBRICATO SEZ PREFERENZIALE														
	<table><tr><td>_3A</td><td>Multipolare</td><td>EPR</td></tr></table>			_3A	Multipolare			EPR	16	16											
	_3A			Multipolare	EPR																
1(5G4) CEI 35024/1		28	28	0,800	Utenza QP4.3																
QP4.4 CONDIZIONATORE 2 (RISERVA) LOCALE SIAP	FG160M16		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	9,623		20	QUADRO BT FABBRICATO SEZ PREFERENZIALE														
	<table><tr><td>_3A</td><td>Multipolare</td><td>EPR</td></tr></table>			_3A	Multipolare			EPR	16	16											
	_3A			Multipolare	EPR																
1(5G4) CEI 35024/1		28	28	0,800	Utenza QP4.4																
QP4.5 ESTRATTORE E PRESSOSTATO 1 LOCALE SIAP	FG160M16		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	0,803		20	QUADRO BT FABBRICATO SEZ PREFERENZIALE														
	<table><tr><td>_3A</td><td>Multipolare</td><td>EPR</td></tr></table>			_3A	Multipolare			EPR	10	10											
	_3A			Multipolare	EPR																
1(5G2,5) CEI 35024/1		21	21	0,800	Utenza QP4.5																
QP4.6 ESTRATTORE E PRESOSTATO2 LOCALE SIAP (RISERVA)	FG160M16		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	0,803		20	QUADRO BT FABBRICATO SEZ PREFERENZIALE														
	<table><tr><td>_3A</td><td>Multipolare</td><td>EPR</td></tr></table>			_3A	Multipolare			EPR	10	10											
	_3A			Multipolare	EPR																
1(5G2,5) CEI 35024/1		21	21	0,800	Utenza QP4.6																
QP4.7 ESTRATTORE E PRESSOSTATO ASSIALE - LOCALE BT	FG160M16		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	2,41		10	QUADRO BT FABBRICATO SEZ PREFERENZIALE														
	<table><tr><td>_3A</td><td>Multipolare</td><td>EPR</td></tr></table>			_3A	Multipolare			EPR	10	10											
	_3A			Multipolare	EPR																
1(3G2,5) CEI 35024/1		24	24	0,800	Utenza QP4.7																



Redatto:F.Massari

Verificato: O. Di Berti


Approvato:M. D'Avino



COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO
LF03 - FERMATA M9 OSPEDALE E POSTO DI INCROCIO
PIANO CAVI
PIANO POSA CAVI QLFM




COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. FOGLIO
NN1X 00 D 67 TT LF0300 025 A 009 di 021

DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]
Sistema	Fasi	Tensione [V]	
TN-S	3F+N	400	10






ELENCO DEI CAVI



Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento		Posa	I _b I _n F/N I _z F/N [A]		Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:
QP4.8 ESTRATTORE E PRESSOSTATO ASSIALE - LOCALE GE	FG16OM16		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	2,41		25	QUADRO BT FABBRICATO SEZ PREFERENZIALE
	_3A Multipolare EPR			10	10		0,800
	1(3G2,5) CEI 35024/1			24	24		
QP4.9 CONDIZIONATORE 1 LOCALE APPARATI	FG16OM16		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	9,116		30	QUADRO BT FABBRICATO SEZ PREFERENZIALE
	_3A Multipolare EPR			16	16		0,800
	1(5G4) CEI 35024/1			28	28		
QP4.10 CONDIZIONATORE 2 (RISERVA) LOCALE APPARATI	FG16OM16		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	9,116		30	QUADRO BT FABBRICATO SEZ PREFERENZIALE
	_3A Multipolare EPR			16	16		0,800
	1(5G4) CEI 35024/1			28	28		
QP4.11 ESTRATTORE E PRESSOSTATO ASSIALE - LOCALE FV	FG16OM16		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	2,41		25	QUADRO BT FABBRICATO SEZ PREFERENZIALE
	_3A Multipolare EPR			10	10		0,800
	1(3G2,5) CEI 35024/1			24	24		
QP4.12 ESTRATTORE E PRESSOSTATO ASSIALE - LOCALE RED	FG16OM16		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	2,41		25	QUADRO BT FABBRICATO SEZ PREFERENZIALE
	_3A Multipolare EPR			10	10		0,800
	1(3G2,5) CEI 35024/1			24	24		
QP4.13 ESTRATTORE SERVIZI IGIENICI	FG16OM16		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	2,406		60	QUADRO BT FABBRICATO SEZ PREFERENZIALE
	_3A Multipolare EPR			10	10		0,800
	1(3G2,5) CEI 35024/1			24	24		
QP4.14 ALIM. SCALDA ACQUA SERVIZI IGIENICI	FG16OM16		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	7,293		65	QUADRO BT FABBRICATO SEZ PREFERENZIALE
	_3A Multipolare EPR			10	10		0,800
	1(3G6) CEI 35024/1			41	41		
QP4.15 CONDIZIONATORE 2 (RISERVA) LOCALE APPARATI	FG16OM16		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	9,116		60	QUADRO BT FABBRICATO SEZ PREFERENZIALE
	_3A Multipolare EPR			16	16		0,800
	1(5G4) CEI 35024/1			28	28		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
		<table><tr><td colspan="3">DATI DELLA FORNITURA</td><td rowspan="3">R_{terra} [ohm]</td></tr><tr><td>Sistema</td><td>Fasi</td><td>Tensione [V]</td></tr><tr><td>TN-S</td><td>3F+N</td><td>400</td><td>10</td></tr></table>				DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]	Sistema	Fasi	Tensione [V]	TN-S	3F+N	400	10	<table><tr><td colspan="4">ELENCO DEI CAVI</td><td colspan="2"></td></tr></table>					ELENCO DEI CAVI					
DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]																								
Sistema	Fasi	Tensione [V]																									
TN-S	3F+N	400		10																							
ELENCO DEI CAVI																											
		</																									










		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PIANO POSA CAVI QUADRO QRED								
documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.										
 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Redatto:F.Massari Verificato: O. Di Berti Approvato:M. D'Avino COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO LF03 - FERMATA M9 OSPEDALE E POSTO DI INCROCIO PIANO CAVI COPERTINA PIANO POSA CAVI QUADRO QRED		COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. FOGLIO NN1X00D67TTLF0300025A013di021								

		1	2	3	4	5	6	7	8	9							
documento con divieto di riproduzione, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.	<table><tr><th colspan="3">DATI DELLA FORNITURA</th><th rowspan="2">R_{terra} [ohm]</th></tr><tr><th>Sistema/UT</th><th>Fasi</th><th>Tensione [V]</th></tr><tr><td>TT 50 V</td><td>3F+N</td><td>400</td><td>10</td></tr></table>	DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]	Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	TT 50 V	3F+N	400	10	ELENCO DEI CAVI 				
	DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]													
	Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]														
	TT 50 V	3F+N	400	10													
	Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento	Posa	I _b I _n F/N I _z F/N [A]	Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:											
QN3 ALIM RED 1	FG16M16/FG17 PE		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	13		600	Quadro RED										
	16			---													
	61_ Unipolare EPR			3(1x25)+(1PE16) CEI 35026	82	---	0,744	Utenza QN3									
QN4 ALIM RED 2	FG16R16/FG17 PE		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	13		670	Quadro RED										
	16			---													
	61_ Unipolare EPR			3(1x25)+(1PE25) CEI 35026	82	---	0,744	Utenza QN4									
QN5 ALIM RED 3	FG16R16/FG17 PE		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	13		935	Quadro RED										
	16			---													
	61_ Unipolare EPR			3(1x35)+(1PE16) CEI 35026	99	---	0,744	Utenza QN5									
QN6 ALIM RED 4	FG16R16/FG17 PE		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	13		990	Quadro RED										
	16			---													
	61_ Unipolare EPR			3(1x35)+(1PE16) CEI 35026	99	---	0,744	Utenza QN6									

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Redatto:F.Massari Verificato: O. Di Berti Approvato:M. D'Avino COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO LF03 - FERMATA M9 OSPEDALE E POSTO DI INCROCIO PIANO CAVI PIANO POSA CAVI QRED | COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. FOGLIO NN1X00D67TTLF0300025A014DI021 |


documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.


PIANO POSA CAVI QUADRO QUF

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		DATI DELLA FORNITURA			ELENCO DEI CAVI						
		Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]							R _{terra} [ohm]
		TT 50 V	3F+N	400							
documento con divieto di riproduzione, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.	Descrizione		Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento		Posa		I _b I _n F/N I _z F/N [A]		Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:	
	QN3.2 ILLUM. MARCIAPIEDE		 FG180M16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	1,78		180	QUADRO UTENZE FERMATA SEZ NORMALE	
			61_ Multipolare EPR				10	10			
			1(2x2,5) CEI 35026				22	22	0,744	Utenza QN3.2	
	QN3.3 ILLUMIN. PENSILINA		 FG180M16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	2,791		175	QUADRO UTENZE FERMATA SEZ NORMALE	
			61_ Multipolare EPR				10	10			
			1(2x2,5) CEI 35026				22	22	0,744	Utenza QN3.3	
	QN4 FM FERMATA		FG180M16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	4,811		100	QUADRO UTENZE FERMATA SEZ NORMALE	
			13_ Multipolare EPR				16	16			
			1(5G4) CEI 35024/1				34	34	0,800	Utenza QN4	
	QN5 ALIM EMETTITRICI		FG180M16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	4,811		100	QUADRO UTENZE FERMATA SEZ NORMALE	
			13_ Multipolare EPR				16	16			
			1(5G4) CEI 35024/1				34	34	0,800	Utenza QN5	
	QN6 ALIM TORNELLI		FG180M16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	4,558		100	QUADRO UTENZE FERMATA SEZ NORMALE	
			13_ Multipolare EPR				16	16			
			1(5G4) CEI 35024/1				34	34	0,800	Utenza QN6	
	QN7 ALIM. OBLITERATRICI		FG180M16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	4,558		100	QUADRO UTENZE FERMATA SEZ NORMALE	
			13_ Multipolare EPR				16	16			
			1(5G4) CEI 35024/1				34	34	0,800	Utenza QN7	
	QN8 ALIM. DISTRIBUTORI		FG180M16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	4,558		100	QUADRO UTENZE FERMATA SEZ NORMALE	
			13_ Multipolare EPR				16	16			
			1(5G4) CEI 35024/1				34	34	0,800	Utenza QN8	
	QN9 ALIM CPSS		FG180M16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	4,33		10	QUADRO UTENZE FERMATA SEZ NORMALE	
			13_ Multipolare EPR				16	16		CPSS	
			1(5G2,5) CEI 35024/1				26	26	0,800		
		Redatto:F.Massari Verificato: O. Di Berti Approvato:M. D'Avino		COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO LF03 - FERMATA M9 OSPEDALE E POSTO DI INCROCIO PIANO CAVI PIANO POSA CAVI QUADRO QUF				COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. FOGLIO NN1X 00 D 67 TT LF0300 025 A 016 _{DI} 021			

DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	
TT 50 V	3F+N	400	10

ELENCO DEI CAVI



Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento	Posa	I_b I_n F/N I_z F/N [A]	Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:	
QN10 ALIM. QDL	FG160M16	 Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	0,802		20	QUADRO UTENZE FERMATA SEZ NORMALE
	13_ Multipolare EPR		16	16	0,800	Utenza QN10
	1(5G2,5) CEI 35024/1		26	26		

documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.


		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DATI DELLA FORNITURA			ELENCO DEI CAVI					
		Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]						
		TT 50 V	3F+N	400						
		R _{terra} [ohm]								
		10								






PIANO POSA CAVI QUADRO QTLC

documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.

DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]
Sistema	Fasi	Tensione [V]	
TN-S	3F+N	400	10

ELENCO DEI CAVI



Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento	Posa	I _b I _n F/N I _z F/N [A]	Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo		
					da:	a:	
QE11 ALIM. PP SCCM e D&M	FTG18OM16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	4,009		50	QTLT
	10			10	0,800		Utenza QE11
	1(5G2,5)			CEI 35024/1		26	
QE12 ALIM. MONITOR GRANDE ATRIO	FTG18OM16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	1,684		50	QTLT
	10			10	0,800		Utenza QE12
	1(3G2,5)			CEI 35024/1		29	
QE13 ALIM. BTS SENZA STAZ ENERGIA	FTG18OM16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	2,406		50	QTLT
	10			10	0,800		Utenza QE13
	1(5G2,5)			CEI 35024/1		26	
QE14 ALIM. APPARATO ATP	FTG18OM16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	2,406		50	QTLT
	10			10	0,800		Utenza QE14
	1(3G2,5)			CEI 35024/1		29	
QE15 ALIM. SUPERVISIONE ATTIVA	FTG18OM16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	1,925		50	QTLT
	10			10	0,800		Utenza QE15
	1(3G2,5)			CEI 35024/1		29	

documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.