



**LEGENDA**

- Elettrodotto in Semplice Terna di Progetto - Vn: 150 kV
- Elettrodotto in Semplice Terna "Loseto-Mola" Esistente - Vn: 150 kV
- - - Elettrodotto in Semplice Terna "Loseto-Mola" da Demolire - Vn: 150 kV
- Area potenzialmente impegnata linea "CP Mola - CP Bari S. Giorgio"
- Area potenzialmente impegnata linea "CP Loseto - CP Bari S. Giorgio"
- ⊠ S.xxx Sostegno di progetto
- ⊠ S.xxx Sostegno esistente
- ⊠ S.xxx Sostegno da demolire
- ⊠ Riferimento "numero piano" elenco ditte
- Limite foglio

NB: Il sostegno rappresentato in planimetria è da intendersi come un simbolo necessario solamente all'individuazione del centro picchetto; non rappresenta pertanto l'effettiva area di ingombro.

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO DI PROPRIETÀ. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
02	15.04.2021	Aggiornamento PTO riferimento E-mail Terna del 13.04.2021	A. CATALDO	G. LO RUSSO	M. LO RUSSO
01	17.09.2019	Emissione definitiva per PTO	A. IANNICIELLO	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO
00	21.12.2018	Emissione per approvazione	A. CATALDO	G. LO RUSSO	M. LO RUSSO

Scala 1:2000	Formato Stampa 280 X 1024	Numero documento Commissa 182009	Fase D	Tipo doc. D	Progr. doc. 0122	Rev. 02
-----------------	------------------------------	--	-----------	----------------	---------------------	------------

Progettazione: **PROGETTO ENERGIA S.R.L.**  
 Via Serra 9 83031 Ariano Irpino (AV)  
 Tel. +39 0825 881113  
 www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz

Progettista: **MASSIMO LO RUSSO**  
 INGEGNERE  
 PROFESSIONALE  
 N. 1555

NUMERO E DATA ORDINE: N° 400069719 del 16/10/2018

REVISIONI	N.	DATA	Gruppo di Lavoro	ESAMINATO	PRIMA EMISSIONE	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE
00	03.05.2021	Gruppo di Lavoro DTCS - PRI	A. LIMONE	DTCS - PRI	ACCETTATO UNITA TERNA	

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO	
PROGETTO	DU23977A1B_000122	
RICAVATO DAL DOC. TERNA	<b>TITOLO</b> NUOVO COLLEGAMENTO IN ENTRA-ESCE ALLA CABINA PRIMARIA "BARI SAN GIORGIO" DALL'ELETTRODOTTO RTN 150 kV "LOSETO - MOLA"	
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	<b>APPENDICE A - PLANIMETRIA CATASTALE</b> CON AREE POTENZIALMENTE IMPEGNATE <i>tratto da sostegno 25A a sostegno 10 e tratto da sostegno 24A a sostegno 9</i>	

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DU23977A1B_000122_00_02.dwg	1 unità = 1 mm	280 X 1024	1:2000	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' stata esclusa qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.  
 This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibi.