PLANIMETRIA
(Scala 1:2000)

LEGENDA

- Elettrodotto in Semplice Terna di Progetto - Vn: 150 kV
- S.xxx Sostegno di progetto

PROFILO



LEGENDA
- QUOTA TERRENO
- CORDA DI GUARDIA
- CONDUTTORI

SCALA ALTEZZA 1/500
SCALA LUNGHEZZA 1/2000

PICCHETTO	QUOTE TERRENO	DISTANZE PARZIALI	DISTANZE PROGRESSIVE
1	58.69	20.00	2147.12
2	58.49	20.00	2167.12
3	58.28	20.00	2187.12
4	58.07	20.00	2207.12
5	57.87	20.00	2227.12
6	57.66	20.00	2247.12
7	57.46	20.00	2267.12
8	57.25	20.00	2287.12
9	57.04	20.00	2307.12
10	57.12	20.00	2327.12
11	57.22	20.00	2347.12
12	57.32	20.00	2367.12
13	57.18	20.00	2387.12
14	56.86	20.00	2407.12
15	56.55	20.00	2427.12
16	56.23	20.00	2447.12
17	55.92	20.00	2467.12
18	55.71	20.00	2487.12
19	55.52	20.00	2507.12
20	55.33	20.41	2527.12
21	55.13	20.00	2547.53
22	54.95	20.00	2567.53
23	54.79	20.00	2587.53
24	54.63	20.00	2607.53
25	54.46	20.00	2627.53
26	54.30	20.00	2647.53
27	54.14	20.00	2667.53
28	53.97	20.00	2687.53
29	53.81	20.00	2707.53
30	53.65	20.00	2727.53
31	53.00	20.00	2747.53
32	52.60	20.00	2767.53
33	52.47	20.00	2787.53
34	52.33	20.00	2807.53
35	52.19	20.00	2827.53
36	52.05	17.02	2847.53
37	51.89	20.00	2864.55
38	51.64	20.00	2884.55
39	51.40	20.00	2904.55
40	51.15	20.00	2924.55
41	50.90	20.00	2944.55
42	50.65	20.00	2964.55
43	50.41	20.00	2984.55
44	50.18	20.00	3004.55
45	50.08	20.00	3024.55
46	49.99	20.00	3044.55
47	49.83	20.00	3064.55
48	49.66	20.00	3084.55
49	49.50	20.00	3104.55
50	49.33	20.00	3124.55
51	49.68	20.00	3144.55
52	49.05	20.00	3164.55
53	48.86	20.00	3184.55
54	48.77	20.00	3204.55
55	48.66	20.00	3224.55
56	48.55	6.12	3244.55
57	48.52	20.00	3250.67
58	48.41	20.00	3270.67
59	48.28	20.00	3290.67
60	48.06	20.00	3310.67
61	48.00	20.00	3330.67
62	47.88	20.00	3350.67
63	47.53	20.00	3370.67
64	47.19	20.00	3390.67
65	46.90	20.00	3410.67
66	46.75	20.00	3430.67
67	46.59	23.54	3450.67
68	46.38		3474.21

COLTURA
ULIVETO
VIGNETO
ULIVETO
VIGNETO
ULIVETO
VIGNETO
ULIVETO
VIGNETO

NUMERO PALO / TIPO PALO	DISTANZA PALI	PARAMETRO FUNE/CONDUTTORE
S.14/C24	400.41	1827,75 / 1598,70
S.16/C24	317.02	1726 / 1508,60
S.18/C24	386.12	1813 / 1585,80
S.20/C24	223.54	1549,25 / 1348,10
S.22/C24		

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
02	15.04.2021	Aggiornamento PTO riferimento E-mail Terna del 13.04.2021	A. CATALDO	G. LO RUSSO	M. LO RUSSO
01	20.09.2019	Emissione definitiva per PTO	F. COLICCHIO	G. LO RUSSO	M. LO RUSSO
00	21.05.2019	Emissione per approvazione	F. COLICCHIO	G. LO RUSSO	M. LO RUSSO

Scala	Formato Stampa	Foglio	Numero documento: Commessa	Fase	Tipo doc.	Progr. doc.	Rev.
1:500 1:2000	414 X 1014	1 di 1	182009	D	D	0132	02

Progettazione
PROGETTO ENERGIA S.R.L.
Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. +39 0825 891313
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz
SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

Progettista
Ing. Massimo Lo Russo
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ... DOTT. ING. MASSIMO LO RUSSO ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE COL N 1555

NUMERO E DATA ORDINE: N° 4000069719 del 16/10/2018

N.	DATA	ESAMINATO TERNA / EXT	ACCETTATO UNITA' TERNA	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE
00	03.05.2021	Gruppo di Lavoro DTCS - PRI	A. LIMONE DTCS - PRI	PRIMA EMISSIONE

REVISIONI

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO
-	DU23977A1B_000132

Terna Rete Italia
TERNA GROUP

PROGETTO	TITOLO
-	NUOVO COLLEGAMENTO IN ENTRA-ESCE ALLA CABINA PRIMARIA "BARI SAN GIORGIO" DALL'ELETTRODOTTO RTN 150 kV "LOSETO - MOLA"
RICAVATO DAL DOC. TERNA	
-	APPENDICE B - PLANIMETRIA E PROFILO ALTRIMETRICO *"tratto da sostegno 14 a sostegno 22"*
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DU23977A1B_000132_00_02.dwg	1 unità = 1 mm	414 X 1014	1:500 1:2000	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.