LEGENDA SIMBOLI

- Chiave manovra Acquedotto
- Pozzetto Acquedotto
- Idrante
- Armadio Enel
- Palo illuminazione
- Pozzetto Enel
- Palo Enel
- Pozzetto Gas
- Chiave manovra
- Sfiato gas
- Armadio Telecom
- Pozzetto Telecom
- Palo Telecom
- Pozzetto Fognatura
- Caditoia
- Pozzetto Servizi
- Passo Carraio
- Pozzetto Pubblica Illuminazione
- Tombino generico

LEGENDA TIPOLOGIA DI POSA DEI CAVI E RELATIVE SEZIONI

CAVO AT POSATO IN TUBERIA PEAD SU STRADA (UX LK 401-ALLEGATO C1) CON DISPOSIZIONE DEI CAVI A TREFOLO (Sez. posa L17)

Tappetino di usura
Binder
Materiale inerte e altro materiale idoneo
Nastro in PVC
Rete in P.V.C.
Rete in acciaio elettrosaldata
Monotubo PN10/050mm con Cavo BT per alimentazione sistema di monitoraggio e diagnostica
Tubo corrugato polietilene doppia parete
Cavo Fibra ottica
Triduto PN10 050mm
Rinterramento con miscela di bentonite
Tubo in PEAD DN 200
Fune di terra per sistema SPB
CLS RBK 200 kg/cm² consumo R 325
Monotubo PN10/050mm con cavo F.O. per monitoraggio e diagnostica
Cavo XLPE
Scala 1:20

CAVO AT POSATO CON TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA TELEGUIDATO (UX LK411_00 - PAR.8.4 Attraversamenti: Sez. posa G1)

Monotubo PN10 050mm con Cavo BT per alimentazione sistema di monitoraggio e diagnostica
Monotubo PN10 050mm con cavo F.O. per dati sicurezza e diagnostica
Triduto PN10 050mm
Cavo Fibra ottica
Fune di terra per sistema SPB
Rinterramento con bentonite
Tubo in PEAD DN 200 PN10
Cavo XLPE
VARE
Scala 1:20

CAVO AT A TREFOLIO, STAFFATO NEL CUNICOLO DI STAZIONE GSA PREDISPOSTO

Triduto PN10 050mm con Cavo BT per alimentazione sistema di monitoraggio e diagnostica
Triduto PN10 050mm per cavo F.O.
Monotubo PN10 050mm con cavo F.O. per monitoraggio e diagnostica
Fune di terra per sistema SPB
Cavo XLPE
Staffa tripolare
Scala 1:20

CAVO AT POSATO A TREFOLIO ALLARGATO SU STRADA (UX LK 401-ALLEGATO B2)

Tappetino di usura
Binder
Materiale inerte e altro materiale idoneo
Nastro di segnalazione in PVC
Rete in P.V.C.
Triduto PN10 050mm
Cavo Fibra ottica
Cemento magro UX LK50 B1/1.2K, su W
Monotubo PN100/050mm con Cavo BT per alimentazione sistema di monitoraggio e diagnostica
Fune di terra per sistema SPB
Cavo XLPE
Pozzetto di protezione (in c.a.o.) UX LK401 e LK401 1
Monotubo PN10 050mm con cavo F.O. per monitoraggio e diagnostica
Scala 1:20

LEGENDA

- ELETTRODOTTO 150 kV SORRENTO - VICO - AGEROLA - LETTERE (INTERVENTO 1: TRATTO 1 "SE SORRENTO - GMSIA
- ELETTRODOTTO 150 kV SORRENTO - VICO - AGEROLA - LETTERE (INTERVENTO 1: TRATTO 2 " GMSIA - GMSIA") ESISTENTE
- BUCA GIUNTI SCHEMATA
- Pozzetto (96 x 116 x Prof.115) per monitoraggio e diagnostica impianto
- Pozzetto (96 x 116 x Prof.115) per sezionamento guaina e acquisizione scariche parziali

LEGENDA SOTTOSERVIZI INTERFERENTI

es	Estradosso sottoservizio
prof	Quota sottoderoso del sottoservizio (max profondità)
L	Larghezza sottoservizio
	Linea in cavo MT
	Linea in cavo BT
	Illuminazione Pubblica
	Telecom
	Fibra ottica
	Sottoservizio sconosciuto
	Acquedotto
	Gas Rete di distribuzione
	Rete fognaria

PRYSMIAN

REVISIONI					
00	10.12.2020	PRIMA EMISSIONE	G.DI PAOLANI	G. FIORAVANTI PRYSMIAN	G. FIORAVANTI PRYSMIAN
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO

NUMERO E DATA ORDINE

REVISIONI					
00	10.12.2020	PRIMA EMISSIONE	M.Rinaldi	M. Di Meo	G. De Meo
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO

DITTA CHIAMATA ELABORATO: CONTROL TECH ELABORATO:

PLANIMETRIA — DVFR15007C1633584 — Rome Metro Traffic

PROGETTO: TE-FR-16-007

PROGETTISTA DEL TERNA:

INTERCONNESSIONE A 150 kV "SORRENTO - VICO E. - AGEROLA - LETTERE" INTERVENTO 1: SORRENTO - VICO EQUENSE TRATTO 1: "SE SORRENTO - GMSIA" PLANIMETRIA DEL TRACCIATO TRATTA "SE SORRENTO - GMSIA"

CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA:

NOME FILE TYPE	SCALA/SCALE	FORMATO	DATA	FOGLIO
DVFR15007C1633584_00.dwg	1 unità = 1m	594 x 2800	1:200	1 / 1

Questo documento contiene informazioni proprietarie di Terna Rete Italia S.p.A. e di altre società appartenenti al medesimo gruppo. Il destinatario del documento si impegna a non riprodurlo, in tutto o in parte, a non divulgarlo a terzi e a non utilizzarlo per qualsiasi scopo diverso da quello per il quale esso gli è stato consegnato.
This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and of others to its group companies. The recipient of this document shall not reproduce it, in whole or in part, nor disclose it to third parties or use it for any purpose other than that for which it has been furnished.