

S.S.E.
S.E.RTN

SV04






SV11

SV03



SV01

SV02

Legenda

-  n. Aerogeneratore
-  Sotto Stazione Elettrica
-  Elettrodotto interrato MT Interno al Parco Eolico
-  Elettrodotto AT
-  Elettrodotto interrato MT Esterno al Parco Eolico

Lungo tutto il percorso dei cavi, ogni 2,50 km circa, saranno posati dei pozzetti di sezionamento delle dimensioni 1.65x1.65x1.50 m (un pozzetto per ogni terna di cavi)

01	16/03/2021	Modifica cavo AT	BPP	BPP	BPP
00	20/11/2020	first issue	ZINGARELLI	MOLINARO	BROCCO
REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHECKED	APPROVED
 PROJECT: SALICE SALENTINO-VEGLIE					
FILENAME: GRE EEC D.2417.M.15000.00.157.01_INQUADRAMENTO CTR CAVODOTTO MT ESTERNO			CLASSIFICATION:	FORMAT:	SHEET:
UTILIZATION SCOPE:			1450 X 850	1:5000	1 of 1
INQUADRAMENTO CTR CAVODOTTO MT ESTERNO					
INTEGRATED BY:	Toma		GRE CODE		
APPROVED BY:	Tosatti		PLANT:	PROCESSING:	REVISION:
COLLABORATION:	GRE EEC	D.2417	M.15000	00.157	01.107.01