






Legenda

-  n. Aerogeneratore
-  Sotto Stazione Elettrica
-  Elettrodotto interrato MT Interno al Parco Eolico
-  Elettrodotto AT
-  Elettrodotto interrato MT Esterno al Parco Eolico

Lungo tutto il percorso dei cavi, ogni 2,50 km circa, saranno posati dei pozzetti di sezionamento delle dimensioni 1.65x1.65x1.50 m (un pozzetto per ogni terna di cavi)

01	16/03/2021	Modifica cavo AT	BFP	BFP	BFP
00	20/11/2020	first issue	ZINGARELLI	MOLINARO	BISCOTTI
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHECKED	APPROVED
PROJECT			SALICE SALENITINO-VEGLIE		
FILENAME			GRE EEC 0.24 TW 1500.00.108.01_INQUADRAMENTO CATASTALE CAVIDOTTO MT ESTERNO		
CLASSIFICATION	FORMAT	SCALE	PLOT SCALE	SHEET	
		1450 X 850	1:5000	1 di 1	
UTILIZATION SCOPE			INQUADRAMENTO CATASTALE CAVIDOTTO MT ESTERNO		
GRE VALIDATION			GRE CODE		
VALIDATED BY	Terna				
ISSUED BY	Ciccarelli	GRE EEC	D24	TW	1500000010901