



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI

SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI



REGIONE PUGLIA

Prot. AOO_159/30/03/2021 n° 3208

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione V- Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma

PEC: CRESS@pec.minambiente.it
cress-5@minambiente.it

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti,
l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio

Via di San Michele 22 - 00153 Roma

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

E.p.c. Spett.le Wind Energy La Rocca S.r.l.
Via Caravaggio, 125
65125, Pescara
PEC: windlarocca@legpec.it

ID_VIP/ID_MATTM: 5236

Cod. Id. U5U1VR6

(da citare in corrispondenza)

Oggetto: Progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 10 aerogeneratori da 4.3 MW per un totale di 43 MW, da realizzarsi nel comune di Foggia, con opere connesse ricadenti anche nel territorio di Lucera (FG)

Proponente: Wind Energy La Rocca S.r.l.

Comunicazione

Con riferimento all'impianto in oggetto, si comunica che questa Sezione, con nota prot. n.2913 del 23/03/2021, ha comunicato alla Società proponente che **"il progetto ha subito modifiche e variazioni di notevole rilevanza ai fini della compatibilità ambientale, si comunica sin d'ora che tutte le nuove opere devono essere sottoposte all'attenzione delle"**

1

COD. ISTR.: D.S.

www.regione.puglia.it

Sezione Infrastrutture energetiche e digitali

Corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627

mail: ufficio.energia@regione.puglia.it - pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



Autorità Competenti al rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale e si comunica che, con separata nota, verrà evidenziata tale circostanza al fine della presa d'atto delle modifiche apportate al progetto".

A tale riguardo, si rimanda alla citata nota prot. n.2913 del 23/03/2021 (che si allega per pronta lettura) e si invita la Società proponente a comunicare le modifiche proposte alle Autorità Competenti al rilascio del titolo di Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto ritenute rilevanti ai fini ambientali.

Si chiede a codesta Autorità Competente, al fine del coordinamento dei procedimenti di propria competenza, di comunicare a questa Sezione la presa d'atto delle modifiche apportate al progetto.

Il Funzionario Istruttore

Arch. Domenico Sasanelli

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Laura Liddo

Il Dirigente della Sezione Vicario

Dott. Giuseppe Pastore



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

**SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI**

**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**



REGIONE PUGLIA

Prot. AOO_159/23/03/2021 n° 2913

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Spett.le Wind Energy La Rocca S.r.l.

Via Caravaggio, 125

65125, Pescara

PEC: windlarocca@legpec.it

E p.c:

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma

PEC: dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti,

l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio

Via di San Michele 22 - 00153 Roma

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Cod. Id. U5U1VR6

(da citare in corrispondenza)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza nominale di 43.00 MWe e sistema di accumulo di potenza nominale di 4.80 MW, denominato "Wind Energy La Rocca Srl", nonché delle opere ed infrastrutture connesse, sito nei territori comunali di Foggia e Lucera (FG)

Richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità

Premesso che:

- con nota pec del 25/03/2020 codesta Società proponente presentava istanza telematica di Autorizzazione Unica, acquisita al prot. n.2233 del 26/03/2020 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte da fonte rinnovabile

1

COD. ISTR.: D.S.

www.regione.puglia.it

Sezione Infrastrutture energetiche e digitali

Corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627

mail: ufficio.energia@regione.puglia.it - pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



eolica di potenza nominale di 43.00 MWe denominato "Wind Energy La Rocca Srl" e sistema di accumulo di potenza nominale di 4.80 MW, nonché delle opere ed infrastrutture connesse, sito nei territori comunali di Foggia e Lucera (FG);

- con nota prot. n.3859 del 29/05/2020 questa Sezione, a seguito di disamina della documentazione pervenuta ai fini A.U., riscontrava anomalie formali che venivano comunicate alla società proponente, invitando la stessa a fornire le integrazioni richieste nel termine di 30 giorni decorrenti dal 01/06/2020;
- con nota del 30/06/2020, acquisita al protocollo al n.4694 del 02/07/2020, la società proponente comunicava l'avvenuto caricamento, all'interno del portale www.sistema.puglia.it, della documentazione integrativa richiesta allegando la "Comunicazione di documentazione integrata per la pratica U5U1VR6", generata al completamento della procedura telematica del suddetto portale;
- con nota prot. n.5669 del 07/08/2020 questa Sezione, a seguito di disamina della documentazione integrativa pervenuta e preso atto delle modifiche progettuali apportate, riscontrava il permanere di anomalie formali che venivano comunicate alla società proponente, invitando la stessa a fornire le integrazioni richieste nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della nota;
- con nota pec del 08/09/2020, acquisita al protocollo al n.6180 del 11/09/2020, la società Proponente richiedeva una proroga di n.90 giorni per l'inoltro delle integrazioni documentali richieste, "al fine di poter disporre di una tempistica sufficiente ad assicurare la necessaria completezza al lavoro in corso" con riferimento, in particolare, "alla sottostazione elettrica 380/150kV di Terna in località Palmori nel comune di Lucera, al momento autorizzata con Determina Dirigenziale n° 68/2016", per la quale la scrivente Sezione aveva comunicato alla società "la sussistenza di una istanza di variante alla succitata determina, che prevede una diversa soluzione di connessione e quindi la eliminazione della sottostazione 380/150kV". La società ravvisava la necessità, pertanto, di procedere alla riprogettazione della suddetta sottostazione e alla richiesta di un nuovo benestare del gestore di rete TERNA, necessario anche a seguito dell'avvenuta rinuncia al sistema di accumulo;
- con nota prot. n.6325 del 15/09/2020 questa Sezione concedeva la proroga al 10/12/2020 per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;
- con nota pec dell'11/12/2020, acquisita al protocollo al n.8959 del 14/12/2020, la Società proponente comunicava l'avvenuto caricamento, all'interno del portale www.sistema.puglia.it, della documentazione integrativa richiesta allegando la "Comunicazione di documentazione integrata per la pratica U5U1VR6", generata al completamento della procedura telematica del suddetto portale;



- con nota prot. n.8960 del 14/12/2020, la Società proponente trasmetteva il nuovo “Benestare al progetto”, rilasciato da Terna S.p.a. in riferimento al preventivo di connessione e alla documentazione progettuale inviata dalla Società in data 13/10/2020;
- con nota pec del 09/03/2021, acquisita in pari data al protocollo al n.2428, la Società proponente chiedeva *“che la Regione Puglia dia atto della procedibilità dell’istanza e procede nell’iter autorizzativo avviato”* considerato che:
“- sono trascorsi quasi tre mesi dall’inoltro della documentazione integrativa senza che sia intervenuta altra richiesta;
-deve ritenersi, pertanto, ai sensi dell’art.3 delle Linee Guida regionali, che la pratica sia completa e l’istanza procedibile”.

Preliminarmente si evidenzia che la scrivente Sezione ha richiesto documentazione integrativa con note prot. n.3859 del 29/05/2020 e prot. n.5669 del 07/08/2020, finalizzate al perfezionamento della documentazione allegata all’istanza. Si rileva, altresì, che la Società proponente ha integrato la documentazione progettuale richiesta modificando di volta in volta (ovvero, considerando e/o escludendo) elementi del progetto di natura sostanziale (impianto di accumulo e opere di rete per la connessione tra le quali la nuova SE Terna 150/380 kV).

In particolare si evidenzia che:

- con riguardo **all’impianto di accumulo (della potenza di 4,8 MW):**
 - con nota prot. n.2233 del 26/03/2020, la Società proponente ne ha richiesto la realizzazione;
 - con nota prot. n.3859 del 29/05/2020, questa Sezione ha richiesto chiarimenti e approfondimenti tecnici circa l’impianto di accumulo;
 - con nota prot. n.4694 del 02/07/2020, la Società proponente ha comunicato di voler rinunciare alla realizzazione dello stesso impegnandosi *“a rettificare la soluzione di connessione con Terna sia per la parte di accumulo che per la parte di potenza prima della convocazione della conferenza di servizi presso l’ufficio energia della Regione Puglia”* e ha integrato l’istanza con elaborati scritto-grafici, non comprensivi dell’impianto di accumulo;
 - con nota prot. n.5669 del 07/08/2020 questa Sezione ha proceduto alla verifica della documentazione integrativa (non comprensiva dell’impianto di accumulo), e ha chiesto alla Società *“di trasmettere, al gestore di rete Terna S.p.A. e alla scrivente Sezione, tutti gli elaborati grafici rettificati a seguito di tale modifica fornendo, altresì, riscontro circa gli esiti di tale modifica all’interno della documentazione trasmessa da Terna S.p.A. (preventivo di connessione e benessere al progetto)”*;



- con nota prot. n.8959 del 14/12/2020, la Società proponente ha chiesto di riconsiderare la realizzazione dell'impianto di accumulo;

• con riguardo alla **realizzazione delle opere di connessione:**

- la proposta progettuale di cui alla nota prot. n.2233 del 26/03/2020 prevedeva la connessione in antenna alla SE Terna 380/150 kV (già autorizzata con D.D. n.68 del 21/11/2016) escludendo, pertanto, tale opera di rete dalle opere oggetto di Autorizzazione Unica;

- con nota prot. n.3859 del 29/05/2020 questa Sezione comunicava che *"è in corso di istruttoria un'istanza di variante alla succitata D.D. n.68/2016, che prevede una diversa soluzione di connessione e, quindi, l'eliminazione della stazione 150/380 kV. Pertanto, nel caso di modifica dell'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 68/2016, dovrà essere riprogettata la soluzione di connessione"*;

- con nota prot. n.4694 del 02/07/2020, la Società ha trasmesso il Benestare al progetto rilasciato da Terna con nota prot. n.20850 del 27/03/2020, rilasciato sulla base del preventivo di connessione e della documentazione inviata dalla Società al Gestore di Rete in data 08/01/2020;

- con nota prot. n. 5669 del 07/08/2020, questa Sezione ha richiesto alla Società proponente *"di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendere ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000 s.m.i., nella quale lo stesso esonera la Regione Puglia da qualsiasi responsabilità nelle ipotesi di decadenza della D.D. n.68/2016 o di approvazione della variante alla D.D. n.68/2016, con conseguente modifica delle opere di rete ivi autorizzate (in particolare, la SE Terna 380/150 kV), necessarie all'impianto in oggetto. La suddetta dichiarazione dovrà contenere, inoltre, l'impegno a progettare e a richiedere la relativa autorizzazione in variante, tenuto conto che le opere RNT sopra citate rientrano tra gli interventi definiti, ai sensi del D.Lgs n.387/03, come opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione da Fonte di Energia Rinnovabile (FER). In alternativa, il proponente potrà procedere, sin d'ora, alla progettazione delle suddette opere di rete autorizzate con D.D. n.68 del 21/11/2016, che saranno autorizzate nell'ambito della presente istanza nelle ipotesi di decadenza della D.D. n.68/2016 e di approvazione della variante alla citata Autorizzazione"*;

- con nota prot. n.8959 del 14/12/2020, la Società proponente ha dichiarato di aver *"optato per la progettazione delle opere di rete (autorizzate con D.D. n 68 del 21/11/2016) affinché vengano autorizzate con l'istanza della scrivente nella ipotesi di decadenza della DD68/2016 e approvazione della variante in corso. A tale scopo ha sottoposto a terna la progettazione definitiva per la costruzione ed esercizio delle opere di connessione alla RTN ed è in attesa di ricevere il relativo benestare"*;



- con nota prot. n.8960 del 14/12/2020, la Società ha trasmesso un nuovo Benestare al progetto rilasciato da Terna con nota prot. n.80725 dell'11/12/2020, rilasciato sulla base del preventivo di connessione e della documentazione inviata dalla Società al Gestore di Rete in data 13/10/2020;

- con D.D. n.46 del 22/03/2021 è stata approvata la Variante alla citata D.D. n.68 del 21/11/2016 che, prevedendo una modifica della soluzione di connessione, ha escluso la SE Terna 380/150 kV dalle opere ivi autorizzate.

Tenuto conto di quanto sopra, e in riscontro a quanto richiesto dalla Società proponente con nota prot. n.2428 del 09/03/2021, appare opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art.3.2 delle citate Linee Guida Regionali (D.D. n.3029 del 30/12/2010 - Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica), "la documentazione elencata al punto 2.2 ferma restando la documentazione imposta dalle normative di settore, è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità". A tale riguardo, si rileva che la documentazione allegata all'istanza in oggetto non comprende il seguente documento, indicato alla lettera w) del citato punto 2.2:

- *piano economico finanziario, asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione, che ne attesti la congruità (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della LR n. 31/2008).*

Per tutto quanto sopra esposto, **si comunica che non è possibile dichiarare la procedibilità dell'istanza e che, al contrario, si rende necessario procedere ad una ulteriore valutazione della documentazione allegata all'istanza, considerando sia le nuove opere di rete oggetto di richiesta di autorizzazione (SE Terna 150/380 kV e relativi raccordi alla RTN), sia le opere che la Società aveva dichiarato di non voler più realizzare (impianto di accumulo).**

Considerato, inoltre, che il progetto ha subito modifiche e variazioni di notevole rilevanza ai fini della compatibilità ambientale, si comunica sin d'ora che tutte le nuove opere devono essere sottoposte all'attenzione delle Autorità Competenti al rilascio della



Valutazione di Impatto Ambientale e si comunica che, con separata nota, verrà evidenziata tale circostanza al fine della presa d'atto delle modifiche apportate al progetto.

Questa Sezione ha proceduto a verificare la documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente, riscontrando la permanenza di anomalie formali che si riportano, dettagliatamente, di seguito:

1) con riguardo agli **“Elaborati cartografici del progetto definitivo dell’impianto: strati informativi identificativi e di interferenza” di cui al punto 4.1 dell’Allegato alla D.D. n.1/2011 “Istruzioni tecniche”** si rileva che gli elaborati trasmessi non risultano redatti con riferimento:

- all’area destinata ad ospitare l’impianto di accumulo previsto in progetto;
- alla cabina di raccolta/smistamento da realizzare *“nei pressi della piazzola 1”* (v. paragrafo 3.2 della Relazione Descrittiva);
- ai raccordi della nuova SE 380/150 kV con la RTN esistente.

Si chiede, pertanto, di redigere gli strati informativi identificativi e di interferenza con i Piani di Tutela, inserendo le geometrie relative a tutte le opere da realizzare per il progetto in esame;

2) con riguardo la **“Relazione descrittiva/generale del progetto definitivo” di cui al punto 4.2.1 dell’Allegato alla D.D. n.1/2011 “Istruzioni Tecniche”**, si rileva che l’elaborato non contiene informazioni con riguardo:

- all’impianto di accumulo;
- alle opere di rete per la connessione oggetto dell’istanza (nuova SE Terna 380/150 kV e relativi raccordi alla RTN esistente);
- alla cabina di raccolta/smistamento da realizzare *“nei pressi della piazzola 1”* (v. paragrafo 3.2).

Si chiede, pertanto, di aggiornare l’elaborato relazionando in merito a tutte le opere di utenza e di rete per la connessione previste in progetto.

Si chiede, inoltre, di fornire un elenco chiaro e dettagliato delle opere da realizzare e che devono essere oggetto di autorizzazione in riferimento al procedimento per cui il progetto stesso è presentato, così come richiesto al punto 4.2.1. In particolare, si chiede di **elencare**



tutte le opere di utenza e di rete per la connessione oggetto di autorizzazione della presente istanza.

Gli elaborati presentati dovranno essere firmati digitalmente dal professionista che si assume la responsabilità della predisposizione e controfirmati dal proponente, consegnati in un folder formato compresso, secondo quanto riportato al paragrafo 4.4.2 "Modalità di sottoscrizione degli elaborati e dei documenti" della D.D. n.1/2011;

3) con riferimento ai seguenti elaborati:

- **"Relazione geologica del progetto definitivo" di cui al punto 4.2.2 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni Tecniche";**
- **"Relazione geotecnica del progetto definitivo" di cui al punto 4.2.3 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni Tecniche";**
- **"Relazione idrologica del progetto definitivo" richiesta al punto 4.2.4 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni Tecniche";**
- **"Relazione idraulica del progetto definitivo" di cui al punto 4.2.5 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni Tecniche";**

si chiede di verificare che non sia necessario procedere ad integrare/modificare i suddetti elaborati tenendo conto delle seguenti opere di progetto:

- impianto di accumulo;
- opere di rete per la connessione oggetto dell'istanza (nuova SE Terna 380/150 kV e relativi raccordi alla RTN esistente);
- cabina di raccolta/smistamento da realizzare *"nei pressi della piazzola 1"*.

Gli elaborati presentati dovranno essere firmati digitalmente dal professionista che si assume la responsabilità della predisposizione e controfirmati dal proponente, consegnati in un folder formato compresso, secondo quanto riportato al paragrafo 4.4.2 "Modalità di sottoscrizione degli elaborati e dei documenti" della D.D. n.1/2011;

4) con riguardo alla **"Documentazione Specialistica del progetto definitivo" di cui al punto 4.2.6 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni Tecniche"**, si chiede di redigere tutti gli elaborati tenendo conto dell'impianto di accumulo e delle opere di rete per la connessione oggetto dell'istanza (nuova SE Terna 380/150 kV e relativi raccordi alla RTN esistente). In particolare, si chiede di considerare le citate opere all'interno dei seguenti elaborati:

- Valutazione degli impatti cumulativi;
- Studio su Flora fauna ecosistemi;
- Relazione sull'inquinamento luminoso ai sensi della L.R. 15/2005;
- Piano di sicurezza e coordinamento;



- Piano utilizzo terre e rocce da scavo;
- Dichiarazione aree percorse dal fuoco;
- Studio elettromagnetico;
- Valutazione impatto acustico;
- Relazione archeologica.

Gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente dal professionista che si assume la responsabilità della predisposizione e controfirmati dal proponente, consegnati in un folder formato compresso, secondo quanto riportato al paragrafo 4.4.2 "Modalità di sottoscrizione degli elaborati e dei documenti" della D.D. n.1/2011;

-

5) con riguardo alla **"Relazione tecnica del progetto definitivo" di cui al punto 4.2.7 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni Tecniche"**, si chiede di redigere l'elaborato e gli allegati tenendo conto dell'impianto di accumulo e delle opere di rete per la connessione oggetto dell'istanza (nuova SE Terna 380/150 kV e relativi raccordi alla RTN esistente).

Con riguardo **all'impianto di accumulo, come richiesto con nota prot. n.3859 del 29/05/2020**, si chiede di descrivere dettagliatamente l'impianto di accumulo in relazione:

- ai singoli elementi di cui si compone (container, inverter, trasformatori, caratteristiche tecniche degli apparati tecnologici di progetto, etc);
- al rapporto intercorrente, da un lato, con l'impianto eolico e, dall'altro, con la SSE 30/150 kV, indicando la tipologia dell'impianto in relazione alla classificazione di cui alle Deliberazioni n.574/2014/R/eel del 20/11/2014 e n.642/2014/R/eel del 18/12/2014 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

La relazione e gli allegati dovranno essere firmati digitalmente dal professionista che si assume la responsabilità della predisposizione e controfirmati dal proponente, consegnati in un folder formato compresso, secondo quanto riportato al paragrafo 4.4.2 "Modalità di sottoscrizione degli elaborati e dei documenti" della D.D. n.1/2011;

6) con riguardo ai **"Rilievi planoaltimetrici e lo studio di inserimento urbanistico del progetto definitivo" di cui al punto 4.2.8 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni Tecniche"**, si chiede di considerare, all'interno del rilievo planoaltimetrico della SSE, anche l'area destinata all'impianto di accumulo.

Gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente dal professionista che si assume la responsabilità della predisposizione e controfirmati dal proponente, consegnati in un folder formato compresso, secondo quanto riportato al paragrafo 4.4.2 "Modalità di sottoscrizione degli elaborati e dei documenti" della D.D. n.1/2011;



7) relativamente agli **“Elaborati grafici del progetto definitivo” di cui al punto 4.2.9 dell’Allegato alla D.D. n.1/2011 “Istruzioni Tecniche”**:

• si chiede di considerare, all’interno di tutti gli elaborati scritto-grafici trasmessi a corredo dell’istanza, la presenza dell’area destinata all’impianto di accumulo e la realizzazione della nuova SE Terna e, tra questi, i seguenti elaborati denominati:

- *Inquadramento su IGM della sottostazione di collegamento alla Rete Terna denominata “Palmori”;*

- *Inquadramento su base catastale con indicazione dello stallo di connessione alla stazione elettrica “Palmori” in agro di Lucera;*

- *Elaborato dismissione e ripristino;*

- *Cronoprogramma delle opere da realizzare;*

• con riguardo al **posizionamento previsto per l’impianto di accumulo**, si chiede di verificare che la collocazione proposta sia compatibile con la futura realizzazione della strada di accesso alle Sottostazioni Utente che si attesteranno sul lato sud-ovest della SE Terna 380/150 kV, eventualmente considerando un differente posizionamento dell’impianto di accumulo;

• con riguardo all’elaborato denominato **“Sottostazione Utente Impianto di Storage”** si chiede di integrare l’istanza con gli elaborati di dettaglio, redatti alle opportune scale, relativi:

- ai manufatti e alle apparecchiature previsti (planimetrie, prospetti e sezioni);

- al percorso dei cavidotti in ingresso e in uscita;

- al sistema di accessi e alla recinzione;

- agli eventuali impianti ausiliari (illuminazione, antintrusione e/o videosorveglianza, raccolta-trattamento-smaltimento acque reflue/di prima pioggia, messa a terra, antincendio, etc.);

• con riferimento alla **cabina di raccolta/smistamento da realizzare “nei pressi della piazzola 1”** (v. paragrafo 3.2 della Relazione Descrittiva), si prende atto che sono stati presentati gli elaborati di dettaglio del manufatto. Si rileva, altresì, che tale opera non è riportata in nessun elaborato di inquadramento e, pertanto, non si rileva la sua esatta posizione di progetto. Si chiede, pertanto, come già richiesto con precedenti note, di presentare elaborati grafici, redatti alle opportune scale, riportanti l’inserimento di tale opera all’interno dell’area in cui verrà collocata (comprese le eventuali opere complementari quali strade, piazzole, tracciati dei cavidotti in entrata e in uscita e le eventuali servitù, etc.), con l’indicazione delle distanze dagli elementi esistenti e di progetto. Si chiede, inoltre, di inserire l’ingombro di tale opera in tutti gli elaborati grafici di inquadramento nella quale la stessa è ricompresa;



• si chiede di integrare l'istanza con la presentazione degli elaborati (di insieme e di dettaglio) relativi **all'impianto di messa a terra della Sottostazione Utente**;

• con riguardo all'elaborato denominato **"Stazione Elettrica MT/AT: Particolari edificio utente"** si rileva che, all'interno della SE Utente di Trasformazione, sono presenti n.2 blocchi edilizi denominati "Edificio 1" ed "Edificio 2", di differente forma e consistenza. Si chiede, pertanto, di integrare l'istanza con la presentazione degli elaborati grafici di dettaglio relativi ad entrambi gli edifici in progetto o, in alternativa, di indicare graficamente quale dei due edifici non è oggetto della presente istanza di Autorizzazione Unica;

• con riguardo alla **futura SE Terna 380/150 kV** si chiede di integrare l'istanza con la seguente documentazione:

- elaborati grafici, di insieme e di dettaglio, relativi ai seguenti eventuali impianti ausiliari quali: impianto di illuminazione, videosorveglianza/antintrusione, raccolta-trattamento-smaltimento acque reflue/di prima pioggia, antincendio, etc;

- elaborati grafici, di insieme e di dettaglio, relativi all'impianto di messa a terra;

- elaborati grafici riportanti le stratigrafie dei piani di calpestio.

Gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente dal professionista che si assume la responsabilità della predisposizione e controfirmati dal proponente, consegnati in un folder formato compresso, secondo quanto riportato al paragrafo 4.4.2 "Modalità di sottoscrizione degli elaborati e dei documenti" della D.D. n.1/2011;

8) con riguardo allo **"Studio di fattibilità ambientale" di cui al punto 4.2.10 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni tecniche"**, si chiede di considerare, all'interno di tutti gli elaborati che lo compongono, tutte le opere previste in progetto e in particolare:

• l'impianto di accumulo;

• le opere di rete per la connessione oggetto dell'istanza (nuova SE Terna 380/150 kV e relativi raccordi alla RTN);

• la cabina di raccolta/smistamento da realizzare "nei pressi della piazzola 1".

Gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente dal professionista che si assume la responsabilità della predisposizione e controfirmati dal proponente, consegnati in un folder formato compresso, secondo quanto riportato al paragrafo 4.4.2 "Modalità di sottoscrizione degli elaborati e dei documenti" della D.D. n.1/2011;

9) con riguardo ai **"Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti del progetto definitivo" di cui al punto 4.2.11 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni Tecniche"** si chiede di considerare, all'interno di tutti gli elaborati che lo compongono, tutte le opere previste in progetto e in particolare:



- l'impianto di accumulo;
- le opere di rete per la connessione oggetto dell'istanza (nuova SE Terna 380/150 kV e relativi raccordi alla RTN);
- la cabina di raccolta/smistamento da realizzare "nei pressi della piazzola 1".

Gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente dal professionista che si assume la responsabilità della predisposizione e controfirmati dal proponente, consegnati in un folder formato compresso, secondo quanto riportato al paragrafo 4.4.2 "Modalità di sottoscrizione degli elaborati e dei documenti" della D.D. n.1/2011;

10) con riguardo al **"Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo"** di cui al punto 4.2.12 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni Tecniche", si rileva che lo stesso non contempla la realizzazione delle seguenti opere di progetto:

- impianto di accumulo;
- opere di rete per la connessione oggetto dell'istanza (nuova SE Terna 380/150 kV e relativi raccordi alla RTN).

Gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente dal professionista che si assume la responsabilità della predisposizione e controfirmati dal proponente, consegnati in un folder formato compresso, secondo quanto riportato al paragrafo 4.4.2 "Modalità di sottoscrizione degli elaborati e dei documenti" della D.D. n.1/2011;

11) con riguardo al **"Piano particellare di esproprio del progetto definitivo"** di cui al punto 4.2.13 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni Tecniche", si chiede di:

- considerare, tra le aree di esproprio, le aree impegnate dai n.2 sostegni di nuova realizzazione denominati n.303A e n.303B;
- considerare l'area interessata dalla cabina di raccolta/smistamento da realizzare "nei pressi della piazzola 1";
- distinguere, all'interno del tabulato riportante l'elenco delle ditte catastali, la superficie impegnata dalla Sottostazione Utente da quella interessata dall'impianto di accumulo.

Si chiede, pertanto, di modificare l'elenco delle ditte catastali e gli elaborati grafici allegati al Piano Particellare di Esproprio secondo quanto innanzi specificato;

12) con riguardo al **"Computo metrico estimativo del progetto definitivo"** di cui al punto 4.2.14 dell'Allegato alla D.D.n.1/2011 "Istruzioni Tecniche", si chiede di considerare, all'interno dell'elaborato denominato *"Computo metrico delle dismissioni con analisi dei prezzi"*, gli importi derivanti dalla dismissione delle seguenti opere previste in progetto:



- impianto di accumulo;
- cabina di raccolta/smistamento da realizzare “nei pressi della piazzola 1”;

13) con riguardo al **“Quadro economico del progetto definitivo” di cui al punto 4.2.15 dell’Allegato alla D.D.n.1/2011 “Istruzioni Tecniche”**, si rileva che:

- l’importo degli oneri della sicurezza inseriti nel Quadro Economico (pari a € 205.692,00) non corrisponde a quello rinveniente dalla stima analitica contenuta all’interno dell’elaborato *“Piano di sicurezza e coordinamento”* (pari a € 664.500,00);
- è necessario modificare gli importi rinvenienti dalla rielaborazione del *“Computo metrico delle dismissioni con analisi dei prezzi”*, secondo quanto precedentemente richiesto;
- è necessario modificare gli importi previsti per espropriazioni/asservimenti/occupazioni temporanee rinvenienti dalla modifica del Piano Particellare di Esproprio, secondo quanto precedentemente richiesto;

• l’istanza è carente del **Piano Economico Finanziario** corredato dall’**asseverazione di congruità** rilasciata da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"; in alternativa, ai sensi del decreto -legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n.106 "Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia" e di quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera q), della suddetta l.106/2011, il piano economico finanziario può essere asseverato da una società di revisione ai sensi dell'art.1 della legge 23 novembre 1939, n.1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione" come indicato alla lettera a), comma 18, art.5 della L.R. Puglia n.25/2012. **Si precisa che l’asseverazione di congruità dovrà riportare le generalità e la posizione ricoperta dal soggetto asseverante, e che la stessa deve essere presentata inequivocabilmente con riferimento al Piano Economico Finanziario predisposto dalla Società proponente.**

Si ribadisce, come in premessa comunicato, che tale elaborato costituisce contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua procedibilità e si precisa che, come già comunicato con precedenti note, ai sensi dell'art.5 comma 18 della L.R. Puglia n.25/2012, la Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art.12 del D.Lgs n.387/2003 è subordinata alla produzione di tale elaborato da parte del proponente;

14) con riguardo ai seguenti elaborati:

- **“Relazione pedo-agronomica” di cui al punto 4.3.1 dell’Allegato alla D.D. n.1/2011 “Istruzioni Tecniche”;**



- "Rilievo delle produzioni agricole di particolar pregio rispetto al contesto paesaggistico" di cui al punto 4.3.2 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni Tecniche";
- "Rilievo degli elementi caratteristici del paesaggio agrario" di cui al punto 4.3.3 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni Tecniche";
- "Dichiarazione del conduttore dei terreni agrari" di cui al punto 4.3.4 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni Tecniche";
- "Mappa di aree e manufatti oggetto di finanziamenti pubblici" di cui al punto 4.3.8 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni tecniche";

si chiede di considerare tutte le opere previste in progetto e in particolare:

- l'impianto di accumulo;
- le opere di rete per la connessione oggetto dell'istanza (nuova SE Terna 380/150 kV kV e relativi raccordi alla RTN);
- la cabina di raccolta/smistamento da realizzare "nei pressi della piazzola 1".

Si chiede di consegnare tutta la documentazione in un folder in formato compresso, firmato digitalmente dal professionista che si assume la responsabilità della predisposizione e controfirmato dal proponente, secondo quanto riportato ai punti 4.1.3 e 4.4.2 della D.D. n.1/2011;

15) con riguardo agli elaborati di cui alla "Relazione paesaggistica" di cui al punto 4.3.6 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni tecniche", si chiede di considerare, all'interno degli elaborati trasmessi, tutte le opere previste in progetto e in particolare:

- l'impianto di accumulo;
- le opere di rete per la connessione oggetto dell'istanza (nuova SE Terna 380/150 kV kV e relativi raccordi alla RTN);
- la cabina di raccolta/smistamento da realizzare "nei pressi della piazzola 1".

Si chiede di consegnare tutta la documentazione in un folder in formato compresso, firmato digitalmente dal professionista che si assume la responsabilità della predisposizione e controfirmato dal proponente, secondo quanto riportato ai punti 4.1.3 e 4.4.2 della D.D. n.1/2011;

16) con riguardo alla "Ricevuta relativa l'espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale" di cui al punto 4.3.13 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni tecniche" si chiede di comunicare, all'Autorità Competente al rilascio del titolo di compatibilità ambientale, l'avvenuta variazione-modifica delle opere di progetto e di trasmettere, conseguentemente, la relativa documentazione progettuale.



Si chiede di dare riscontro, a questa Sezione, dell'avvenuta trasmissione della documentazione modificativa/integrativa all'Autorità Competente al rilascio della VIA;

17) con riguardo alla **"Ricevuta di pagamento degli oneri a copertura delle spese istruttorie relative all'Autorizzazione Unica" di cui al punto 4.3.16 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni tecniche"** si comunica che, in conseguenza della rimodulazione del quadro economico precedentemente richiesta, è necessario procedere all'integrazione di quanto versato tenuto conto che, ai sensi dell'art.5 comma 7 della Legge Regionale n.25/2012 e ss.mm.ii., gli oneri istruttori dovuti sono pari allo 0,03% dell'investimento;

18) con riferimento alla **"Tabella riepilogativa degli allegati e dei documenti allegati" di cui al punto 4.4.3 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011 "Istruzioni tecniche"**, si chiede di riportare, per una sola volta, la documentazione allegata all'istanza, non suddividendoli per data di trasmissione. Per gli elaborati integrati e/o modificati, si potrà indicare (all'interno di apposita colonna predisposta) la data di ultimo invio e/o revisione.

Si chiede, inoltre, di aggiornare la tabella considerando tutti gli elaborati richiesti con la presente istanza e di allegare le dichiarazioni richieste al punto 4.4.2 a firma di tutti i professionisti iscritti all'albo, ciascuna sottoscritta dal professionista dichiarante.

Si specifica, come meglio descritto in seguito, che è necessario procedere al caricamento di tutta la documentazione allegata all'istanza e da considerare ai fini AU.

Per tutto quanto esposto in precedenza si comunica, ai sensi dell'art. 3.3 della D.G.R. 3029/2010 e punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2010, l'improcedibilità dell'istanza per carenza documentale, tenuto conto del fatto che la documentazione prevista dal punto 2.2 della "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili", approvata con delibera di Giunta Regionale n.3029/2010 in coerenza con le linee guida nazionali, è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della procedibilità.

Pertanto, in conformità con le previsioni normative vigenti, la conferenza di servizi potrà essere convocata tenuto conto della data in cui l'istanza potrà considerarsi completa e, quindi, procedibile.



Si invita il proponente, anche al fine di rendere celere il procedimento, ad integrare la documentazione allegata all'istanza e dettagliatamente specificata in premessa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, entro il termine massimo di **30 giorni** dal ricevimento della presente.

L'inoltro della documentazione richiesta, dovrà avvenire mediante la stessa procedura telematica attraverso il portale www.sistema.puglia.it, allegandoli alla pratica originaria di cui in oggetto. Al completamento dell'integrazione documentale, la procedura telematica consente la generazione della *Comunicazione di documentazione integrata* che deve essere firmata digitalmente ed inviata via PEC all'indirizzo ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it.

Si evidenzia che, in ciascuna sezione, del portale dovranno essere caricati, oltre alla documentazione richiesta (integrazione e/o sostituzione), anche gli elaborati - afferenti alla stessa sezione - già trasmessi e per i quali non è stata richiesta integrazione e/o sostituzione, ai fini della completezza della documentazione allegata all'istanza.

Si rende noto che il MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, con riferimento alla "Installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica", con nota del 02/09/2020, acquisita al prot. n.6085 del 07/09/2020 ha indicato che, ai sensi degli artt. 99 e 104 del D.lgs. 259/2003 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", l'eventuale installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, (come ad esempio possono essere le reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, trasmissione dati in generale, ecc.), sono oggetto di autorizzazione generale. In particolare le reti di comunicazione elettronica, che non rientrano nella casistica degli artt. 99 comma 5 e 105 comma 2 lettera a) del medesimo Codice (installazione nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui), se installate ed esercite su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici (fibra), sono soggette ad autorizzazione generale di cui all'art.104 comma 1) lettera b) D.Lgs. 259/2003 da conseguirsi con le modalità prescritte dagli artt. 99 c. 4 e 107 c.5: il soggetto interessato dovrà produrre apposita istanza secondo l'allegato modello da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II – Viale America 201 – 00144 ROMA - PEC dqscerp.div02@pec.mise.gov.it. Pertanto si comunica sin d'ora che, per la sopracitata autorizzazione, la Società proponente dovrà procedere all'inoltro dell'istanza e darne riscontro a questa Sezione. A tale riguardo, in allegato alla presente, si trasmette modello relativo alla "Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici", inoltrata dal MISE -



Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, con la citata nota prot. n.6085 del 7/09/2020.

Si rende noto che, con propria nota prot. n.3175 del 17/02/2021, la Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ha comunicato che, all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/>, è possibile consultare il Catalogo Patrimonio Regionale e che *il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla Legge Regionale n.27/1995 e R.R. n.23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali"*. Nel caso in cui il progetto dovesse interessare immobili di proprietà regionale, è necessario che la Società proponente produca specifica istanza contenente l'esatta individuazione catastale dei beni regionali coinvolti, da trasmettere all'indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it e, per conoscenza, alla scrivente Sezione e all'Autorità Competente al rilascio del PAUR.

Il Funzionario Istruttore

Arch. Domenico Sasanelli

Firmato digitalmente da
DOMENICO SASANELLI
Regione Puglia
Firmato il 23/03/2021 12:06
Seriale certificato : 720008

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Laura Liddo



Firmato digitalmente da:
LAURA LIDDO
Regione Puglia
Firmato il: 23-03-2021
15:32:16
Seriale certificato:
691626
Valido dal 03-06-2020
al 03-06-2023

Il Dirigente della Sezione Vicario

Dott. Giuseppe Pastore

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE PASTORE
Regione Puglia
Firmato il 23/03/2021 12:28
Seriale certificato : 647860

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica, di Radiodiffusione e Postali
Divisione III *Comunicazioni elettroniche ad uso privato*
Viale America, 201
00144 ROMA

**Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di
comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici**

Il sottoscritto (*persona fisica titolare*).....
Luogo e data di nascita
Residenza e domicilio
Cittadinanza

Società/Ditta (*persona giuridica titolare*) :
Sede:
Codice fiscale:
Nazionalità:
DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE:
Cognome e Nome:
Luogo e data di nascita:
Residenza e domicilio:
Codice fiscale:

Ai sensi degli articoli 107, comma 5, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche

dichiara

- di voler installare ed esercire una rete di comunicazioni elettroniche
(*barrare la casella che interessa*)
 - supporto fisico
 - ad onde convogliate
 - con sistemi ottici
- di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre
..... (massimo 10 anni, comprensivo dell'anno in corso)
- di possedere i prescritti requisiti
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (*se il soggetto si
configuri come impresa*)

e si impegna:

- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
- a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo dovuto ai sensi dell'art.34, comma 1, lettera a) dell'allegato 25 al Codice delle comunicazioni elettroniche;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore

Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- a) il progetto tecnico della rete che si intende realizzare;
- b) l'attestato di versamento del contributo per istruttoria dovuto ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a) dell'allegato 25 al Codice delle comunicazioni elettroniche;
- c) l'attestato di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.

(data)

.....
(firma)