

Prot. n° 68283

Torino, 27/07/2021

Fascicolo A1.01 F06\_2021\_00781

Spett.le **ISPRA – Istituto Superiore per la  
Protezione e la Ricerca Ambientale**  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma  
*protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

p.c. Spett.le **Regione Piemonte**  
*Settore Risanamento Acustico  
Elettromagnetico ed Atmosferico  
e Grandi Rischi Ambientali*  
Via Principe Amedeo, 17  
10123 Torino  
*ambiente@cert.regione.piemonte.it*

p.c. Spett.le Città Metropolitana di Torino  
Servizio Qualità dell'Aria e Risorse  
Energetiche  
*Corso Inghilterra, 7/9*  
10138 Torino  
*protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it*

p.c. Spett.le **Comune di Leini**  
Piazza Vittorio Emanuele II, 1  
10040 Leini (TO)  
*comune.leini.to@cert.legalmail.it*

**OGGETTO: Integrazione del Rapporto conclusivo delle attività di ispezione ambientale ordinaria 2021 relativo all'impianto ENGIE PRODUZIONE S.p.A. Centrale Termoelettrica di Leini (TO) – DVA-DEC-2010-0000897 del 30 novembre 2010.**

Ad integrazione del rapporto conclusivo del Controllo Ordinario dell'anno 2021 relativo all'impianto in oggetto si trasmettono le risultanze analitiche sui campioni di acque reflue prelevate nel punto di scarico SF1 prima dell'immissione nella rete fognaria (scheda di campionamento F06\_2021\_00781\_002 – allegato 1), nel punto di scarico parziale AI (a valle del processo di neutralizzazione – scheda di campionamento F06\_2021\_00781\_005 – allegato 2) e nel punto di scarico parziale MI (a valle del processo di disoleazione - scheda di campionamento F06\_2021\_00781\_004 – allegato 3). I prelievi effettuati sui punti di scarico parziale AI e MI, sono stati effettuati a scopo di studio

Nello specifico le risultanze analitiche hanno evidenziato quanto segue:

- il rapporto di prova n. 21FD02397 del 20/05/2021 (allegato 4) prelevato nel punto di scarico prima dell'immissione nella rete fognaria ha evidenziato, relativamente alle determinazioni chimiche effettuate, la non conformità, secondo quanto previsto dai

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n° 9 - 10135 Torino - Tel. 01119680111

PEC: [dip.torino@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.torino@pec.arpa.piemonte.it)

valori-limite del Decreto Legislativo 152/06 Parte III, Allegato 5 Tabella 3 - per lo scarico in rete fognaria - per il parametro solfati. La concentrazione riscontrata è pari a 1700 mg/l a fronte di un limite pari a 1000 mg/l;

- il rapporto di prova n. 21FD02556 del 21/05/2021 (allegato 5) prelevato nel punto di scarico parziale AI ha evidenziato, una concentrazione di solfati pari a 1567 mg/l, tale valore se confrontato con quanto previsto dai valori-limite del Decreto Legislativo 152/06 Parte III, Allegato 5 Tabella 3 - per lo scarico in rete fognaria - pari a 1000 mg/l sarebbe non conforme;
- il rapporto di prova n. 21FD02557 del 21/05/2021 (allegato 6) prelevato nel punto di scarico parziale MI ha evidenziato, una concentrazione di idrocarburi totali pari a 0,90 mg/l, tale valore se confrontato con quanto previsto dai valori-limite del Decreto Legislativo 152/06 Parte III, Allegato 5 Tabella 3 - per lo scarico in rete fognaria - pari a 10 mg/l sarebbe conforme;

Quanto evidenziato dal rapporto di prova n. 21FD02397 del 20/05/2021 ossia il superamento per il parametro solfati, del valore limite allo scarico in rete fognaria previsto dalla Tabella 3 Allegato 5 Parte III del Decreto Legislativo 152/06 s.m.i. si configura come violazione dell'articolo 29 quattordicesimo comma 3 lettera a) del medesimo Decreto.

Per tale motivo si è notificato al responsabile dello scarico, il verbale di prescrizione tecnica asseverata (ex art. 318-ter, comma 1, D.Lgs. 152/06) n. VP 21/56/AIA (allegato 7).

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Maurizio Di Tonno  
Responsabile della SS Tutela e Vigilanza 1

Per eventuali comunicazioni/informazioni rivolgersi a:

Domenico Christian Monaco Tel. 011/19680653, e-mail [d.monaco@arpa.piemonte.it](mailto:d.monaco@arpa.piemonte.it)

#### ELENCO ALLEGATI

1. Scarico SF1 scheda di campionamento F06\_2021\_00781\_002;
2. Scarico parziale AI scheda di campionamento F06\_2021\_00781\_005;
3. Scarico parziale MI scheda di campionamento F06\_2021\_00781\_004;
4. Rapporto di prova n. 21FD02397 del 20/05/2021;
5. Rapporto di prova n. 21FD02556 del 21/05/2021;
6. Rapporto di prova n. 21FD02557 del 21/05/2021;
7. Verbale di prescrizione tecnica asseverata (ex art. 318-ter, comma 1, D.Lgs. 152/06) n. VP 21/56/AIA.