



Spett.le

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CRESS)

Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale

Dirigente: Dott. Giacomo Meschini

Pec: CRESS@PECminambiente.it

Spett.le

ARPA Lombardia

arpa@pec.regione.lombardia.it

comunicazione via PEC

[ID_VIP 4805] Progetto “Centrale termoelettrica di Tavazzano Montanaso (LO) - realizzazione di un nuovo ciclo combinato in sostituzione della sezione 8” – Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli art. 23 e 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii – Giudizio di compatibilità ambientale di cui al Decreto Ministeriale DM_2021-0000145 del 16/04/2021 - Trasmissione della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza alla prescrizione n. 1 e istanza di avvio della verifica medesima.

Premesso che:

- in data 16/4/2021, Il Ministero della Transizione Ecologica in concerto con il Ministro della Cultura, con Decreto n° 145/2021 hanno espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto della “Centrale termoelettrica di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo - realizzazione di un nuovo ciclo combinato in sostituzione della sezione 8”.
- L’articolo 2 del Decreto citato al punto precedente recita: *(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS)*
 1. *Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3423 del 22 maggio 2020. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.*
- La prescrizione n. 1 del parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3423 del 22 maggio 2020 stabilisce che:

Prescrizione n.1

Macrofase: ANTE OPERAM

Fase: Fase di progettazione esecutiva

Ambito di applicazione: Emissioni in atmosfera

Oggetto della prescrizione: *Il nuovo ciclo combinato, coerentemente con quanto indicato delle integrazioni presentate dal proponente, non dovrà prevedere l'esercizio in modalità OCGT, ma dovrà essere messo in funzione direttamente in modalità CCGT una volta conclusa la fase di cantiere.*

Termine per l'avvio della V.O.: Prima dell'avvio della fase di esercizio.


Ente vigilante: ARPA Lombardia

Tanto premesso, con la presente istanza, alla luce del contratto EPC (Engineering, Procurement, Construction) in essere tra EP Produzione S.p.A. - in qualità di committente - e Ansaldo Energia S.p.A. - in qualità di appaltatore - la scrivente comunica che il progetto redatto da Ansaldo Energia S.p.A., sulla base del quale verranno realizzate le attività di costruzione, recepisce quanto richiesto dalla prescrizione n. 1 sopra citata.

Esso prevede quindi che non venga costruito il camino di by-pass e che la nuova unità produttiva sia realizzata e messa in funzione direttamente in modalità CCGT.

Si allega, a conferma di quanto sopra, una dichiarazione sottoscritta da Ansaldo Energia S.p.A.

Nel rimanere a disposizione, porgiamo distinti saluti.



EP Produzione S.p.A.

Ing. Luca Alippi

Amministratore Delegato

Allegati:

Allegato 1 - Dichiarazione Ansaldo Energia S.p.A.