



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Alla Venice LNG S.p.A.
venicelng@legalmail.it

e p.c.

Alla Regione Veneto
ambiente@pec.regione.veneto.it

All'ARPA Veneto
dapve@pec.arpav.it

**Oggetto: [ID_VIP:6004] e [ID_VIP:6005] Procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n.9 e n.15 contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n.3019 del 31/05/2019, allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n.320 del 05/11/2019, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto Deposito costiero GNL a Marghera - stoccaggio nominale di 32.000 mc.
Proponente: Venice LNG S.p.A.
Comunicazione esito valutazione**

Con DM n.320 del 05/11/2019 è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale dell'opera in oggetto, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni tra le quali le condizioni ambientali n.9 e n.15, di seguito riportate:

Condizione ambientale n.9 (ID_VIP:6004)

Ente vigilante: Regione Veneto;

Ente coinvolto: Arpa Veneto

Per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di Rete Natura 2000, pur non essendo interferiti direttamente dall'opera in progetto, dovranno essere attuati tutti gli interventi di mitigazione e ripristino descritti nello studio della Valutazione d'incidenza e nella documentazione integrativa. Si ribadisce in particolare che:

a) i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie protette faunistiche e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla fauna;

b) i depositi temporanei e le piazzole di accatastamento tubi dovranno essere allestiti al di fuori delle perimetrazioni dei siti;

c) per i lavori di cantiere dovranno essere utilizzati veicoli pesanti che rientrano nelle ultime due categorie EURO vigenti;

ID Utente: 16166

ID Documento: CreSS_05-Set_03-16166_2021-0282

Data stesura: 22/09/2021

✓ Resp.Set: Bilanzone C.

Ufficio: CreSS_05-Set_03

Data: 23/09/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

d) dovranno essere messe in atto le opportune misure per ridurre il sollevamento di polveri (bagnatura, copertura con telo dei cumuli ecc.)

e) l'illuminazione dei cantieri dovrà essere dimensionata alle effettive esigenze di lavoro e dovrà essere rivolta solamente verso l'area di interesse, evitando di orientarla verso l'esterno e/o verso l'alto per non creare disturbi alle aree sensibili limitrofe

Condizione ambientale n.15 (ID_VIP:6005)

Ente vigilante: Arpa Veneto

Dovrà essere concordato con Arpa Veneto una integrazione del PMA che comprenda anche monitoraggi ante, in corso, e post operam delle componenti suolo e acque (superficiali e sotterranee)

Codesta Società ha inviato, con nota prot. MATTM/33892 del 31/03/2021, la documentazione atta alla verifica di ottemperanza delle sopracitate condizioni ambientali.

Successivamente, in merito alla prescrizione n.9, la Regione Veneto, con nota del 26/07/2021, acquisita al prot. MATTM/82536 del 28/07/2021, ne ha comunicato l'avvenuta ottemperanza, trasmettendo una nota di riscontro.

Per quanto concerne la prescrizione n.15, l'Arpa Veneto, con nota del 06/05/2021, acquisita in pari data al prot. MATTM/48231, ha trasmesso gli esiti della verifica di ottemperanza, stabilendo un cronoprogramma per i monitoraggi *ante*, in corso, e *post operam* delle componenti suolo e acque.

In seguito, con nota del 26/07/2021, acquisita al prot. MATTM/ 82531 del 28/07/2021 la Regione Veneto, trasmettendo una nota di riscontro alla verifica di ottemperanza della prescrizione n.15, ne ha comunicato l'avvenuta ottemperanza.

Stante quanto sopra rappresentato dalla Regione Veneto e dall'Arpa Veneto con le sopra citate note, che allegate alla presente ne costituiscono parte integrante, la scrivente, in qualità di Autorità competente, comunica l'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni nn. 9 e 15 del DM n.320 del 05/11/2019 relativo al progetto denominato "*Deposito costiero GNL a Marghera - stoccaggio nominale di 32.000 mc*".

Il Dirigente

Dott.Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:

Nota prot. MATTM/82536 del 28/07/2021

Nota prot. MATTM/48231 del 06/05/2021

Nota prot. MATTM/ 82531 28/07/2021