

Bollettino di analisi del mese di agosto 2019

Qualità del gas rilevata presso l'AOP n. 23 - Boltiere

giorno	Dati medi giornalieri da analisi						PROV*
	PCS	PCS	PCI	rho	Zs	CO ₂	
	medio ponderato giornaliero kWh/m³	Potere Calorifico Superiore kWh/m³	Potere Calorifico Inferiore kWh/m³	massa volumica (densità) kg/m³	Fattore di comprimibilità -	Anidride Carbonica %mol	
01	10,719	10,719	9,670	0,70924	0,99784	0,24	AOP
02	10,707	10,707	9,659	0,70840	0,99784	0,25	AOP
03	10,719	10,719	9,670	0,70904	0,99784	0,26	AOP
04	10,705	10,705	9,657	0,70850	0,99784	0,29	AOP
05	10,708	10,708	9,660	0,71006	0,99784	0,35	AOP
06	10,716	10,716	9,667	0,70954	0,99784	0,29	AOP
07	10,726	10,726	9,676	0,71005	0,99783	0,26	AOP
08	10,731	10,731	9,681	0,71043	0,99783	0,26	AOP
09	10,733	10,733	9,683	0,71056	0,99783	0,26	AOP
10	10,728	10,728	9,678	0,71006	0,99783	0,25	AOP
11	10,724	10,724	9,674	0,70982	0,99784	0,26	AOP
12	10,705	10,705	9,657	0,70829	0,99785	0,26	AOP
13	10,688	10,688	9,641	0,70675	0,99786	0,26	AOP
14	10,681	10,681	9,634	0,70600	0,99786	0,24	AOP
15	10,682	10,682	9,635	0,70593	0,99786	0,22	AOP
16	10,679	10,679	9,632	0,70575	0,99786	0,22	AOP
17	10,679	10,679	9,633	0,70581	0,99786	0,22	AOP
18	10,684	10,684	9,637	0,70715	0,99786	0,27	AOP
19	10,685	10,685	9,638	0,70642	0,99786	0,25	AOP
20	10,692	10,692	9,644	0,70702	0,99785	0,27	AOP
21	10,695	10,695	9,647	0,70738	0,99785	0,29	AOP
22	10,700	10,700	9,652	0,70786	0,99785	0,30	AOP
23	10,699	10,699	9,651	0,70782	0,99785	0,29	AOP
24	10,699	10,699	9,651	0,70782	0,99785	0,28	AOP
25	10,708	10,708	9,659	0,70853	0,99784	0,27	AOP
26	10,706	10,706	9,658	0,70834	0,99784	0,26	AOP
27	10,698	10,698	9,650	0,70765	0,99785	0,27	AOP
28	10,699	10,699	9,651	0,70769	0,99785	0,27	AOP
29	10,701	10,701	9,653	0,70786	0,99785	0,27	AOP
30	10,702	10,702	9,654	0,70805	0,99785	0,26	AOP
31	10,704	10,704	9,656	0,70830	0,99785	0,24	AOP
media mese	10,703	10,703	9,655	0,70813	0,99785	0,26	

Il PCS in kWh/m³ è calcolato alle condizioni di riferimento: 25°C combustion/ 15° metering, pressione 1.01325 bar.

- AQ** → Analizzatore di Qualità: la misura dell'energia riconsegnata all'impianto REMI è stata effettuata con dati di qualità del gas rilevati direttamente sul punto ed in tempo reale.
- AOP** → Area Omogenea di Prelievo: i dati di qualità medi giornalieri, utili ai fini della determinazione dell'energia, sono stati rilevati nel punto di misura dell'AOP, individuata secondo la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" e pubblicata sul sito internet di SRG.
- AOP(a)** → Area Omogenea di Prelievo Alternativa: i dati di qualità medi giornalieri, utili ai fini della determinazione dell'energia, sono stati rilevati nel punto di misura dell'AOP Alternativa, individuata secondo la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" e pubblicata sul sito internet di SRG.
- AOP(m)** → Dati di qualità medi mensili rilevati il mese precedente nell'AOP di competenza: i dati di qualità medi mensili, utili ai fini della determinazione dell'energia, sono stati rilevati nel mese precedente nell'AOP di competenza; causa indisponibilità dei dati.
- AOP(c)** → Dati di qualità da certificato di analisi, rilevati da analisi di un campione di gas: i dati di qualità del gas, utili ai fini della determinazione dell'energia, sono stati determinati dall'analisi di un campione di gas prelevato nella AOP di competenza; causa indisponibilità dei dati.

La composizione completa del gas naturale misurata nell'Area Omogenea di Prelievo è disponibile sul Portale Misura nella sezione "Dati e documenti" (→ <http://misura.snam.it/portmis>)