

Bollettino di analisi del mese di gennaio 2020

Qualità del gas rilevata presso l'AOP n. 23 - Boltiere

giorno	Dati medi giornalieri da analisi						PROV*
	PCS	PCS	PCI	rho	Zs	CO ₂	
	medio ponderato giornaliero kWh/m³	Potere Calorifico Superiore kWh/m³	Potere Calorifico Inferiore kWh/m³	massa volumica (densità) kg/m³	Fattore di comprimibilità -	Anidride Carbonica %mol	
01	10,860	10,860	9,803	0,72525	0,99774	0,38	AOP
02	10,798	10,798	9,744	0,71904	0,99778	0,34	AOP
03	10,866	10,866	9,806	0,71764	0,99776	0,17	AOP
04	10,814	10,814	9,759	0,71859	0,99778	0,31	AOP
05	10,792	10,792	9,739	0,71883	0,99778	0,36	AOP
06	10,806	10,806	9,754	0,72612	0,99775	0,57	AOP
07	10,787	10,787	9,734	0,71753	0,99779	0,35	AOP
08	10,810	10,810	9,755	0,71556	0,99779	0,23	AOP
09	10,787	10,787	9,734	0,71512	0,99780	0,29	AOP
10	10,758	10,758	9,706	0,71296	0,99781	0,31	AOP
11	10,781	10,781	9,730	0,72231	0,99777	0,52	AOP
12	10,802	10,802	9,750	0,72583	0,99775	0,56	AOP
13	10,783	10,783	9,731	0,71997	0,99778	0,43	AOP
14	10,744	10,744	9,694	0,71460	0,99781	0,39	AOP
15	10,736	10,736	9,686	0,71336	0,99782	0,38	AOP
16	10,786	10,786	9,735	0,72313	0,99777	0,52	AOP
17	10,805	10,805	9,753	0,72800	0,99775	0,62	AOP
18	10,806	10,806	9,753	0,72804	0,99775	0,62	AOP
19	10,806	10,806	9,754	0,72805	0,99775	0,62	AOP
20	10,730	10,730	9,681	0,71544	0,99781	0,46	AOP
21	10,675	10,675	9,629	0,70596	0,99786	0,33	AOP
22	10,718	10,718	9,670	0,71237	0,99782	0,40	AOP
23	10,715	10,715	9,666	0,71169	0,99783	0,39	AOP
24	10,766	10,766	9,715	0,71974	0,99779	0,48	AOP
25	10,775	10,775	9,724	0,72186	0,99778	0,52	AOP
26	10,801	10,801	9,748	0,72439	0,99776	0,51	AOP
27	10,794	10,794	9,741	0,72187	0,99777	0,46	AOP
28	10,713	10,713	9,665	0,71252	0,99782	0,44	AOP
29	10,762	10,762	9,711	0,71622	0,99780	0,38	AOP
30	10,812	10,812	9,758	0,71929	0,99778	0,32	AOP
31	10,797	10,797	9,743	0,71743	0,99779	0,29	AOP
media mese	10,780	10,780	9,728	0,71899	0,99779	0,42	

Il PCS in kWh/m³ è calcolato alle condizioni di riferimento: 25°C combustion/ 15° metering, pressione 1.01325 bar.

- AQ** → Analizzatore di Qualità: la misura dell'energia riconsegnata all'impianto REMI è stata effettuata con dati di qualità del gas rilevati direttamente sul punto ed in tempo reale.
- AOP** → Area Omogenea di Prelievo: i dati di qualità medi giornalieri, utili ai fini della determinazione dell'energia, sono stati rilevati nel punto di misura dell'AOP, individuata secondo la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" e pubblicata sul sito internet di SRG.
- AOP(a)** → Area Omogenea di Prelievo Alternativa: i dati di qualità medi giornalieri, utili ai fini della determinazione dell'energia, sono stati rilevati nel punto di misura dell'AOP Alternativa, individuata secondo la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" e pubblicata sul sito internet di SRG.
- AOP(m)** → Dati di qualità medi mensili rilevati il mese precedente nell'AOP di competenza: i dati di qualità medi mensili, utili ai fini della determinazione dell'energia, sono stati rilevati nel mese precedente nell'AOP di competenza; causa indisponibilità dei dati.
- AOP(c)** → Dati di qualità da certificato di analisi, rilevati da analisi di un campione di gas: i dati di qualità del gas, utili ai fini della determinazione dell'energia, sono stati determinati dall'analisi di un campione di gas prelevato nella AOP di competenza; causa indisponibilità dei dati.

La composizione completa del gas naturale misurata nell'Area Omogenea di Prelievo è disponibile sul Portale Misura nella sezione "Dati e documenti" (→ <http://misura.snam.it/portmis>)