MATERIALI E DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE

CALCESTRUZZO	
Secondo EN206 – CNR UNI 11104	
MAGRO PER SOTTOFONDAZIONI	
Classe di resistenza	C12/15
Classe di esposizione	X0
PALI	
Classe di resistenza	30/37
Classe di esposizione	XC2+XA2
Classe di consistenza	S5
TRAVE	
Classe di resistenza	30/37
Classe di esposizione	XC2+XA2
Classe di consistenza	S4
ACCIAIO	
ACCIAIO IN BARRE PER PALI E TRAVE	
Tipo	B450C
Tensione caratteristica di rottura, ftk	≥540 N/mm2
Tensione caratteristica di snervamento, fyk	≥450 N/mm2
ACCIAIO IN BARRE PER CHIODATURE	
Tipo	B500B
Tensione snerv./tensione di rott. (N/mm2)	500/550
RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE	
Acciaio a basso tenore di carbonio	
Maglia tipo	8x10
D	80mm
Diametro del filo	2,7mm
Resistenza caratteristica a trazione	≥35 kN/m
DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE	
Copriferro nominale (pali)	70mm
Copriferro nominale (trave)	45mm
INCIDENZA ARMATURA	
Pali	75 kg/m3
Trave	56 kg/m3

Progr. 0+020 / 0+891.53

Materiale	Area (m²)	Vol. (m³)	Vol. Cum. (m³)
Cunoletta	0.00	0.00	0.00
trave	0.00	0.00	0.00
Rivestimento a verde	0.00	0.00	0.00
Fondazione rivestimento	0.00	0.00	0.00
Trincea drenante	0.00	0.00	0.00

T.RN03
Sez. 3
Progr.: 0+020.00
Scala: 1:500
Q. RIF.: 190.00

| | | |