SEGNI DI RIFERIMENTO - Reference drawings	N.

LEGENDA

DT — DRENO SERBATOIO SPURGHI CALDAIA ATMOSFERICO

T °C / P barg — TEMPERATURA OPERATIVA / PRESSIONE DI PROGETTO

NOTA:

1) LA SIGLA DI OGNI STRUMENTO VA PRECEDUTA DAL NUMERO E DAL CODICE DI UNITA'.
2) SHUT DOWN CALDAIA.
3) FERMATA POMPE DI ALIMENTO CALDAIA.
4) NUMERO DI SFIATI E DRENI SARA' DEFINITO IN FASE DI DETTAGLIO
5) LO SHUT DOWN CALDAIA SARA' POSSIBILE DA DCS. SARA' COMANDATO DA UN OPERATORE TRAMITE UN UNICO PULSANTE E LA SEQUENZA SARA' COMPLETAMENTE AUTOMATICA.
6) TIPO MAGNETICO.
7) TUTTI GLI SFIATI E SCARICHI PSV DEVONO ESSERE PORTATI AD ALTEZZA DI SICUREZZA (3 M. SOPRA IL PIANO DI CALPESTIO).
8) STRUMENTI SU VAPORE, CONDENSE, ACQUA DI ALIMENTO E RELATIVE CONNESSIONI DI PROCESSO SARANNO RISCALDATI ELETTRICAMENTE.
9) SEQUENZA DI AVVIAMENTO POMPA DI RICIRCOLAZIONE IN STAND-BY SU SEGNALE FERMATA POMPA DI RICIRCOLAZIONE IN ESERCIZIO
10) DRENI NEL PUNTO INFERIORE DELLA SEZIONE BP.
11) UNO STRUMENTO PER OGNI RAMO (TOTALE 2) DEL SURRISCALDATORE
12) I SEGNALI SDS DI LIVELLO DOVRANNO ESSERE COMPENSATI.
13) PREVEDERE ALLARME DI NON CONGRUENZA TRA POMPA DI RICIRCOLO IN MARCIA E VALVOLA DI MANDATA APERTA.

31-ME-011 SILENZIATORE CORPO CILINDRICO BP	
CAPACITA' DI PROGETTO	: t/h

31-ME-012 SILENZIATORE SFIATO AVVIAMENTO E PSV SH BP	
CAPACITA' DI PROGETTO	: t/h

31-ME-013 SILENZIATORE SFIATO VAPORE PEGGING	
CAPACITA' DI PROGETTO	: t/h

31-V-003 DEGASATORE	
CAPACITA' DI PROGETTO	: m³
PRESSIONE DI PROGETTO	10,0 : barg
TEMPERATURA DI PROGETTO	250 : °C
DIAMETRO/LUNGHEZZA	: mm
ISOLAMENTO	
TRIM LINE	

31-P-002A/B POMPE RICIRCOLO CALDAIA	
CAPACITA' DI PROGETTO	120 : m³/h
DENSITA'	902 : Kg/m³
PRESSIONE DI ASPIRAZIONE	10.0 : barg
PRESSIONE DI MANDATA	12,5 : barg
PREVALENZA	28 : m
ASSORBIMENTO	: KW
TRIM LINE	

31-V-004 CORPO CILINDRICO BASSA PRESSIONE	
CAPACITA' DI PROGETTO	: m³
PRESSIONE DI PROGETTO	10,0 : barg
TEMPERATURA DI PROGETTO	250 : °C
DIAMETRO/LUNGHEZZA	: mm
ISOLAMENTO	
TRIM LINE	

Rev.	Data	DESCRIZIONE	Elaborato	Verificato	Approvato
1	09-07-03	REVISIONE PER MODIFICA CONFIGURAZIONE CICLO	E.CARMINATI	R. CUSMAI	P. GHISONI
0	01-07-03	EMISSIONE PER CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI	A. IOTTI	R. CUSMAI	P. GHISONI

EnPower S.p.A. — Comm. N° ESTARA 0001

IMPIANTO: CENTRALE A CICLO COMBINATO DI TARANTO

CALDAIA A RECUPERO SEZ. BP E DEGASATORE P&ID

Snamprogetti — Comm. N° 283700 — Dis.N° 00-GD-B-90181 — Scala ____ — Fg. ___

FILE: 90181_01.DWG

Documento di proprieta' SNAMPROGETTI. La Societa' tutelare' i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge.document is the property of Snamprogetti, who will safeguard its rights according to the civil and penal provisions of the law.