DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.

LEGENDA

- °C — TEMPERATURA OPERATIVA
- barg — PRESSIONE DI PROGETTO

NOTE:

1) LA SIGLA DI OGNI STRUMENTO VA PRECEDUTA DAL NUMERO E DAL CODICE DI UNITA'
2) SHUT-DOWN CALDAIA
3) IL NUMERO DI SFIATI E DRENI SARA' DEFINITO IN FASE DI DETTAGLIO
4) SHUT-DOWN CALDAIA SARA' DA SDS. LO SHUT-DOWN SARA' COMANDATO DA OPERATORE TRAMITE UN UNICO PULSANTE E LA SEQUENZA SARA' COMPETAMENTE AUTOMATICA
5) TIPO MAGNETICO CON INDICATORE A DIST. INST. IN CCR
6) SFIATI E SCARICHI PSV DEVONO ESSERE PORTATI AD ALTEZZA DI SICUREZZA (3 mt. SOPRA OGNI PIANO DI CALPESTIO
7) DRENI NEL PUNTO INFERIORE DELLA SEZIONE AP
8) UN SEGNALE PER OGNI RAMO DEL SURRISCALDATORE
9) UN SEGNALE PER OGNI RAMO DELL' ECONOMIZZATORE
10) UNA SKIN POINT PER OGNI RAMO DEL SURRISCALDATORE
11) SEGNALI SDS DI LIVELLO DOVRANNO ESSERE COMPENSATI
12) CONNESSIONI PER CAMPIONAMENTO DA RENDERE DISPONIBILI A TERRA (Q. +0.00)
13) BLOCCO TV APERTURA RAPIDA BY-PASS
14) BLOCCO CALDAIA, BLOCCO TG, BLOCCO TV: CHIUSURA RAPIDA BY-PASS

31-ME-002
31-V-001
31-ME-003
31-ME-004
31-ME-005
CONNESSIONE AZOTO
PSET=120 barg
PSET=122 barg
PSET=112 barg
PSET=110 barg
PSET= barg
SKIN
LAHH XXXX mm
LAH XXXX mm
NL XXXX mm
LAL XXXX mm
LALL XXXX mm
NOTA 5
NOTA 7
NOTA 8
NOTA 9
NOTA 10
NOTA 12
NOTA 13
NOTA 14
RAMPA CARICO TG
SELETT. REG.
1 O 3 ELEMENTI
ELECTROMATIC
CHIUSA
ATM
SURRISC. A. P. II
SURRISC. A. P. I
EVAPORATORE A. P.
ECONOMIZZATORE A. P.
TIPICO
4" LAVAGGI ACIDI
DRENAGGI DA LIVELLO A. P.

3/4"-OO-HS-900RF-SS-N — AL SISTEMA DI CAMPIONAMENTO (SAMPLING SPURGO CALDAIA AP)
3/4"-OO-BD-900RF-SS-N — AL SISTEMA DI CAMPIONAMENTO (SAMPLING SPURGO CALDAIA AP)
3"-OO-BD-900RF-CS-I — AL SERBATOIO SPURGO CONTINUO 31-V-005 VEDI DIS. OO-GD-B-90186
4"-OO-BD-900RF-CS-I (BLOW OFF) 2"
CONTROLLO PRESSIONE BY-PASS AP 30-ME-001 VEDI DIS. OO-GD-B-90171
10"-OO-HS-2500RF-AS-1 — AL COLLETTORE VAPORE ALTA PRESSIONE VEDI DIS. OO-GD-B-90171
1"-OO-UN-150RF-CS-V — AZOTO DI INERTIZZAZIONE DAL COLLETTORE PRINCIPALE VEDI DIS. OO-GD-B-90191
1"-OO-UN-150RF-CS-V — AZOTO INERTIZZAZIONE A SEZIONE VAPORE BASSA PRESSIONE VEDI DIS. OO-GD-B-90181
1"-OO-UN-150RF-CS-V — AZOTO INERTIZZAZIONE A SEZIONE VAPORE PRESSIONE INTERMEDIA VEDI DIS. OO-GD-B-90182
3/4"-OO-HS-2500RF-SS-1 — AL SISTEMA DI CAMPIONAMENTO (SAMPLING VAP. SURRISC. AP)
4"-OO-BD-2500RF-CS-I — AL SERBATOIO SPURGO ATMOSFERICO 31-V-006 VEDI DIS. OO-GD-B-90186
3/4"-OO-CH-1500RF-SS-N — DA SISTEMA INIEZIONE ADDITIVI VEDI DIS. OO-GD-B-90185
AL CONTROLLO LIVELLO CORPO CILINDRICO BP VEDI DIS. OO-GD-B-90181
8"-OO-HRV-1500RF-CS-1 — DALLE POMPE ALIMENTO CALDAIA 31-P-OO1A/B VEDI DIS. OO-GD-B-90180
3"-OO-LC-300RF-CS-V — RIEMPIMENTO DA LINEA CONDENSATO VEDI DIS. OO-GD-B-90181

31-ME-002 SILENZIATORE SFIATO SICUREZZA CILINDRICO AP	31-ME-003 SILENZIATORE SFIATO DI AVVIAMENTO SH AP	31-ME-003 SILENZIATORE SFIATO SICUREZZA SH AP	31-ME-005 DESURRISCALDATORE VAPORE AP	31-V-001 CORPO CILINDRICO AP
CAPACITA' DI PROGETTO	CAPACITA' DI PROGETTO	CAPACITA' DI PROGETTO	CAPACITA' DI PROGETTO	CAPACITA' DI PROGETTO
				PRESSIONE DI PROGETTO : 120 barg
				TEMPERATURA DI PROGETTO : 325°C
				DIAMETRO/LUNGHEZZA
				ISOLAMENTO
				TRIM LINE

Documento di proprieta' SNAMPROGETTI. La Societa' tutelera' i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge.Document is the property of Snamprogetti, who will safeguard its rights according to the civil and penal provisions of the law.

Rev.	Data	DESCRIZIONE	Elaborato	Verificato	Approvato
1	30-07-2008	REVISIONE PER MODIFICA CONFIGURAZIONE CICLO	E.CARRARA	N. CUDAZ	P. GHIRINI
0	31-07-2008	EMISSIONE PER CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI	A. IOTTI	N. CUDAZ	P. GHIRINI

EnIPower S.p.A. — Comm. N° ESTARA 0001

IMPIANTO: CENTRALE A CICLO COMBINATO DI TARANTO
CALDAIA A RECUPERO SEZIONE AP
P&ID

Snamprogetti — Comm. N° 283700 — Dis.N° OO-GD-B-90183 — Scala —— — Fg 1 di 1

FILE: 90183_01.DWG