TAPPO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE

PER TUBO DI PROTEZIONE





NOTA 1:
PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO E' NECESSARIO ACCERTARE L'ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI TUTTI I SERVIZI INTERRATI INTERFERENTI.

L'INDAGINE ANDRA' SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PROPRIETARIO



TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1	Tubo di linea DN 650 (26") materiale acciaio grado L415 NB/MB Sp. 11,1 mm rivestimento in POLIETILENE Sp. 2,5 mm costruito secondo Tab. GASD A.01.01.20	
2	Tubo di protezione in Acciaio DN 800 (32") Sp. 19,1 mm costruito secondo Tab. GASD A.01.04.01	30.00 m
3	Anello di chiusura termoretraente DN 650 (26") x DN 800 (32") costruito secondo Tab. GASD A.09.02.10	n.2
4	Apparecchiatura di sfiato e presa di segnalazione fuga gas tipo 2 costruito secondo tab. GASD A.09.06.02	n.2
5	Tubo di sfiato in Ferro 33 UNI 7287/74 DN 80 (3") Sp. 2,9 mm costruito secondo tab. GASD A.01.03.01	7.00 m
6	Cassetta a piantana per punto di misura P.E. costruito secondo tab. GASD A.01.01.05	n.2
7	Dilatatori isolanti a coltare cavi=di secondo tab. GASD A.09.01.06 - Dilatatori/ori per tubo di linea DN 650 (26") - Dilatatori/ori per tubo DN 100 (4") - Dilatatori/ori per tubo DN 80 (3")	n.33 n.77 n.3
8	Tubo di protezione per pottora portacavo DN 100 (4") Sp. 4 mm	240.00 m

STRADA PLANIMETRICO 1/2000
COMUNE DI CERVIA (RA) F.51-68

					DOCUMENTO DI RIFERIMENTO N.
REV.	DESCRIZIONE				