



NOTE:

- 1) SPICATI E SCARICATI DI SOV. IN ANTICAMERA SOV. DA PORTARE IN AREA SICURA. ALMENO 3 A SOPRA LE PIANE DI CALCESTRO E PUL. CODICE DI UNITA'.
- 2) LA SIGLA DI OGNI STRUMENTO VA PRECEDUTA DAL NUMERO 3) STRUMENTI SU VAPORE, CONDENSE, ACQUA DI ALIMENTO E RELATIVE CONNESSIONI DI PROCESSO SARANNO RISOLTI ELETTRICAMENTE.

LEGENDA:

- ◀ CTE/CC ▶ LIMITE DI IMPIANTO
- ◀ CTE/CC ▶ CTD CENTRALE ESISTENTE ENIPOWER
- ◀ CTE/CC ▶ CO NUOVO CICLO COMBINATO
- R RAFFINERIA ENI
- LINEA INTERVALLA

STAZIONE RIDUZIONE / MISURE GAS
70-PK-001 / 002

CALDAIA A RECUPERO
31-BA-001

TURBINA A GAS
11-TG-001

TURBINA A VAPORE
20-TD-001

TORRE DI RAFFREDDAMENTO
60-PK-001

CALDAIA A RECUPERO
32-BA-001

TURBINA A GAS
12-TG-001

FILE: 90191_02.DWG

1	REVISIONE	REVISIONE PER CONCESSIONE / APPROVAZIONE	A. BRUNO	18/08/2010
2	REVISIONE	REVISIONE PER CONCESSIONE / APPROVAZIONE	A. BRUNO	18/08/2010
3	REVISIONE	REVISIONE PER CONCESSIONE / APPROVAZIONE	A. BRUNO	18/08/2010
4	REVISIONE	REVISIONE PER CONCESSIONE / APPROVAZIONE	A. BRUNO	18/08/2010
5	REVISIONE	REVISIONE PER CONCESSIONE / APPROVAZIONE	A. BRUNO	18/08/2010

IMPIANTO: CENTRALE A CICLO COMBINATO DI TARANTO
 CONNESSIONI SV-CV-TV-VV-ND NELL'ISOLA DI POTENZA
 FILE: 90191_02.DWG
 Scale: 1:1
 Data: 18/08/2010

Enipower S.p.A.
 Shamprogetti