

Direzione Tecnica
Servizio Coordinamento Istruttorie

Prot. vedi file segnatura xml allegato

Spett.le Ministero per l' Ambiente e la Tutela
del Territorio e del Mare
Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale
PEC: *cress@PEC.minambiente.it*

e p.c. Spett.le Regione Veneto
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
PEC: *ambiente@pec.regione.veneto.it*

Spett.le SNAM rete gas
Ingegneria e Costruzioni
PEC: *ingcos.nor@pec.snam.it*

Oggetto: Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di P. – Salgareda e opere connesse.
Codice procedura VIA n. 3857. Decreto MATTM n. 257 del 05.09.2019.
Prescrizione n. 7 del parere CTVIA n. 2850 del 26.10.2018.
Prescrizioni n. 2, 6b, 15 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018)
Istanza di avvio della veridica di ottemperanza trasmessa da SNAM RG (prot. SNAM RG n. 2087 del 16.10.2020).

Con riferimento alla documentazione trasmessa da SNAM RG con la nota citata in oggetto (allegata alla presente) e recante in particolare la rev. 1 del Piano di Mitigazione Ambientale, si riportano in allegato le osservazioni inerenti l'ottemperanza alle prescrizione n. 7 del parere CTVIA n. 2850 del 26.10.2018 e alle prescrizioni n. 2, 6b, 15 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018).

Si evidenzia che con nota n. 458540 del 28/10/2020 la Regione Veneto ha demandato alla scrivente Agenzia la verifica di ottemperanza relativamente alle prescrizioni del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018), fatta eccezione per quelle inerenti la procedura di valutazione di incidenza.

Distinti saluti.

*Il Responsabile del Servizio
Dr. Paolo Giandon*



GIANDON PAOLO
15.12.2020
07:30:29 UTC

Responsabile del procedimento: Paolo Giandon

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

Componente ambientale: Varie

(Prescrizione n. 7 del parere CTVIA n. 2850 del 26.10.2018)

Nella documentazione prodotta da SNAM RG, non risultano presenti i “Capitolati d’appalto”. Pertanto non può essere svolta la verifica di ottemperanza in merito alla prescrizione n. 7 del parere CTVIA n. 2850 del 26.10.2018.

Componente ambientale: Atmosfera

(Prescrizione n. 2 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018))

Sulla base delle valutazioni svolte in merito alla documentazione prodotta da SNAM RG, risulta ottemperata la prescrizione n. 2 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018).

Componente ambientale: Acque sotterranee

(Prescrizione n. 6b del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018))

Sulla base delle valutazioni svolte in merito alla documentazione prodotta da SNAM RG, risulta ottemperata la prescrizione n. 6b del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018).

Componente ambientale: Rumore

(Prescrizione n. 15 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018))

Sulla base delle valutazioni svolte in merito alla documentazione prodotta da SNAM RG, risulta ottemperata la prescrizione n. 15 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018).

Padova, 15/12/2020

Ricevuta

Protocollo generale



Numero di protocollo: 2020 - 0110466 / U

Del: 15/12/2020

Destinatario: Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Indirizzo: , **Città:** , **CAP:**

Oggetto: Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di P. Salgareda e opere connesse. Codice procedura VIA n. 3857. Decreto MATTM n. 257 del 05.09.2019. Prescrizione n. 7 del parere CTVIA n. 2850 del 26.10.2018. Prescrizioni n. 2, 6b, 15 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018). Istanza di avvio della veridica di ottemperanza trasmessa da SNAM RG (prot. SNAM RG n.2087 del 16.10.2020).

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: DT - Servizio Coordinamento Istruttorie

Smistato a:

L'impiegato addetto
ROSSI MAURIZIA
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93