



**ENGIE PRODUZIONE S.p.A.**

**04 Novembre 2021**

**Protocollo U0184**

Spett.le

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Direzione generale per la crescita sostenibile  
e la qualità dello sviluppo  
Divisione IV – Qualità dello sviluppo  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

e, p.c.

**ISPRA**

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**ARPA PIEMONTE**

Dipartimento provinciale di Torino  
[dip.torino@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.torino@pec.arpa.piemonte.it)

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

presso il tribunale di Ivrea  
[prot.tribunale.ivrea@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.ivrea@giustiziacert.it)

**Oggetto: Autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto autorizzativo n. DVA-DEC-2010-897 del 30/11/2010 per l'esercizio della centrale termoelettrica Engie Produzione S.p.A., sita nel Comune di Leini.**

**Diffida ai sensi art. 29-decies del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. di cui alla nota ISPRA protocollo n. 45050 del 25/08/2021.**

Spett.le Ente,

si fa seguito alla Vs lettera prot. 0119803 del 04/11/2021 - con la quale ci è stata trasmessa la Vs lettera prot. 0091718 del 27/08/2021 non ricevuta in precedenza dalla scrivente società - con la quale quest'ultima veniva diffidata ad adempiere a quanto richiesto nella nota ISPRA in oggetto.

La citata diffida faceva riferimento al Verbale di prescrizione tecnica asseverata n. VP 21/56/AIA dell' 08/06/2021 emesso da ARPA PIEMONTE, nel quale veniva:

- accertata la violazione:  
*“ superamento per il parametro solfati del valore limite allo scarico in rete fognaria previsto dalla Tabella 3 Allegato 5 parte III del Decreto Legislativo 152/06 s.m.i. . Il rapporto di prova ha evidenziato una concentrazione pari a 1700 mg/l a fronte di un limite pari a 1000 mg/l”;*
- e impartita la prescrizione:  
*“adozione di interventi, finalizzati al rispetto del valore limite allo scarico in rete fognaria del parametro solfati”.*

ENGIE Produzione S.p.A.

Viale Giorgio Ribotta, n. 31  
00144 Roma – Italia

Tel. +39 06 310321 – Fax +39 06 31032661

Capitale sociale 65.160.000,00 euro i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA n°02019870696  
REA n° 1025049  
Società con Socio Unico, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di  
ENGIE Italia S.p.A.



Tutto ciò premesso, si comunica che, a seguito della notifica del sopracitato Verbale di prescrizione tecnica asseverata, ricevuta via PEC il 10.06.2021, la scrivente - al fine e nell'adempiere alla prescrizione impartita - ha provveduto a mettere in atto gli interventi finalizzati a garantire il rispetto del valore limite allo scarico in rete fognaria del parametro solfati, trasmettendo a ARPA PIEMONTE e ISPRA, con lettera Protocollo U01124 del 1° Ottobre 2021, la Relazione del Gestore con i dettagli relativi agli interventi realizzati per l'adempimento richiesto.

Si segnala infine che, in data 28/10/2021, i tecnici ambientali di ARPA PIEMONTE hanno effettuato presso il sito di Leinì i campionamenti a seguito di verifica di ottemperanza trasmessa dal Gestore (vedasi scheda di campionamento allegata).

Distinti saluti.

Il Gestore  
Marcello Pasquale

*Allegati:*

1. *Diffida MiTE prot. 0091718 del 27/08/2021;*
2. *Nota ISPRA protocollo n. 45050 del 25/08/2021;*  
*2a - Integrazione del Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 per la Centrale Termoelettrica della Società Engie Produzione S.p.A., sita nel Comune di Leinì (TO);*  
*2b - Schede di campionamento, Rapporti di prova dei campioni prelevati il 24 e 30 Marzo 2021 e verbale di prescrizione tecnica asseverata (ex art. 318-ter, comma 1, D.Lgs. 152/06) n. VP 21/56/AIA del 08/06/2021;*
3. *PEC del 01/10/2021 inviata da Engie Produzione SpA a ARPA PIEMONTE e ISPRA contenente:*
  - *Lettera Engie Produzione SpA prot. n. U01124 del 01/10/2021;*
  - *Relazione del gestore del 29/09/2021;*
  - *Allegati alla Relazione del Gestore.*
4. *Scheda campionamento 28.10.21 n. F06\_2021\_01693\_002.*