



LEGENDA			
	ESTINTORE PORTATILE		PORTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO
	ESTINTORE CARRELLATO		PANNELLO OTTICO ACUSTICO "ALLARME INCENDIO"
	RIVELATORE MULTICRITERIO FUMO/CALORE A SOFFITTO		PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
	RIVELATORE MULTICRITERIO FUMO/CALORE SOTTO PAVIMENTO GALLEGGIANTE E CUNICOLO		PULSANTE DI SGANCIO
	CENTRALINA ANTINCENDIO		VIA DI ESODO
	CARTELLI "PULSANTE DI SGANCIO"		CARTELLA "ESTINTORE"
	CARTELLI "PULSANTE ALLARME INCENDIO"	NB Tutti i cavi di segnale sono di sezione 2x0,22 + 2x0,50+T+S mmq	

**TERNA S.P.A.**  
**Via Egidio Galbani 70 - 00156 ROMA**  
**Realizzazione di opere di connessione alla RTN**  
**"Brindisi Sud" 380/180 kV di un Impianto Eolico di**  
**Potenza pari a 60 MW**  
**Comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico,**  
**Cellino San Marco**  
**Id. Catastale fg. 177 Brindisi, p.IIa 134**

**Codice Pratica: 201901198**  
**Edificio comando e servizi ausiliari**  
**Impianto antincendio**

IDENTIFICAZIONE ELABORATO						
Livello prog.	Codice GOAL	Cod. Elaborato	Tot. fogli	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	201901198	TAV 13	1	Impianto antincendio	Marzo 2021	n.a.
REVISIONI						
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO	
00	Mar 2021	Prima emissione	STC	FC	wpd MURO s.r.l.	

PROGETTAZIONE:  
 Dott. Ing. Fabio CALCARELLA  
 Via Bartolomeo Ravenna, 14 - 73100 Lecce  
 Tel. +39 0832 1796230 - Mob. +39 340 9243575  
 fabio.calcarella@gmail.com - fabio.calcarella@ingpec.eu

GESTORE RETE ELETTRICA	RICHIEDENTE
	wpd MURO s.r.l. Viale Aventino, 102 - 00153 Roma Tel. +39 06 960 353-00 C.F. e P.I. 154431000

