

Rapporto Tecnico Annuale*“ ManutenzioneAnnuale ” (mese di Marzo)*

N°	Oggetto	AZIONE	TG CC1	TG CC2	TG 501
1	Analizzatori	Sostituzione filtri			
2	Condizionamento Prelievo	Verifica funzionamento sistema di condizionamento prelievo			
3	Armadio Analisi	Controllo dei flussi e regolazione			
4	Convertitore Catalitico	Sostituzione carica Convertitore catalitico NO2/NO			
5	Convertitore Catalitico	Verifica funzionamento apparato e controllo temperatura			
6	Analizzatore	Controllo analizzatore O2 all'ossido di zirconio (solo TG501)			
7					
8					
9					
10					

Note:

Data _____ **Nome Dell'Operatore** _____**Responsabile in turno** _____