

TABELLA QAL2 (O2)
 ENIPOWER - Centrale di Ravenna - Sezione Termoelettrica n. 1
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Report Storico controllo superamenti QAL2 - NOx
 dal 28/12/2015 00:00:00 al 04/08/2016 13:00:00

Settimane	ORE SOPRA MINIMO TECNICO	Inquinante - O2									Data Inizio/Fine Curva Correzione
		CONTEGGIO MEDIE ORARIE		VERIFICA RETTA DI CALIBRAZIONE		CONTATORI		CURVA DI CORREZIONE			
		Conteggio Valide		Conteggio Superi		Contatori Superi		Parametri		Range Validità (mg/Nm3)	
		(n°)	(%)	(n°)	(%)	5 %	40 %	A	B	Y MAX + 10%	
01/08/2016 - 08/08/2016	85	85	100.00%	0	0.00%	0	0	1	0	27.5	
25/07/2016 - 01/08/2016	168	168	100.00%	0	0.00%	0	0	1	0	27.5	
18/07/2016 - 25/07/2016	167	167	100.00%	0	0.00%	0	0	1	0	27.5	20/07/2016 11:00
18/07/2016 - 25/07/2016	167	167	100.00%	0	0.00%	0	0	1	0	27.5	