

TABELLA QAL2 (CO)
 ENIPOWER - Centrale di Ravenna - Sezione Termoelettrica n. 1
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Report Storico controllo superamenti QAL2 - CO
 dal 31/12/2012 00:00:00 al 04/11/2013 16:00:00

Settimane	ORE SOPRA MINIMO TECNICO	Inquinante - CO									Data Inizio/Fine Curva Correzione
		CONTEGGIO MEDIE ORARIE		VERIFICA RETTA DI CALIBRAZIONE		CONTATORI		CURVA DI CORREZIONE			
		Conteggio Valide		Conteggio Superi		Contatori Superi		Parametri		Range Validità (mg/Nm3)	
		(n°)	(%)	(n°)	(%)	5 %	40 %	A	B	Y MAX + 10%	
04/11/2013 - 11/11/2013	15	15	100.00%	0	0.00%	0	0	1	0	110	
28/10/2013 - 04/11/2013	168	168	100.00%	0	0.00%	0	0	1	0	110	
21/10/2013 - 28/10/2013	168	158	94.05%	0	0.00%	0	0	1	0	110	23/10/2013 01:00
21/10/2013 - 28/10/2013	168	158	94.05%	0	0.00%	0	0	1	0	33	
14/10/2013 - 21/10/2013	166	161	96.99%	0	0.00%	0	0	1	0	33	
07/10/2013 - 14/10/2013	168	168	100.00%	0	0.00%	0	0	1	0	33	
30/09/2013 - 07/10/2013	114	113	99.12%	1	0.88%	0	0	1	0	33	
23/09/2013 - 30/09/2013	167	167	100.00%	0	0.00%	0	0	1	0	33	25/09/2013 07:00
23/09/2013 - 30/09/2013	167	167	100.00%	0	0.00%	0	0	1	0	33	
16/09/2013 - 23/09/2013	151	150	99.34%	0	0.00%	0	0	1	0	33	
09/09/2013 - 16/09/2013	168	168	100.00%	0	0.00%	0	0	1	0	33	
02/09/2013 - 09/09/2013	161	161	100.00%	0	0.00%	0	0	1	0	33	
26/08/2013 - 02/09/2013	101	96	95.05%	1	1.04%	0	0	1	0	33	
15/07/2013 - 22/07/2013	120	120	100.00%	0	0.00%	0	0	1	0	33	
08/07/2013 - 15/07/2013	124	108	87.10%	0	0.00%	0	0	1	0	33	
24/06/2013 - 01/07/2013	168	168	100.00%	0	0.00%	0	0	1	0	33	
17/06/2013 - 24/06/2013	129	127	98.45%	0	0.00%	0	0	1	0	33	
10/06/2013 - 17/06/2013	135	110	81.48%	0	0.00%	0	0	1	0	33	
03/06/2013 - 10/06/2013	167	167	100.00%	0	0.00%	0	0	1	0	33	09/06/2013 01:00
03/06/2013 - 10/06/2013	167	167	100.00%	0	0.00%	0	0	0	0	0	
27/05/2013 - 03/06/2013	93	92	98.92%	0	0.00%	0	0	0	0	0	
20/05/2013 - 27/05/2013	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	0	
13/05/2013 - 20/05/2013	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	0	