

## 152\_CONC\_MESETG

ENIPOWER - Centrale di Ravenna - Sezione Turbogas n. 1

Sistema di Misura delle Emissioni

Report mensile concentrazioni medie giornaliere e mensile (NOx,CO) - DLGS 152 (70%)

dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

GIORNO	NOX		CO		O2 (% vol.)		Temp. Fumi	Press. Fumi	Port. Fumi	Pot. media (MWe)	Umid. Fumi (% vol)	Ore NF	Portata GAS (Sm3)
	(mg/Nm3)	% val.	(mg/Nm3)	% val.	mis.	Rif.	(°C)	mbar	Nm3/h				
1	17.2	100	3.3	91	14.4	15.0	104.1	-1.2	1404265.8	157.4	7.6	11	547423.0
2	* 0.0	0	* 0.0	0	* 0.0	15.0	* 0.0	* 0.0	* 0.0	* 0.0	* 0.0	0	* 0.0
3	14.8	100	6.3	100	14.5	15.0	109.2	-1.3	1785745.8	218.5	7.3	7	443807.9
4	13.8	100	0.9	100	14.5	15.0	106.9	-1.3	1852373.6	230.8	7.4	24	1554027.2
5	14.2	100	1.7	100	14.4	15.0	104.9	-1.3	1743650.9	213.0	7.5	24	1458882.6
6	13.3	100	2.0	100	14.4	15.0	104.5	-1.3	1726841.5	210.2	7.7	24	1468131.9
7	12.9	100	1.4	100	14.4	15.0	106.2	-1.3	1781661.9	219.1	7.9	24	1518083.5
8	13.9	100	4.6	100	14.5	15.0	102.8	-1.2	1560544.7	182.4	7.7	24	1328428.8
9	14.1	100	2.7	100	14.4	15.0	102.5	-1.2	1645617.2	196.6	7.8	24	1400221.4
10	14.4	100	2.0	100	14.3	15.0	101.4	-1.3	1548224.1	181.1	7.8	24	1316310.0
11	17.1	100	3.4	100	14.4	15.0	98.5	-1.2	1410906.7	157.4	7.8	24	1193887.9
12	15.7	100	2.2	100	14.4	15.0	102.5	-1.3	1540874.5	179.4	7.8	24	1311503.5
13	13.6	100	1.3	100	14.4	15.0	104.8	-1.3	1801126.2	222.6	7.8	24	1533215.9
14	13.8	100	2.2	100	14.5	15.0	103.2	-1.2	1674838.9	201.9	7.8	24	1425322.6
15	14.4	91	4.4	91	14.4	15.0	102.8	-1.2	1479473.8	193.3	7.7	23	1202919.5
16	14.6	100	1.5	100	14.3	15.0	103.6	-1.2	1595896.5	189.6	7.7	24	1357357.9
17	15.7	100	1.9	100	14.4	15.0	103.9	-1.2	1535793.1	179.0	7.5	24	1307198.1
18	* 14.2	83	* 3.8	83	14.3	15.0	105.5	-1.2	1572830.7	184.4	7.7	24	1336852.8
19	13.5	100	2.0	100	14.4	15.0	105.1	-1.2	1601641.0	189.2	7.7	24	1362544.5
20	14.3	100	3.6	100	14.5	15.0	104.2	-1.2	1470170.4	167.0	7.8	24	1252572.0