

TABELLA CONTROLLO SUPERAMENTI
ENIPOWER - Centrale di Ravenna - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
TEST DI SORVEGLIANZA RETTA ATTIVA DI CALIBRAZIONE QAL2
di Maggio 2014

Settimane	ORE SOPRA MINIMO TECNICO	NOx				CO				O2									
		Range Validità ymax + 10%		29.59		mg/Nm3		Range Validità ymax + 10%		12.21		mg/Nm3		Range Validità ymax + 10%		28		mg/Nm3	
		Conteggi > 5%		3		n°		Conteggi > 5%		0		n°		Conteggi > 5%		0		n°	
		Cont. >40%		0		n°		Cont. >40%		0		n°		Cont. >40%		0		n°	
		Test Superato				Test Superato				Test Superato									
	(n°)	CONTEGGIO MEDIE ORARIE		VERIFICA RETTA DI CALIBRAZIONE		CONTEGGIO MEDIE ORARIE		VERIFICA RETTA DI CALIBRAZIONE		CONTEGGIO MEDIE ORARIE		VERIFICA RETTA DI CALIBRAZIONE							
		Conteggio Valide		Conteggio Superi		Conteggio Valide		Conteggio Superi		Conteggio Valide		Conteggio Superi							
		(n°)	(%)	(n°)	(%)	(n°)	(%)	(n°)	(%)	(n°)	(%)	(n°)	(%)						
01/08/2016 - 08/08/2016	85	85	100.00%	0	0.00%	85	100.00%	0	0.00%	85	100.00%	0	0.00%						
25/07/2016 - 01/08/2016	168	167	99.40%	0	0.00%	167	99.40%	0	0.00%	168	100.00%	0	0.00%						
18/07/2016 - 25/07/2016	167	167	100.00%	0	0.00%	167	100.00%	0	0.00%	167	100.00%	0	0.00%						
11/07/2016 - 18/07/2016	166	166	100.00%	0	0.00%	166	100.00%	0	0.00%										
04/07/2016 - 11/07/2016	100	100	100.00%	0	0.00%	100	100.00%	0	0.00%										
27/06/2016 - 04/07/2016	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%										
20/06/2016 - 27/06/2016	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%										
13/06/2016 - 20/06/2016	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%										
06/06/2016 - 13/06/2016	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%										