

Tabella allarmi digitali

IDENTIFICATIVO ALLARME	DESCRIZIONE ALLARME	ALLARME DI STATO LOGICO BASSO	ALLARME DI STATO LOGICO ALTO	ALLARME DI STATO LOGICO ALTISSIMO	AZIONE
<b>DIAGNOSTICA SISTEMA TENORE</b>					SEGNALARE L'ANOMALIA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN CASO DI ALLARME STATO LOGICO, SE QUESTO NON E' GIUSTIFICATO DALLE CONDIZIONI DI IMPIANTO O ESERCIZIO
PRDOC	STATO STAMPANTE DOCUMENTI		WARNIN	FAILE	
SERVEREC1	STATO NODO EC1		WARNIN	FAILE	
SERVEREC2	STATO NODO EC2		WARNIN	FAILE	
AQMS_STATUS	DIGITALE ANOMALIA AQMSNT		ALLARME		
<b>SME CC1</b>					SEGNALARE L'ANOMALIA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN CASO DI ALLARME STATO LOGICO, SE QUESTO NON E' GIUSTIFICATO DALLE CONDIZIONI DI IMPIANTO O ESERCIZIO
31DIANPRELV	ANOM. PRELIEVO	ANOMALIA			
31DIANCOND	ANOM. CONDIZIONAMENTO	ANOMALIA			
31DIANO2	ANOM. PORT. O2	ANOMALIA			
31DIANTCONV	ANOM. TEMP. CONV. NO2/NO	ANOMALIA			
31DOANAN	ANOM. ANALIZZATORI	ANOMALIA			
31DORICMAN	RICHIESTA MANUTENZIONE	RICHIESTA			
31DOVLVC	STATO VALV. C (SOV. 2-CALIB. MAN)		ON/CAL		
31DISMEMAN	MANUTENZIONE IN CORSO	MANUTEN			
31DOPMP1	STATO POMPA P1	FERMA			
31DOPMP2	STATO POMPA P2	FERMA			
31DOVLVF	STATO VALV. F-SOV. 5-CONV. NO2/NO	OFF/DIS			
31DOVERCALIB	TEST CALIBRAZIONE		CALIBRA		
31DOANANCO	ANOM. ANALIZZATORE CO		ANOMALIA		
31DORICMANCO	RICHIESTA MANUTENZIONE CO		RICHIESTA		
31DOANANNO	ANOM. ANALIZZATORE NO		ANOMALIA		
31DORICMANNO	RICHIESTA MANUTENZIONE NO		RICHIESTA		
31DOANANO2	ANOM. ANALIZZATORE O2		ANOMALIA		
31DORICMANO2	RICHIESTA MANUTENZIONE O2		RICHIESTA		
31DIANQCO	ANOM. PORT. CO	ANOMALIA			
31DIANQNO	ANOM. PORT. NO	ANOMALIA			
31TSHVTR	ALTA TEMP. CABINATO VTR - DCS		ALLARME		
31VTRAP	PORTA APERTA CABINATO VTR - DCS		APERTA		
31ANHVAC	ANOM. HVAC - DCS		NOTENSION		
31AN24V	ANOM. 24V CC - DCS		NOTENSION		
31ANUPS230	ANOM. UPS 230VAC - DCS		NOTENSION		
31AN380	ANOM. 380VAC - DCS		NOTENSION		
31DOCALPRO	CALIBRAZIONE IN CORSO		SICAB		
31DIAGSTRU	ALLARME STRUMENTI SEZ. 1	OFF			
31INVAL_MIS	ALLARME DATI NON VALIDI		ALLARME		
<b>SME CC 2</b>					SEGNALARE L'ANOMALIA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN CASO DI ALLARME STATO LOGICO, SE QUESTO NON E' GIUSTIFICATO DALLE CONDIZIONI DI IMPIANTO O ESERCIZIO
32DIANPRELV	ANOM. PRELIEVO	ANOMALIA			
32DIANCOND	ANOM. CONDIZIONAMENTO	ANOMALIA			
32DIANO2	ANOM. PORT. O2	ANOMALIA			
32DIANTCONV	ANOM. TEMP. CONV. NO2/NO	ANOMALIA			
32DOANAN	ANOM. ANALIZZATORI	ANOMALIA			
32DORICMAN	RICHIESTA MANUTENZIONE	RICHIESTA			
32DOVLVC	STATO VALV. C (SOV. 2-CALIB. MAN)		ON/CAL		
32DISMEMAN	MANUTENZIONE IN CORSO	MANUTEN			
32DOPMP1	STATO POMPA P1	FERMA			
32DOPMP2	STATO POMPA P2	FERMA			
32DOVLVF	STATO VALV. F-SOV. 5-CONV. NO2/NO	OFF/DIS			
32DOVERCALIB	TEST CALIBRAZIONE		CALIBRA		
32DOANANCO	ANOM. ANALIZZATORE CO		ANOMALIA		
32DORICMANCO	RICHIESTA MANUTENZIONE CO		RICHIESTA		
32DOANANNO	ANOM. ANALIZZATORE NO		ANOMALIA		
32DORICMANNO	RICHIESTA MANUTENZIONE NO		RICHIESTA		
32DOANANO2	ANOM. ANALIZZATORE O2		ANOMALIA		
32DORICMANO2	RICHIESTA MANUTENZIONE O2		RICHIESTA		
32DIANQCO	ANOM. PORT. CO	ANOMALIA			
32DIANQNO	ANOM. PORT. NO	ANOMALIA			
32TSHVTR	ALTA TEMP. CABINATO VTR - DCS		ALLARME		
32VTRAP	PORTA APERTA CABINATO VTR - DCS		APERTA		
32ANHVAC	ANOM. HVAC - DCS		NOTENSION		
32AN24V	ANOM. 24V CC - DCS		NOTENSION		
32ANUPS230	ANOM. UPS 230VAC - DCS		NOTENSION		
32AN380	ANOM. 380VAC - DCS		NOTENSION		
32DOCALPRO	CALIBRAZIONE IN CORSO		SICAB		
32DIAGSTRU	ALLARME STRUMENTI SEZ. 1	OFF			
32INVAL_MIS	ALLARME DATI NON VALIDI		ALLARME		
<b>SME CC 3</b>					SEGNALARE L'ANOMALIA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN CASO DI ALLARME STATO LOGICO, SE QUESTO NON E' GIUSTIFICATO DALLE CONDIZIONI DI IMPIANTO O ESERCIZIO
33DIANPRELV	ANOM. PRELIEVO	ANOMALIA			
33DIANCOND	ANOM. CONDIZIONAMENTO	ANOMALIA			
33DIANO2	ANOM. PORT. O2	ANOMALIA			
33DIANTCONV	ANOM. TEMP. CONV. NO2/NO	ANOMALIA			
33DOANAN	ANOM. ANALIZZATORI	ANOMALIA			
33DORICMAN	RICHIESTA MANUTENZIONE	RICHIESTA			
33DOVLVC	STATO VALV. C (SOV. 2-CALIB. MAN)		ON/CAL		
33DISMEMAN	MANUTENZIONE IN CORSO	MANUTEN			
33DOPMP1	STATO POMPA P1	FERMA			
33DOPMP2	STATO POMPA P2	FERMA			
33DOVLVF	STATO VALV. F-SOV. 5-CONV. NO2/NO	OFF/DIS			
33DOVERCALIB	TEST CALIBRAZIONE		CALIBRA		
33DOANANCO	ANOM. ANALIZZATORE CO		ANOMALIA		
33DORICMANCO	RICHIESTA MANUTENZIONE CO		RICHIESTA		
33DOANANNO	ANOM. ANALIZZATORE NO		ANOMALIA		
33DORICMANNO	RICHIESTA MANUTENZIONE NO		RICHIESTA		
33DOANANO2	ANOM. ANALIZZATORE O2		ANOMALIA		
33DORICMANO2	RICHIESTA MANUTENZIONE O2		RICHIESTA		
33DIANQCO	ANOM. PORT. CO	ANOMALIA			
33DIANQNO	ANOM. PORT. NO	ANOMALIA			
33TSHVTR	ALTA TEMP. CABINATO VTR - DCS		ALLARME		
33VTRAP	PORTA APERTA CABINATO VTR - DCS		APERTA		
33ANHVAC	ANOM. HVAC - DCS		NOTENSION		
33AN24V	ANOM. 24V CC - DCS		NOTENSION		

Tabella allarmi digitali

IDENTIFICATIVO ALLARME	DESCRIZIONE ALLARME	ALLARME DI STATO LOGICO BASSO	ALLARME DI STATO LOGICO ALTO	ALLARME DI STATO LOGICO ALTISSIMO	AZIONE
33ANUPS230	ANOM. UPS 230VAC - DCS		NOTENSION		
33AN380	ANOM. 380VAC - DCS		NOTENSION		
33DOCALPRO	CALIBRAZIONE IN CORSO		SICAB		
33DIAGSTRU	ALLARME STRUMENTI SEZ. 1	OFF			
33INVAL_MIS	ALLARME DATI NON VALIDI		ALLARME		