

TABELLA QAL3  
 ENIPOWER - Centrale di Ravenna - Sezione Termoelettrica n. 1  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Tabella QAL3  
 dal 01/01/2013 01:00:00 al 04/11/2013 15:00:00

Data QAL3	Analizzatore	STEP	Zero/Span	Valore zero Riferimento	Valore zero/span Acquisito	Scarto AMS	Coeff. HX	Coeff KX	Coeff HS	Coeff KS	PRECISIONE	DERIVA	VALORE CORRETTO
23/10/2013 17:05:06	SME1_NOX_QAL3	0	Z	0.00	0.00	2.67	2.85	0.50	6.90	1.85	OK	OK	0.00
23/10/2013 17:05:06	SME1_NOX_QAL3	0	S	74.60	74.60	3.00	2.85	0.50	6.90	1.85	OK	OK	0.00
24/10/2013 07:55:07	SME1_CO_QAL3	0	Z	0.00	0.00	2.67	2.85	0.50	6.90	1.85	OK	OK	0.00
24/10/2013 07:55:07	SME1_CO_QAL3	0	S	74.90	74.90	3.00	2.85	0.50	6.90	1.85	OK	OK	0.00