

152_CONC_ANNOTG

ENIPOWER - Centrale di Ravenna - Sezione Turbogas n. 1

Sistema di Misura delle Emissioni

Report mensile concentrazioni medie mensili e annuale (NOx,CO) - DLGS 152 (70%)

dal 01/01/2013 01:00:00 al 04/11/2013 15:00:00

MESE	NOX		CO		O2 (% vol.)		Temp. Fumi	Press. Fumi	Port. Fumi	Pot. media (MWe)	Umid. Fumi (% vol)	Ore NF	Portata GAS (Sm3)
	(mg/Nm3)	% val.	(mg/Nm3)	% val.	mis.	Rif.	(°C)	(mbar)	Nm3/h				
Giugno	20.8	96	2.8	96	14.0	15.0	64.8	-0.7	2007601.9	188.6	7.4	688	42594000.0
Luglio	24.0	95	2.8	93	13.5	15.0	102.2	-1.1	2077252.4	170.0	7.4	245	15190000.0
Agosto	13.5	94	9.8	94	14.4	15.0	103.9	-1.1	1602078.9	192.3	7.9	80	4599148.0
Settembre	13.1	99	1.5	100	14.3	15.0	106.4	-1.2	1632971.3	195.6	7.9	701	40612042.9
Ottobre	14.7	98	2.7	98	14.4	15.0	103.9	-1.2	1555768.1	182.5	7.8	689	37929503.3
Novembre	17.1	100	3.0	100	14.4	15.0	100.9	-1.2	1364028.8	149.8	7.6	87	4203804.5
Media Annuali	16.8	97	2.6	97	14.2	15.0	93.8	-1.1	1748446.1	185.8	7.7	(1) 2490	(1)145128498.7

Nota (*) : La media mensile non e' significativa poiche' le ore di normale funzionamento nel mese civile sono inferiori a 144.

(1) Totali del periodo