



LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Plafoniera di riferimento (sempre accesa, interno nichioni) con lampada LED da 4W - RFI DTCT STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015
	Plafoniera di sicurezza (con accensione comandata) e lampada LED da 4W - RFI DTCT STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015
	Pulsante con led di segnalazione di colore blu, per accensione lampade per illuminazione gallerie via di esodo RFI DPRIM STF IFS LF164 B del 24.04.2012 Puls. max 80.00 mli RFI DPRIM STC IFS LF160 C del 24.04.2012
	QdT - Quadro di tratta con trasformatore 1000/230V RFI DPRIM STF IFS 610 C del 24.04.2012 (Gallerie Lx1.000m)
	Dorsale illuminazione via di esodo in Galleria FG180M16 3x2.5 mmq RFI DPRIM STC IFS LF161 C del 24.04.2012
	Derivazione Pulsante FG180M16 3x1.5 mmq RFI DPRIM STC IFS LF160 C del 24.04.2012
	Derivazione Lampade FG180M16 2x2.5 mmq RFI DPRIM STC IFS LF161 C del 24.04.2012
	Cassetta di derivazione di TIPO A-DX-610 (PMAE) - TIPO A-SX-610 (PMAE) RFI DPRIM STF IFS LF164 B del 24.04.2012
	Cassetta di derivazione di TIPO B-DX-610 - TIPO B-SX-610 RFI DPRIM STF IFS LF164 B del 24.04.2012
	Cassetta di derivazione di TIPO C - 610 (PMAE) RFI DPRIM STF IFS LF164 B del 24.04.2012

TIPOLOGIA CONDUTTORI
Cavi Tipo FG180M16 0,6-1KV

TIPOLOGIA DI POSA
Cavi sospesi su fune metallica fissata con mensole poste ad una interdistanza di 5 m.

Inchiesta	Materiale	PC	Quantità di Tratta		Cassa	Lampade	Lampade	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa										
			diff	diff								diff	diff	diff	diff	diff					
Inchiesta n. 001	44224																				
Manif. Standard 02	44222	1			2	10	1	1	4	1	1										
Manif. Standard 02	44248	1			5	10	1	1	4	1	1										
Manif. Standard 02	44252	1			3	15	1	1	5	1	1										
Manif. Standard 02	44256	1			2	15	1	1	4	1	1										
Inchiesta Galleria di Linea	44272	1	1	1	4	14	1	1	1	1	1										
Manif. Standard 02	44258	1			5	10	1	1	4	1	1										
Inchiesta Galleria di Linea	44272	1	1	1	20	18	1	1	1	1	1										
Manif. Standard 02	44274	1			3	15	1	1	5	1	1										
Manif. Standard 02	44276	1			2	18	1	1	1	1	1										
Manif. Standard 02	44282	1			3	14	1	1	5	1	1										
Manif. Standard 02	44286	1			2	18	1	1	1	1	1										
Inchiesta n. 001	44222																				
Totale											11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA LERCARA - CALTANISSETTA XIRBI

IMPIANTI LFM

GALLERIE

Galleria Equivalente 2

Illuminazione via di esodo in Galleria

Planimetria con disposizione cavdocci ed apparecchiature

SCALA:
1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3T 30 D 67 P8 L F 07 A 6 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Disegnata elettronica	G. Di Stefano	04/2019	G. Di Stefano	04/2019	A. Tafelero	04/2019	A. Tafelero 04/2019

File: RS3T30D67P8LF07A6001A.dwg n. Etab.: 67_LF_178