

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA LERCARA - CALTANISSETTA XIRBI

IMPIANTI LFM

VIABILITA'

Viabilità NV04 Schema Elettrico Unifilare BT

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RS3T 30 D 67 DX LF08A2 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	G. Drisaldi 	dic. 2019	G. Laganà 	dic. 2019	A. Barreca 	dic. 2019	A. Presta dic. 2019

File: RS3T30D67DXLF08A2001A.dwg

n. Elab.: 67_LF_184

	1	2	3	4	5	6	7	8																	
A																									
	Voltmetro	Amperometro con trasformatore amperometrico	Frequenzimetro con trasformatore amperometrico	Multimetro	Cosfimetra	Relè differenziale con toroide	Relè passo-passo	Comando motorizzato	Meccanismo a sgancio libero	Attuatore che si aziona ruotando															
B																									
	Bobina o dispositivo di comando	Dispositivo di comando di un relè a massima corrente	Dispositivo di comando di un relè a minima corrente	Dispositivo di comando di un relè a massima tensione	Dispositivo di comando di un relè a minima tensione	Sezionatore	Interruttore di manovra-sezionatore	Interruttore di manovra-sezionatore-fusibile	Sezionatore di terra	Sezionatore rotativo															
C																									
	Trasformatore a due avvolgimenti	Trasformatore di isolamento	Trasformatore di sicurezza	Trasformatore triangolo-stella, secondario con neutro accessibile	Trasformatore a tre avvolgimenti	Trasformatore amperometrico	Bobina di comando di un relè temporizzato	Bobina di comando di un relè ad aggancio meccanico	Bobina di comando di un relè a rimanenza	Bobina di comando di un relè ad orologio															
D																									
	Interruttore automatico	Interruttore automatico 50/51/51N x MT	Interruttore differenziale con relè incorporato	Interruttore automatico con relè magnetico	Interruttore automatico con relè termico	Interruttore automatico magnetico Differenziale	Interruttore automatico magnetico Termico con relè o sganciatori	Interruttore automatico magnetico Termico Differenziale	Interruttore magnetico Termico con termica regolabile-Salvamotore	Interruttore automatico con sganciatore TermicoDifferenziale															
E										Legenda F - Fusibili GE - Gruppo elettrogeno Id - Relè differenziali K - Contattori NA - Contatti normalmente aperti NC - Contatti normalmente chiusi Q - Interruttori QS - Sezionatori SC - Scambio P - Presa															
	Interruttore automatico magnetico estraibile	Interruttore automatico magnetico Termico Differenziale estraibile	Interruttore automatico magnetico Termico estraibile	Blocco differenziale	Blocco elettromagnetico	Blocco termico	Presenza tensione	Terra di protezione	Dispositivo di protezione per le sovratensioni SPD																
F	<table border="1"> <tr> <td>COMMITTENTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TITOLO</td> <td>Schema elettrico unifilare BT Viabilità</td> </tr> <tr> <td>QUADRO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FILE</td> <td>RS3T30D67DXLF08A2001A.dwg</td> </tr> <tr> <td>COMMESSA</td> <td>LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.</td> </tr> <tr> <td>REV</td> <td>RS3T 30 D 67 DX L F08A2 001 A</td> </tr> </table>		COMMITTENTE		TITOLO	Schema elettrico unifilare BT Viabilità	QUADRO		FILE	RS3T30D67DXLF08A2001A.dwg	COMMESSA	LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.	REV	RS3T 30 D 67 DX L F08A2 001 A	<table border="1"> <tr> <td>FOGLIO 1</td> <td>SEGUE 2</td> <td>3</td> </tr> </table>		FOGLIO 1	SEGUE 2	3						
COMMITTENTE																									
TITOLO	Schema elettrico unifilare BT Viabilità																								
QUADRO																									
FILE	RS3T30D67DXLF08A2001A.dwg																								
COMMESSA	LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.																								
REV	RS3T 30 D 67 DX L F08A2 001 A																								
FOGLIO 1	SEGUE 2	3																							
	1	2	3	4	5	6	7	8																	

	1	2	3	4	5	6	7	8			
A											
	Contatti ausiliari 1NA e 1NC	Contatti ausiliari 1NA e 2NC	Contatti ausiliari 2NA	Contatti ausiliari 2NA e 1NC	Contatti ausiliari 2NA e 2NC	Contatti ausiliari 2NC	Contatti ausiliari 2SC	Contatti ausiliari 3NA	Contatti ausiliari 3NA e 1NC	Contatti ausiliari 3NC	
B											
	Contatti ausiliari 4NA	Contatti ausiliari 4NA e 4NC	Contatti ausiliari 4NC	Contatti ausiliari 8NA	Contatti ausiliari 8NA e 8NC	Contattore con contatti 1NA	Contattore con contatti 1NA e 1NC	Contattore con contatti 1NC	Contattore con contatti 2NA	Contattore con contatti 2NA e 2NC	
C											
	Contattore con contatti 2NC	Contattore con contatti 3NA	Contattore con contatti 4NA	Contattore con contatti 4NC	Contattore	Contatto ausiliario NA	Contatto ausiliario NC	Contatto ausiliario SC	Contatto ausiliario 1SC e 1NA	Contatto ausiliario 1SC, 1NA e 1NC	
D											
	Presa interbloccata tripolare	Presa con contatto di protezione	Condensatore	Fusibile	Interruttore crepuscolare	Interruttore orario	Lampada o lampada di segnalazione	Chiave	Interblocco meccanico tra rete e GE	Commutatore	
E									Legenda FU - Fusibile GE - Gruppo elettrogeno ld - Relè differenziali K - Contattori NA - Contatti normalmente aperti NC - Contatti normalmente chiusi Q - Interruttori QS - Sezionatori SC - Scambio P - Presa		
	Partenza fornitura	Contatore dell'ente distributore	Gruppo elettrogeno	Morsetto	Morsetto	Punto di connessione	Conduttura trifase con conduttore di neutro	Simbolo di estraibile	Componente o apparecchio di classe II		
F	COMMITTENTE		TITOLO			QUADRO		FILE		FOGLIO 1 SEGUE	
			Schema elettrico unifilare BT Viabilità					RS3T30D67DXLF08A2001A.dwg		3 4	
								COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.			
								RS3T 30 D 67 DX LF08A2 001 A			
	1	2	3	4	5	6	7	8			

A

A

B

B

INDICE	
PAG.	DESCRIZIONE
02	Legenda Simboli
04	Indice, Note Generali
05	Schema elettrico unifilare "QV04"
07	Schema funzionale
08	Carpenteria quadro elettrico

NOTE GENERALI

- 1) Le linee di alimentazione dei carichi avranno sezione costante; le lunghezze indicate rappresentano la distanza tra il quadro e le utenze derivate;
- 2) Le sezioni dei morsetti dovranno essere equivalenti a quelle dei cavi da attestare;
- 3) La portata di ciascun morsetto è pari alla In dell'interruttore corrispondente;
- 4) I collegamenti agli interruttori alimentati con cavi di sezione superiore a 50mm² saranno effettuati direttamente ai loro terminali;
- 5) I collegamenti in cavo tra interruttori e morsetti avranno la sezione minima indicata per i cavi corrispondenti in uscita.

C

C

D


D


E

E

F

F

					COMMITTENTE	TITOLO	QUADRO	FILE	FOGLIO 1 SEGUE						
					 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Schema elettrico unifilare BT Viabilità		RS3T30D67DXLF08A2001A.dwg	4 5						
A	DIC. 2019	PROGETTO DEFINITIVO	G. Drisaldi	G. Laganà				A. Barreca	COMMESSA	LOTTOFASE	ENTE	DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROL.	APPROVATO			RS3T	30	D	67	DX	LF08A2	001	A




Dal quadro:	FORNITURA VIABILITA' - QV04
Cavo [mm²]:	1(4x16)+(1PE16)
Lunghezza [m]:	2
Tensione [V]:	400
Frequenza [Hz]:	50
Polarità:	Quadrifilare
Tipo morsetto:	
Numerazione morsetto:	

Prefisso quadro:	
Alimentazione:	Quadrifilare
Ik Max [kA]:	9,054
Tensione nominale di impiego [V]:	400
Tensione di isolamento nominale[V]:	
Frequenza [Hz]:	50
Corrente ammissibile 1 s [kA]:	10
Grado di protezione IP:	---
Codice:	

Sigla utenza		GENERALE	SPIE PRESENZA TENSIONE	SPD	GENERALE AUX	OROLOGIO	CREPUSCOLARE	AUX		
Descrizione										
Potenza Contemporanea [kW]		0,608	0	0	0,3	0,05	0,05	0,2		
Corrente (Ib) [A]		1,937	0	0	1,443	0,241	0,241	0,962		
Tensione [V]		400	400	400	230	230	230	230		
CosFi		0,9	---	---	0,9	0,9	0,9	0,9		
Coeff. di Contemporaneità [%]		100	100	100	100	100	100	100		
Protezione		Esecuzione		Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa		
		Tipo		MagnetoTermicoDiff.	Fusibile	Fusibile	MagnetoTermicoDiff.	Fusibile	No Protezione	
		N. poli x In / Curva		4 x 63 / C	3 x 20 / gL	3 x 20 / gL	1P x 10 + N / C	1P x 20 + N / gL	2 x 20 / gL	--- / ---
		Id [A]		0,5	---	---	0,03	---	---	---
		Im [A]		630	9	9	100	9	13	---
P.d.l. [kA]		10	50	50	10	50	50	---		
Fusibile - Poli x Taglia		---	3P x 4 - gL	3P x 4 - gL	---	1P x 4 + N - gL	2P x 6 - gL	---		
Sezionatore - Poli x Taglia		---	---	---	---	---	---	---		
Contattore - Poli x Taglia		---	---	---	---	---	---	---		
Linea		Sigla		---	---	---	---	---		
		Conduttore fase [mmq]		---	---	---	---	---	---	
		Conduttore neutro [mmq]		---	---	---	---	---	---	
		Conduttore PE [mmq]		---	---	---	---	---	---	
		Tipo di Posa		---	---	---	---	---	13_	
		Portata (Iz) [A]		---	---	---	---	---	---	
		Lunghezza [m]		---	---	---	---	---	0	
Caduta di Tensione [%]		0	0	0	0	0	0			


COMMITTENTE			TITOLO			QUADRO			FILE		
			Schema elettrico unifilare BT Viabilità			QV04			RS3T30D67DXLF08A2001A.dwg		
									FOGLIO 1 SEGUE 5 6		
									COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.		
									RS3T 30 D 67 DX LF08A2 001 A		



<table border="1"> <tr><td colspan="2">Sigla utenza</td><td>L1</td><td>DISPONIBILE</td><td>DISPONIBILE</td><td>DISPONIBILE</td><td>DISPONIBILE</td><td>DISPONIBILE</td><td>DISPONIBILE</td></tr> <tr><td colspan="2">Descrizione</td><td>ILLUMINAZIONE NV20-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Potenza Contemporanea [kW]</td><td>0,308</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td colspan="2">Corrente (Ib) [A]</td><td>0,494</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td colspan="2">Tensione [V]</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td></tr> <tr><td colspan="2">CosFi</td><td>0,9</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr> <tr><td colspan="2">Coeff. di Contemporaneità [%]</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td rowspan="5">Protezione</td><td>Esecuzione</td><td>Esecuzione Fissa</td><td>Esecuzione Fissa</td><td>Esecuzione Fissa</td><td>Esecuzione Fissa</td><td>Esecuzione Fissa</td><td>Esecuzione Fissa</td><td>Esecuzione Fissa</td></tr> <tr><td>Tipo</td><td>MagnetoTermico+Contattore</td><td>MagnetoTermico+Contattore</td><td>MagnetoTermico+Contattore</td><td>MagnetoTermico+Contattore</td><td>MagnetoTermicoDiff.</td><td>MagnetoTermicoDiff.</td><td>MagnetoTermicoDiff.</td></tr> <tr><td>N. poli x In / Curva</td><td>3P x 10 + N / C</td><td>3P x 10 + N / C</td><td>3P x 10 + N / C</td><td>3P x 10 + N / C</td><td>3P x 6 + N / C</td><td>3P x 6 + N / C</td><td>3P x 6 + N / C</td></tr> <tr><td>Id [A]</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>0,3</td><td>0,3</td><td>0,3</td></tr> <tr><td>Im [A]</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>P.d.l. [kA]</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td colspan="2">Fusibile - Poli x Taglia</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr> <tr><td colspan="2">Sezionatore - Poli x Taglia</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr> <tr><td colspan="2">Contattore - Poli x Taglia</td><td>4 x 20</td><td>4 x 20</td><td>4 x 20</td><td>4 x 20</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr> <tr><td rowspan="7">Linea</td><td>Sigla</td><td>FG7OR</td><td>FG7OR</td><td>FG7OR</td><td>FG7OR</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr> <tr><td>Conduttore fase [mmq]</td><td>6</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr> <tr><td>Conduttore neutro [mmq]</td><td>6</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr> <tr><td>Conduttore PE [mmq]</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr> <tr><td>Tipo di Posa</td><td>61_</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr> <tr><td>Portata (Iz) [A]</td><td>31</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr> <tr><td>Lunghezza [m]</td><td>215</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr> <tr><td>Caduta di Tensione [%]</td><td>0,11</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	Sigla utenza		L1	DISPONIBILE	DISPONIBILE	DISPONIBILE	DISPONIBILE	DISPONIBILE	DISPONIBILE	Descrizione		ILLUMINAZIONE NV20-1							Potenza Contemporanea [kW]		0,308	0	0	0	0	0	0	Corrente (Ib) [A]		0,494	0	0	0	0	0	0	Tensione [V]		400	400	400	400	400	400	400	CosFi		0,9	---	---	---	---	---	---	Coeff. di Contemporaneità [%]		100	100	100	100	100	100	100	Protezione	Esecuzione	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Tipo	MagnetoTermico+Contattore	MagnetoTermico+Contattore	MagnetoTermico+Contattore	MagnetoTermico+Contattore	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	N. poli x In / Curva	3P x 10 + N / C	3P x 10 + N / C	3P x 10 + N / C	3P x 10 + N / C	3P x 6 + N / C	3P x 6 + N / C	3P x 6 + N / C	Id [A]	---	---	---	---	0,3	0,3	0,3	Im [A]	100	100	100	100	60	60	60	P.d.l. [kA]	10	10	10	10	10	10	10	Fusibile - Poli x Taglia		---	---	---	---	---	---	---	Sezionatore - Poli x Taglia		---	---	---	---	---	---	---	Contattore - Poli x Taglia		4 x 20	4 x 20	4 x 20	4 x 20	---	---	---	Linea	Sigla	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	---	---	---	Conduttore fase [mmq]	6	---	---	---	---	---	---	Conduttore neutro [mmq]	6	---	---	---	---	---	---	Conduttore PE [mmq]	---	---	---	---	---	---	---	Tipo di Posa	61_	---	---	---	---	---	---	Portata (Iz) [A]	31	---	---	---	---	---	---	Lunghezza [m]	215	---	---	---	---	---	---	Caduta di Tensione [%]	0,11	0	0	0	0	0	0							
Sigla utenza		L1	DISPONIBILE	DISPONIBILE	DISPONIBILE	DISPONIBILE	DISPONIBILE	DISPONIBILE																																																																																																																																																																																																											
Descrizione		ILLUMINAZIONE NV20-1																																																																																																																																																																																																																	
Potenza Contemporanea [kW]		0,308	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																											
Corrente (Ib) [A]		0,494	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																											
Tensione [V]		400	400	400	400	400	400	400																																																																																																																																																																																																											
CosFi		0,9	---	---	---	---	---	---																																																																																																																																																																																																											
Coeff. di Contemporaneità [%]		100	100	100	100	100	100	100																																																																																																																																																																																																											
Protezione	Esecuzione	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa																																																																																																																																																																																																											
	Tipo	MagnetoTermico+Contattore	MagnetoTermico+Contattore	MagnetoTermico+Contattore	MagnetoTermico+Contattore	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.																																																																																																																																																																																																											
	N. poli x In / Curva	3P x 10 + N / C	3P x 10 + N / C	3P x 10 + N / C	3P x 10 + N / C	3P x 6 + N / C	3P x 6 + N / C	3P x 6 + N / C																																																																																																																																																																																																											
	Id [A]	---	---	---	---	0,3	0,3	0,3																																																																																																																																																																																																											
	Im [A]	100	100	100	100	60	60	60																																																																																																																																																																																																											
P.d.l. [kA]	10	10	10	10	10	10	10																																																																																																																																																																																																												
Fusibile - Poli x Taglia		---	---	---	---	---	---	---																																																																																																																																																																																																											
Sezionatore - Poli x Taglia		---	---	---	---	---	---	---																																																																																																																																																																																																											
Contattore - Poli x Taglia		4 x 20	4 x 20	4 x 20	4 x 20	---	---	---																																																																																																																																																																																																											
Linea	Sigla	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	---	---	---																																																																																																																																																																																																											
	Conduttore fase [mmq]	6	---	---	---	---	---	---																																																																																																																																																																																																											
	Conduttore neutro [mmq]	6	---	---	---	---	---	---																																																																																																																																																																																																											
	Conduttore PE [mmq]	---	---	---	---	---	---	---																																																																																																																																																																																																											
	Tipo di Posa	61_	---	---	---	---	---	---																																																																																																																																																																																																											
	Portata (Iz) [A]	31	---	---	---	---	---	---																																																																																																																																																																																																											
	Lunghezza [m]	215	---	---	---	---	---	---																																																																																																																																																																																																											
Caduta di Tensione [%]	0,11	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																												

COMMITTENTE					TITOLO		QUADRO		FILE		FOGLIO 1 SEGUE	
					Schema elettrico unifilare BT		QV04		RS3T30D67DXLF08A2001A.dwg		6 7	
A DIC. 2019		PROGETTO DEFINITIVO		G. Drisaldi	G. Laganà	A. Barreca			COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.			
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROL.	APPROVATO					RS3T 30 D 67 DX LF08A2 001 A		


SCHEMA FUNZIONALE ACCENSIONE LAMPADE




COMMITTENTE		TITOLO			QUADRO		FILE						
		Schema elettrico unifilare BT			QV04		RS3T30D67DXLF08A2001A.dwg						
		Viabilità					FOGLIO 1 SEGUE 7 8						
REVISIONI	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROL.	APPROVATO	COMMESSA	LOTTOFASE	ENTE	DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	
A	DIC. 2019	PROGETTO DEFINITIVO	G. Drisaldi	G. Laganà	A. Barreca	RS3T	30	D	67	DX	LF08A2	001	A

PARTICOLARE ARMADIO STRADALE PER CONTENIMENTO CONTATORE ENEL E QUADRO ELETTRICO


VISTA FRONTALE




VISTA LATERALE



VISTA IN PIANTA BASAMENTO



VISTA FRONTALE A PORTE APERTE



CARATTERISTICHE TECNICHE QUADRO

- QUADRO REALIZZATO IN SMC (VETRORESINA) COLORE RAL GRIGIO 7040
- GRADO DI PROTEZIONE IP55 SECONDO CEI EN 60529
- IK10 SECONDO CEI EN 62262
- DOPPIA PIASTRA IN FONDO IN MATERIALE ISOLANTE PER POSA CONTATORE E QUADRO ELETTRICO. PREDISPOSTI PER ESECUZIONE DI APPARECCHIATURE IN CLASSE II DI ISOLAMENTO SECONDO CEI 64-8/4.
- SERRATURA A CHIAVE PER CIASCUN VANO (UNIFICATA ENEL PER SCOMPARTO CONTATORE)

COMMITTENTE					TITOLO		QUADRO		FILE		FOGLIO 1 SEGUE
 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE					Schema elettrico unifilare BT Viabilità		QV04		RS3T30D67DXLF08A2001A.dwg		8
A	DIC. 2019	PROGETTO DEFINITIVO	G. Drisaldi	G. Laganà	A. Barreca						
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISegnATO	CONTR.OL.	APPROVATO	COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV. RS3T 30 D 67 DX L F08A2 001 A					