

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)

INTERFERENZE IDRAULICHE

IN53 - Tombino Scatolare 3X5 (Km 20+888,97)

Relazione di calcolo scatolare

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3T 30 D 78 CL IN5300 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	ATI Sintagma Rocksoil - Edin	Gen-2020	A.Donnarumma <i>A. Donnarumma</i>	Gen-2020	A.Barreca <i>A. Barra</i>	Gen-2020	D.Tiberti Gen-2020

ITALFERR S.p.A.
DIREZIONE GENERALE
UO Infrastrutture Sud
Dott. Ing. Tiberti
Ordine degli Ingegneri Prov. di Napoli n. 11229

File: RS3T.3.0.D.78.CL.IN.53.0.0.001.A

n. Elab.: 78_527

INDICE

1. PREMESSA	3
2. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA	4
3. PROGETTO NUOVO TOMBINO	5
3.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
3.2. UNITA' DI MISURA E SIMBOLOGIA	5
3.3. GEOMETRIA	6
3.4. MATERIALI	7
3.5. INTERAZIONE TERRENO-STRUTTURA	8
3.6. ANALISI DEI CARICHI	9
3.7. VERIFICA REQUISITI S.T.I.	17
3.8. COMBINAZIONI DI CARICO	19
3.9. CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI	26
3.9.1. INVILUPPO SLU-SLV	26
3.9.2. INVILUPPO SLE (RARA)	30
3.10. VERIFICHE	33
3.11. VERIFICHE DELLE SEZIONI	34

1. PREMESSA

Nella presente relazione di calcolo è sviluppato il progetto, ai sensi delle norme attualmente vigenti NTC18, di un sottopasso lungo la linea ferroviaria “Messina-Catania-Palermo”, facente parte del nuovo collegamento Palermo-Catania, tratta Lercara –Caltanissetta Xirbi (Lotto 3).

Lo scatolare in oggetto è situato alla progressiva 20 + 888.97.

Quanto riportato di seguito consentirà di verificare che il dimensionamento della struttura è stato effettuato nel rispetto dei requisiti di resistenza richiesti all'opera.

Si riportano di seguito una sezione longitudinale e una trasversale dello scatolare tipo, volte ad individuare le grandezze impiegate nel dimensionamento.




Figura 1. Sezione longitudinale dello scatolare




Figura 2. Sezione trasversale dello scatolare

2. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA

Il tombino sottopassa la linea ferroviaria ad una distanza fra piano ferro ed estradosso soletta pari ad H_{ric} , di cui spessore medio ballast più armamento pari a 0.80 m e la rimanente parte il rinterro. Esso ha dimensioni interne 3.00×5.00 m, con piedritti e soletta superiore di spessore 0.35 m, soletta inferiore di spessore 0.45 m. Nel seguito verrà esaminata una striscia di scatolare avente lunghezza di 1.00 m. Nella figura [Fig. 2] di cui al paragrafo precedente sono riportate schematicamente la geometria dell'opera e la simbologia adottata.

Le caratteristiche geometriche hanno la seguente simbologia:

Spessore medio del ballast + armamento	H_b	[m]
Spessore traversina + rotaie (35 cm)	H_{th}	[m]
Larghezza traversina	L_{th}	[m]
Spessore del rinterro	H_r	[m]
Larghezza totale del sottopasso	L_{tot}	[m]
Larghezza utile del sottopasso	L_{int}	[m]
Spessore della soletta	S_s	[m]
Spessore piedritti	S_p	[m]
Spessore fondazione	S_f	[m]
Altezza libera del sottopasso	H_{int}	[m]
Altezza totale del sottopasso	H_{tot}	[m]
Larghezza striscia di calcolo	b	[m]

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA TRATTA LERCARA DIR. – CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3) INTERFERENZE IDRAULICHE					
IN53 - Tombino Scatolare 3x5 (pk 20+888): Relazione di calcolo scatolare	COMMESSA RS3T	LOTTO 3 0 D 78	CODIFICA CL	DOCUMENTO IN.53.0.0.001	REV. A	FOGLIO 5 di 39

3. PROGETTO NUOVO TOMBINO

Nel presente paragrafo si riportano i calcoli volti alla progettazione di un nuovo tombino nel rispetto della norma attualmente vigente NTC18.

3.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tutte le calcolazioni sono state eseguite nel rispetto delle normative NTC18 attualmente vigenti. In particolare si è fatto riferimento:

- D.M. 17.01.2018 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
- Circolare 21 Gennaio 2019, n. 7 Istruzione per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al DM 17 gennaio 2018
- RFI DTC INC PO SP IFS 001 A Specifica per la progettazione e l'esecuzione dei ponti ferroviari e di altre opere minori sottobinario
- RFI DTC INC CS SP IFS 001 A Specifica per la progettazione geotecnica delle opere civili ferroviarie
- EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules of building
- RFI DTC SI PS MA IFS 001 C Manuale di progettazione delle opere civili - Parte II - Sezione 2 Ponti e Strutture
- RFI DTC SI SP IFS 001 C Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili
- EC08 Eurocodice 8.

- Regolamento (UE) N.1299/2014 del 18 novembre 2014 della Commissione Europea Specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "infrastruttura" del sistema ferroviario dell'Unione Europea.

3.2. UNITA' DI MISURA E SIMBOLOGIA

Si utilizza il Sistema Internazionale (SI):

Unità di misura principali

- N (Newton) unità di forza
- m (metro) unità di lunghezza
- kg (kilogrammo) unità di massa
- s (secondo) unità di tempo

Unità di misura derivate da N

- (kiloNewton) 10^3 N

Si utilizzano i seguenti principali simboli con le relative unità di misura normalmente adottate:

γ (gamma)	peso dell'unità di volume	(kN/m ³)	
σ (sigma)	tensione normale	(N/mm ²)	
τ (tau)	tensione tangenziale	(N / mm ²)	
ε (epsilon)	deformazione	(m/m)	-
ϕ (fi)	angolo di resistenza	(° sessagesimali)	

3.3. GEOMETRIA

Larghezza utile	Lint	3.00 m	luce interna scatolare
Altezza libera	Hint	5.00 m	altezza interna scatolare
Spessore piedritti	Sp	0.35 m	
Spessore soletta	Ss	0.35 m	
Spessore fondazione	Sf	0.45 m	
Altezza ballast	Hb	0.80 m	
Rinterro (superiore)	Hr	1.20 m	
Lunghezza traversa	Ltb	2.40 m	
Altezza traversa	Htb	0.40 m	
Ricoprimento	Hric	2.00 m	Hb+Hr
Larghezza totale	Ltot	3.70 m	Lint+2xSPp
Altezza totale	Htot	5.80 m	Hint+SPs+SPf

3.4. MATERIALI

Per le opere in c.a. si adotta:

Calcestruzzo C (30/37) le cui caratteristiche principali sono:

- Resistenza cilindrica caratteristica: $f_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$
- Resistenza di calcolo a compressione semplice: $f_{cd} = \alpha_{cc} f_{ck} / \gamma_m$, dove:
 - $\alpha_{cc} = 0.85$ e $\gamma_m = 1.5$;
 - $f_{cd} = 17 \text{ N/mm}^2$
- Resistenza di calcolo a trazione semplice: $f_{ctd} = f_{ctk} / \gamma_m$, dove :
 - $\gamma_m = 1.5$;
 - $f_{ctd} = 1,35 \text{ N/mm}^2$.
- Modulo elastico: $E_c = 32836 \text{ N/mm}^2$.
- Tolleranza di posa del copriferro = 10 mm;
- Classe di esposizione XA1
- Copriferro = 40 mm
- Condizioni ambientali: aggressive
- Apertura fessure limite: $w_1 = 0.2 \text{ mm}$

Acciaio da cemento armato normale B450C controllato in stabilimento. Le barre sono ad aderenza migliorata. Le caratteristiche meccaniche sono:

- Tensione caratteristica di snervamento: $f_{yk} = 450 \text{ Nmm}^2$
- Resistenza di calcolo dell'acciaio: $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s$ dove
 - $\gamma_s = 1.15$ e $f_{yd} = 391 \text{ Nmm}^2$
- Allungamento $D1 > 12\%$
- Modulo di elasticità: $E_s = 206000 \text{ Nmm}^2$
- Sovrapposizioni barre $\geq 40\phi$

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA TRATTA LERCARA DIR. – CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3) INTERFERENZE IDRAULICHE					
IN53 - Tombino Scatolare 3x5 (pk 20+888): Relazione di calcolo scatolare	COMMESSA RS3T	LOTTO 3 0 D 78	CODIFICA CL	DOCUMENTO IN.53.0.0.001	REV. A	FOGLIO 8 di 39

3.5. INTERAZIONE TERRENO-STRUTTURA

Di seguito sono trattati gli aspetti di natura geotecnica riguardanti l'interazione terreno-struttura relativamente all'opera in esame.

Per la determinazione della costante di sottofondo si può fare riferimento alle seguenti formulazioni assimilando il comportamento del terreno a quello di un mezzo elastico omogeneo:

- $s = B \cdot c_t \cdot (q - \sigma_{v0}) \cdot (1 - \nu^2) / E$

dove:

- s = cedimento elastico totale;
- B = lato minore della fondazione;
- c_t = coefficiente adimensionale di forma ottenuto dalla interpolazione dei valori dei coefficienti proposti dal Bowles, 1960 (L = lato maggiore della fondazione):

$$c_t = 0.853 + 0.534 \ln(L / B) \quad \text{rettangolare con } L / B \leq 10$$

$$c_t = 2 + 0.0089 (L / B) \quad \text{rettangolare con } L / B > 10$$

- q = pressione media agente sul terreno;
- σ_{v0} = tensione litostatica verticale alla quota di posa della fondazione;
- ν = coefficiente di Poisson del terreno;
- E = modulo elastico medio del terreno sottostante.

Il valore della costante di sottofondo k_w è valutato attraverso il rapporto tra il carico applicato ed il corrispondente cedimento pertanto, si ottiene:

- $k_w = E / [(1 - \nu^2) \cdot B \cdot c_t]$

Il litotipo presente nella zona oggetto di intervento è il seguente :

- **TERRENO a2** alluvioni (argilla e argilla limosa) $E=20$ MPa

Di seguito si riportano in forma tabellare i risultati delle valutazioni effettuate per il caso in esame, avendo considerato per E un valore medio.

Terreno:	a2
E=	20000 kN/m ²
ν =	0.3
B=	3 m
L=	10 m
L/B=	3.33333
c_t =	1.496
Kw=	4897 kN/m ³

3.6. ANALISI DEI CARICHI

Si riportano di seguito i carichi utilizzati per il calcolo delle sollecitazioni e le verifiche delle sezioni della struttura in esame.

Peso proprio della struttura (condizione DEAD)

Il *peso proprio* delle solette e dei piedritti viene calcolato automaticamente dal programma di calcolo utilizzato considerando per il calcestruzzo $\gamma = 25 \text{ kN/m}^3$.

Il peso proprio della struttura viene calcolato automaticamente dal programma di calcolo utilizzato.

Peso specifico calcestruzzo armato	γ_{ds}	25	kN/m^3	
peso singolo piedritto	P_p	8.75	kN/m	$\gamma_{cls} \times S_p$
peso soletta superiore	P_{ss}	8.75	kN/m	$\gamma_{cls} \times S_s$
peso fondazione	P_{sf}	11.25	kN/m	$\gamma_{cls} \times S_f$

Carichi permanenti portati (condizione PERM)

peso specifico ballast	γ_b	18	kN/m^3	
altezza ballast	H_b	0.80	m	
peso ballast	P_b	14.40	kN/m	$\gamma_b \times H_b$
peso specifico rinterro	γ_r	19	kN/m^3	
altezza rinterro	H_r	1.20	m	
peso rinterro	P_r	22.80	kN/m	$\gamma_r \times H_r$
Permanente totale	G_{2p}	37.20	kN/m	$P_b + P_r$
Permanente nodi 1 e 2	G_{2P}	6.51	kN	$G_{2p} \times S_p / 2$

I carichi concentrati nei nodi 1 e 2 (i nodi tra la soletta superiore e i piedritti), rappresentano il carico permanente sulla soletta di copertura dovuto al peso della zona sovrastante la metà dello spessore del piedritto (la modellazione dello scatolare è stata fatta in asse piedritto).




Figura 3. Numerazione dei nodi nel modello strutturale.

Spinta del terreno (condizioni SPTSX eSPTDX)

Le caratteristiche del rinterro, di seguito riportate, sono state determinate con indagini in sito SPT:

$\phi = 38^\circ$ Angolo di attrito
 $\gamma_r = 19 \text{ kN/m}^3$ Peso specifico rinterro
 $C_u = 0$ Coesione non drenata

angolo di attrito rinterro	ϕ'	38 [°]	0.663 [rad]
coefficiente spinta attiva k_a	k_a	0.238	$(1 - \sin \phi) / (1 + \sin \phi)$
coefficiente spinta riposo k_o	k_o	0.384	$(1 + \sin \phi)$
coefficiente spinta passiva k_p	k_p	4.204	$(1 + \sin \phi) / (1 - \sin \phi)$
Pressione estradosso soletta superiore	P_1	14.30 kN/m ²	$k_o \times (P_b + P_r)$
Pressione asse soletta superiore	P_2	15.58 kN/m ²	$k_o \times (P_b + P_r + \gamma_r \times S_s / 2)$
Pressione asse soletta inferiore	P_3	55.01 kN/m ²	$k_o \times [P_b + P_r + \gamma_r \times (S_s + H_{tot} + S_f / 2)]$
Pressione intradosso soletta inferiore	P_4	56.65 kN/m ²	$k_o \times (P_b + P_r + \gamma_r \times H_{tot})$
Forza concentrata asse soletta superiore	F_1	2.61 kN/m	$(P_1 + P_2) / 2 \times S_s / 2$
Forza concentrata asse soletta inferiore	F_2	12.56 kN/m	$(P_3 + P_4) / 2 \times S_f / 2$




Figura 4. Spinte del terreno

I carichi concentrati nei nodi 1 e 3 (per la SPTSX) oppure 2 e 13 (per la SPTDX) rappresentano la parte di spinta del terreno esercitata su 1/2 spessore della soletta sup. e su 1/2 spessore della soletta inferiore.

Carichi accidentali, ripartizione carichi verticali (condizione ACCM)

In funzione delle caratteristiche geometriche dell'opera risulta più sfavorevole il carico dovuto al treno LM 71 rispetto al carico dovuto al treno SW/2.




Figura 5. Treno LM71




Figura 6. Treno SW/2

Per il calcolo del coefficiente dinamico Φ si fa riferimento al paragrafo 1.4.2 “effetti dinamici” delle istruzioni per la progettazione e l’esecuzione dei ponti ferroviari.

poiché risulta:

$H_{int} < 5 \text{ m}$

$L_{int} < 8 \text{ m}$

Si ottiene considerando un ridotto standar manutentivo $\Phi_3 = 1.35$. In accordo al §5.2.2.2.3 NTC18 tale coefficiente dinamico nei casi di scatolari, con o senza solettone, aventi copertura $h > 1,0$ può essere ridotto nella seguente maniera:

$$\Phi_{rid} = \Phi - \frac{h - 1,00}{10} \geq 1,0$$

dove h , in metri, è l’altezza della copertura dall’estradosso della struttura alla faccia superiore delle traverse $[H_{ric}]$. Per le strutture dotate di una copertura maggiore di $2,50 \text{ m}$ può assumersi un coefficiente di incremento dinamico unitario.

Si riporta di seguito una schematizzazione della diffusione dei carichi ferroviari (LM71 e SW2) rispettivamente attraverso ballast, rinterro e soletta.




Figura 7. Schema modalità di diffusione dei carichi ferroviari




Figura 8. Carichi Treno LM71 su L_d

Sia per il calcolo delle sollecitazioni massime in mezzzeria della soletta superiore che per quelle massime all'incastro con i piedritti di detta soletta, il carico dovuto al treno LM71 viene distribuito per tutta la larghezza L_{dQ1} del treno di carico.

Incremento dinamico	$\Phi 3^*$	1.35	<i>* valido per $H_{int} < 5m$, $L_{int} < 8m$</i>
Incremento dinamico con ricoprimento	$\Phi 3$	1.25	<i>$\Phi 3 = 1$ per $H_{ric} > 2,5m$</i>
Lunghezza caratteristica	$L\phi$	3.00 m	<i>tab. 5.2.II - NTC2018</i>
Coefficiente di adattamento	α	1.10	
Larghezza di diffusione nel ballast	Ldb	0.20 m	<i>Diffusione 1:4 nel ballast</i>
Larghezza di diffusione nel rinterro	Ldr	1.88 m	<i>Diffusione secondo angolo attrito</i>
Larghezza di diffusione nel cls	Ldc	0.35 m	<i>Diffusione 45° nel cls</i>
Larghezza trasv. di diffusione del carico	Ld	4.83 m	<i>$Ldb + Ldr + Ldc$</i>
Carico distribuito per treno LM71	$q1$	80.00 kN/m	
Carico concentrato per treno LM71	$Q1$	250.00 kN	
N°. carichi concentrati per treno LM71	$NQ1$	4	
Larghezza applicazione carichi conc. $Q1$	$LaQ1$	6.40 m	
Larghezza distribuzione carichi conc. $Q1$	$LdQ1$	6.40 m	
Carico ripartito verticale per LM71 ($q1$)	$Pq1$	22.80 kN/m ²	<i>$q1 \times \Phi 3 \times \alpha / Ld$</i>
Carico ripartito verticale per LM71 ($Q1$)	$PQ1$	44.53 kN/m ²	<i>$Q1 \times NQ1 \times \Phi 3 \times \alpha / (Ld \times LdQ1)$</i>

Spinta sui piedritti prodotta dal sovraccarico (condizioni SPACCSX e SPACCDX)

Carico distribuito per treno LM71	$Sq1$	7.01 kN/m ²	<i>$(q1 \times \alpha / Ld) \times Ko$</i>
Carico concentrato per treno LM71	$SQ1$	13.69 kN/m ²	<i>$Q1 \times NQ1 \times \alpha / (Ld \times LdQ1) \times Ko$</i>
Spinta semispessore soletta superiore	$Fq1sup$	2.40 kN/m	<i>$SPQ1 \times SPs / 2$</i>
spinta semispessore soletta inferiore	$Fq1inf$	3.08 kN/m	<i>$SPQ1 \times SPi / 2$</i>

Frenatura e avviamento (condizione AVV)

La forza di frenatura del modello SW/2 agente su tutta la larghezza dello scatolare è pari a 35 kN/m, mentre quella di avviamento del modello LM71 è di 33 kN/m. Visto che il treno sfavorevole è quello LM71, anche per il calcolo della frenatura si considera il carico LM71 in avviamento. Distribuendo tale forza sulla larghezza di diffusione del carico si avrà:

Avviamento e frenatura LM71	Av	33.00 kN/m	
Avviamento e frenatura LM71 distribuiti	qAv	6.84 kN/m	<i>Av / Ld</i>

Azioni termiche (condizione:TERM)

Alla soletta superiore si applica una variazione termica uniforme pari a $\Delta t = \pm 15^\circ C$ ed una variazione nello spessore tra estradosso ed intradosso pari a $\Delta t = \pm 5^\circ C$.

Variazione termica uniforme

 ΔT_{unif} **+15.00** [°]

Sulla soletta superiore

Variazione termica differenziale

 ΔT_{diff} **+5.00** [°]

Sulla soletta superiore

 Gradiente **+14.29** [°/m]

 $\Delta T_{diff} / S_s$

Ritiro (condizione: RITIRO)

Gli effetti del ritiro vanno valutati a “lungo termine” attraverso il calcolo dei coefficienti di ritiro finale $\epsilon_{cs}(t, t_0)$ e di viscosità $\phi(t, t_0)$, come definiti nell'EUROCODICE 2- UNI EN 1992-1-1 Novembre 2005 e D. M. 17-01-2018.

I fenomeni di ritiro vengono considerati agenti solo sulla soletta di copertura ed applicati nel modello come una variazione termica uniforme equivalente agli effetti del ritiro:

Variazione termica uniforme equivalente

 ΔT_{ritiro} **-[11.45°]**
Sulla soletta superiore

Azioni sismiche

Per il calcolo dell'azione sismica si utilizza il metodo dell' analisi pseudostatica in cui l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico k . Le forze sismiche sono pertanto le seguenti:

 Forza sismica orizzontale $F_h = k_h \cdot W$

 Forza sismica verticale $F_v = k_v \cdot W$

I valori dei coefficienti sismici orizzontale k_h e verticale k_v

$$k_h = a_{max} / g$$

$$k_v = \pm 0,5 \times k_h$$

Con riferimento alla nuova classificazione sismica del territorio nazionale, ai fini del calcolo dell'azione sismica secondo il DM 17/01/2018 viene assegnata all'opera una vita nominale $V_N \geq 75$ anni ed una III classe d'uso $C_u = 1,5$;

segue un periodo di riferimento $V_R = V_N \cdot C_u = 112,5$ anni

A seguito di tale assunzione si ottiene allo stato limite ultimo SLV in funzione della Latitudine e Longitudine del sito in esame un valore dell'accelerazione pari ad a_g , il cui valore è di seguito riportato, come desunto anche dalla relazione geotecnica.

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l'accelerazione massima può essere valutata con la relazione:

$$a_{max} = S \cdot a = S_s \cdot S_t \cdot a_g$$

dove assumendo un terreno del tipo ed in base al fattore di amplificazione del sito F_0 si ottiene:

Le forze di inerzia sullo **scatolare** (masse di peso proprio soletta superiore e piedritti, rinterro e ballast, 20% treno di carico...) sono pari alle masse moltiplicate per kh e kv ove: $kh = \beta_M \times S \times ag/g$ e $kv = kh / 2$. Essendo lo scatolare non libero di subire spostamenti relativi rispetto al terreno, $\beta_M = 1$.

vita nominale	V_N	75 anni
classe d'uso	CL	III
coefficiente d'uso	C_U	1.50
vita di riferimento = $C_U \times V_N$	V_R	112.5 anni
probabilità di superamento nel periodo di riferimento	P_{VR}	10%
periodo di ritorno del sisma	T_R	1068 anni

spettro di risposta in accelerazione della componente orizzontale

accelerazione massima orizzontale al bedrock	a_{go}	0.118 g
fattore amplificazione massima spettro accelerazione	F_0	2.641 sec
periodo inizio tratto a velocità costante spettro acc. orizz.	T^*c	0.389
categoria sottosuolo		C
categoria topografica		T1
amplificazione topografica	S_T	1.000
smorzamento viscoso convenzionale	ξ	5%
fattore di correzione per $\xi < 5\%$	η	1.000

Tab.3.2.V	S_s	C_c	S_s	C_c
A	1.00	1.00	1.50	1.43
B	1.20	1.33		
C	1.50	1.43		
D	1.80	2.00		
E	1.60	1.68		

coefficiente amplificazione stratigrafica	S_s	1.500
coefficiente di amplificazione	S	1.500
coefficiente categoria sottosuolo	C_c	1.434
periodo inizio tratto a accelerazione costante = $T_c / 3$	T_B	0.186 sec
periodo inizio tratto a velocità costante = $C_c \times T^*c$	T_C	0.558 sec
periodo inizio tratto a spostamento costante = $4 \times ag/g + 1,6$	T_D	2.072 sec
accelerazione massima orizzontale al suolo = $S_s \times S_t \times ag/g$	$a_{go,max}$	0.177 g

Accelerazioni per il calcolo delle forze di inerzia agenti sullo scatolare

Coefficiente di riduzione dell'acc max attesa al sito	β	1.000
$a_o = kh = a_{go,max} = S \times ag/g$	$a_o = kh$	0.1770 g
$a_v = kv = kh / 2$	$a_v = kv$	0.0885 g

valore PGA $\times$ scatolare

valore PGA $\times$ scatolare

Forze di inerzia (condizione SismaH)

Forza di inerzia treno di carico - (%)

 % **20%**

Forza orizzontale sulla soletta di copertura

 F^h **9.71** kN/m $(P_{ss}+P_b+P_r+ \%P_{Q1}) \times kb$

Forza orizzontale su singolo piedritto

 F''^h **1.55** kN/m² $P_p \times kb$
Forze di inerzia (condizione SismaV)

Forza di inerzia treno di carico - (%)

 % **20%**

Forza verticale sulla soletta di copertura


 F''^v **4.85** kN/m² $(P_{ss}+P_b+P_r+ \%P_{Q1}) \times kv$


Figura 9. Forze sismiche agenti sulla struttura

Spinta sismica terreno - Teoria di WOOD (condizioni SPSPDX e SPSSX)

Forza distribuita su uno solo dei piedritti

 qW **27.67** kN/m² $(\%P_{Q1}+G_2p+\gamma r \times H_{tot}) \times (a_{go,max})$

Forza concentrata nodo superiore piedritto

 QW_{sup} **4.84** kN $qW \times S_s / 2$


Forza concentrata nodo inferiore piedritto

 QW_{inf} **6.22** kN $qW \times S_f / 2$

3.7. VERIFICA REQUISITI S.T.I.

Di seguito si effettua la valutazione del carico equivalente previsto dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità con cui si dà evidenza che l'opera in esame è idonea a sostenere tale carico.


Il modello di carico LM71 citato dalle S.T.I. è definito nella norma EN 1991-2:2003/AC:2010.




Il carico equivalente si ricava dalla ripartizione trasversale e longitudinale dei carichi per effetto delle traverse e del ballast previsti dalla stessa norma EN 1991-2:2003/AC:2010.

Considerando i 4 carichi assiali da 250 kN e la relativa distribuzione longitudinale, il carico verticale equivalente a metro lineare agente alla quota della piattaforma ferroviaria (convenzionalmente a 70 cm dal piano del ferro) risulta pari a:

$$p = \frac{4 \times 250}{4 \times 1.60} = 156.25 \text{ kPa}$$



Considerando che la distribuzione trasversale dei carichi è su una larghezza massima di 3 m secondo quanto previsto da EN 1991 – 2:2003/AC:2010, si utilizza una larghezza di progetto pari a 2,40 m in quanto risulta cautelativo rispetto a quanto previsto dalla norma sopra citata. Si ricava, quindi, il carico equivalente unitario agente alla quota della piattaforma ferroviaria:




A tali carichi si deve applicare il coefficiente α relativo alle categorie S.T.I. come indicato nella tabella 11 di seguito riportata:

Tabella 11

Fattore alfa (α) per la progettazione di strutture nuove

Tipo di traffico	Valore minimo del fattore alfa (α)
P1, P2, P3, P4	1,0
P5	0,91
P6	0,83
P1520	Punto in sospenso
P1600	1,1
F1, F2, F3	1,0
F4	0,91
F1520	Punto in sospenso
F1600	1,1

Nel caso in esame, il coefficiente α è pari ad 1.0 perché le categorie di traffico sono P4 per il traffico passeggeri ed F2 per il traffico merci per cui alle opere si applicano i seguenti carichi equivalenti:



In conclusione nell'opera in oggetto la ripartizione del carico a quota del piano di regolamento è stata effettuata considerando una distribuzione in senso trasversale secondo una pendenza di 1 a 4 all'interno del ballast per cui risulta:

$$L_d = 2.4 + 0.40 / 4 * 2 = \mathbf{2.60 \text{ m}}$$

anziché:

$$L_d = 3.0 + 0.40 / 4 * 2 = \mathbf{3.20 \text{ m}}$$

come previsto dalla EN 1991 – 2:2003/AC:2010 che risulterebbe meno gravoso.

Longitudinalmente invece i carichi assiali sono stati distribuiti uniformemente su 6.4 m.

A tali carichi è stato applicato un coefficiente α pari a 1.1 come indicato nel manuale di

progettazione per cui in definitiva il carico considerato a quota della piattaforma ferroviaria è pari a:

- $q_1 = 4 \cdot 250 / 6.4 / 2.60 = 60.10 \text{ kN/m}^2$
- $q_2 = 80 / 2.60 = 30.77 \text{ kN/m}^2$

a vantaggio di sicurezza rispetto ai carichi calcolati con riferimento alle STI.

3.8. COMBINAZIONI DI CARICO

Gli effetti dei carichi verticali, dovuti alla presenza dei convogli, vengono sempre combinati con le altre azioni derivanti dal traffico ferroviario, adottando i coefficienti di cui alla Tabella 5.2.IV del DM 17/01/2018 di seguito riportata. In particolare, per ogni gruppo viene individuata una azione dominante che verrà considerata per intero; per le altre azioni, vengono definiti diversi coefficienti di combinazione. Ogni gruppo massimizza una particolare condizione alla quale la struttura dovrà essere verificata.

Tab. 5.2.III - Carichi mobili in funzione del numero di binari presenti sul ponte

Numero di binari	Binari Carichi	Traffico normale		Traffico pesante ⁽²⁾
		caso a ⁽¹⁾	caso b ⁽¹⁾	
1	Primo	1,0 (LM 71''+"SW/0)	-	1,0 SW/2
	Primo	1,0 (LM 71''+"SW/0)	-	1,0 SW/2
2	secondo	1,0 (LM 71''+"SW/0)	-	1,0 (LM 71''+"SW/0)
	Primo	1,0 (LM 71''+"SW/0)	0,75 (LM 71''+"SW/0)	1,0 SW/2
≥3	secondo	1,0 (LM 71''+"SW/0)	0,75 (LM 71''+"SW/0)	1,0 (LM 71''+"SW/0)
	Altri	-	0,75 (LM 71''+"SW/0)	-

⁽¹⁾ LM71 ''+" SW/0 significa considerare il più sfavorevole fra i treni LM 71, SW/0

⁽²⁾ Salvo i casi in cui sia esplicitamente escluso

Tab. 5.2.IV -Valutazione dei carichi da traffico

TIPO DI CARICO	Azioni verticali		Azioni orizzontali			Commenti
Gruppi di carico	Carico verticale (1)	Treno scarico	Frenatura e avviamento	Centrifuga	Serpeggio	
Gruppo 1 (2)	1,0	-	0,5 (0,0)	1,0 (0,0)	1,0 (0,0)	massima azione verticale e laterale
Gruppo 2 (2)	-	1,0	0,0	1,0 (0,0)	1,0 (0,0)	stabilità laterale
Gruppo 3 (2)	1,0 (0,5)	-	1,0	0,5 (0,0)	0,5 (0,0)	massima azione longitudinale
Gruppo 4	0,8 (0,6;0,4)	-	0,8 (0,6;0,4)	0,8 (0,6;0,4)	0,8 (0,6;0,4)	Fessurazione

(1) Includendo tutti i valori (F; a; etc..)

(2) La simultaneità di due o tre valori caratteristici interi (assunzione di diversi coefficienti pari ad 1.0), sebbene improbabile, è stata considerata come semplificazione per i gruppi di carico 1,2 e 3 senza che ciò abbia significative conseguenze progettuali

I valori campiti in grigio rappresentano l'azione dominante.

Nelle tabelle sopra riportate è indicato un coefficiente per gli effetti a sfavore di sicurezza e, tra parentesi, un coefficiente, minore del precedente, per gli effetti a favore di sicurezza.

In fase di combinazione, ai fini delle verifiche degli SLU e SLE per la verifica delle tensioni, si sono considerati i soli Gruppo 1 e 3, mentre per la verifica a fessurazione è stato utilizzato il Gruppo 4. Nella tabella 5.2.III vengono riportati i carichi da utilizzare in caso di impalcati con due, tre o più binari caricati.

I Gruppi definiscono le azioni che nelle diverse combinazioni sono generalmente definite come Q_{ki} .

I coefficienti di amplificazione dei carichi γ e i coefficienti di combinazione ψ sono riportati nelle tabelle seguenti.

In particolare nel calcolo della struttura scatolare si fa riferimento alla combinazione A1 STR.

Tab. 5.2.V - Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU

Coefficiente			EQU ⁽¹⁾	A1	A2
Azioni permanenti	favorevoli	γ_{G1}	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,10	1,35	1,00
Azioni permanenti non strutturali ⁽²⁾	favorevoli	γ_{G2}	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Ballast ⁽³⁾	favorevoli	γ_B	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Azioni variabili da traffico ⁽⁴⁾	favorevoli	γ_Q	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,45	1,45	1,25
Azioni variabili	favorevoli	γ_{Qi}	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Precompressione	favorevole	γ_P	0,90	1,00	1,00
	sfavorevole		1,00 ⁽⁵⁾	1,00 ⁽⁶⁾	1,00
Ritiro, viscosità e cedimenti non imposti appositamente	favorevole	γ_{Ce}	0,00	0,00	0,00
	sfavorevole	d	1,20	1,20	1,00

⁽¹⁾ Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori della colonna A2.

⁽²⁾ Nel caso in cui l'intensità dei carichi permanenti non strutturali, o di una parte di essi (ad esempio carichi permanenti portati), sia ben definita in fase di progetto, per detti carichi o per la parte di essi nota si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.

⁽³⁾ Quando si prevedano variazioni significative del carico dovuto al ballast, se ne dovrà tener conto esplicitamente nelle verifiche.

⁽⁴⁾ Le componenti delle azioni da traffico sono introdotte in combinazione considerando uno dei gruppi di carico gr della Tab. 5.2.IV.

⁽⁵⁾ 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna

⁽⁶⁾ 1,20 per effetti locali

 Tab. 5.2.VI - Coefficienti di combinazione Ψ delle azioni

Azioni		ψ_0	ψ_1	ψ_2
Azioni singole	Carico sul rilevato a tergo delle spalle	0,80	0,50	0,0
da traffico	Azioni aerodinamiche generate dal transito dei convogli	0,80	0,50	0,0
	gr_1	0,80 ⁽¹⁾	0,80 ⁽¹⁾	0,0
Gruppi di	gr_2	0,80 ⁽²⁾	0,80 ⁽¹⁾	-
carico	gr_3	0,80 ⁽²⁾	0,80 ⁽¹⁾	0,0
	gr_4	1,00	1,00 ⁽¹⁾	0,0
Azioni del vento	F_{Wk}	0,60	0,50	0,0
Azioni da	in fase di esecuzione	0,80	0,0	0,0
neve	SLU e SLE	0,0	0,0	0,0
Azioni termiche	T_k	0,60	0,60	0,50

⁽¹⁾ 0,80 se è carico solo un binario, 0,60 se sono carichi due binari e 0,40 se sono carichi tre o più binari.

⁽²⁾ Quando come azione di base venga assunta quella del vento, i coefficienti ψ_0 relativi ai gruppi di carico delle azioni da traffico vanno assunti pari a 0,0.

Le azioni descritte nel paragrafo precedente ed utilizzate nelle combinazioni di carico vengono di seguito riassunte:

Pesoproprio	DEAD
Carichi permanenti	PERM
Spinta del terreno sulla parete sinistra	SPTSX
Spinta del terreno sulla parete destra	SPTDX
Carico Accidentale LM71	ACCM
Spinta del carico acc. (LM71) Sulla	SPACCSX

Spinta del carico acc. (LM71)Sulla	SPACCDX
Avviamento efrenatura	AVV
Variazione termica sulla	ENV_TERM
Ritiro	RITIRO
Azione sismicaorizzontale	Sisma H
Azione sismicaVerticale	Sisma V
Incremento sismico della spinta	SPSDX/SX

La 4 condizioni di carico:

$\Delta T_{uniforme} = \pm 15^\circ$

$\Delta T_{differenziale} = \pm 5^\circ$

e le loro 4 combinazioni sono state preventivamente involuppate nella condizione ENV_TERM, la quale viene impiegata nelle successive combinazioni di carico per massimizzare gli effetti termici.

Si riportano di seguito le combinazioni allo SLU di carico ritenute più significative in base all'esperienza. Combinazione fondamentale

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazioni di carico SLU (nonsismiche)													
	1slu	2slu	3slu	4slu	5slu	6slu	7slu	8slu	9slu	10slu	11slu	12slu	13slu
DEAD	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
PERM	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
SPTSX	1	1	1	1	1.35	1.35	1	1	1	1.35	1.35	1.35	1.35
SPTDX	1	1	1	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1	1	1	1
ACCM	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	0	1.45	0	1.45	1.45	1.16	1.16	1.015
SPACCSX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.45	0	0	0
SPACCDX	1.45	0	0	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	0	1.16	1.16	1.015
AVV	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	0	1.45	0	0	0	0	0	1.45
ENV_TERM	0	-0.9	0	0	0	0	-0.9	0	0.9	-0.9	-1.5	1.5	0.9
RITIRO	0	1.2	0	0	0	0	0	0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E:

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots$$

dove:

$$E = \pm 1.00 \times E_Y \pm 0.30 \times E_Z \quad \text{oppure} \quad E = \pm 0.30 \times E_Y \pm 1.00 \times E_Z$$

Combinazioni di CaricoSismiche								
	SH1	SH2	SH3	SH4	SV1	SV2	SV3	SV4
DEAD	1	1	1	1	1	1	1	1
PERM	1	1	1	1	1	1	1	1
SPTSX	1	1	1	1	1	1	1	1
SPTDX	1	1	1	1	1	1	1	1
ACCM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
SPACCSX	0	0	0	0	0	0	0	0
SPACCDX	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
AVV	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
ENV_TERM	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
RITIRO	0	0	0	0	0	0	0	0
Sisma H	1	1	1	1	0.3	0.3	0.3	0.3
Sisma V	0.3	-0.3	0.3	-0.3	-1	1	-1	1
SPSDX	0	0	1	1	0	0	0.3	0.3
SPSSX	1	1	0	0	0.3	0.3	0	0

Le combinazioni sismiche vanno eseguite in entrambe le direzioni pertanto le combinazioni SH vanno ripetute per Sisma H = -1 e le combinazioni SV per Sisma V=-0.3.

Si riportano infine,le combinazioni di carico agli stati limite di esercizio SLE ritenute più significative.

Combinazione rara

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazioni di caricoSLE			
	1sle	2sle	3sle
DEAD	1	1	1
PERM	1	1	1
SPTSX	1	1	1
SPTDX	0.8	0.8	0.8
ACCM	0.8	0.8	0.8
SPACCSX	0.8	0.8	0
SPACCDX	0.8	0.8	0.8
AVV	-0.8	0.8	-0.8
ENV_TERM	-0.6	0.6	-0.6
RITIRO	0	0	1

Modellazione adottata

Il modello di calcolo attraverso il quale viene schematizzata la struttura è quello di telaio chiuso su letto di molle alla Winkler. Il programma di calcolo utilizzato è un programma ad elementi finiti, il Sap 2000.

Le caratteristiche delle aste modellate con elementi frame sono le seguenti:

Asta 1 = Sezione 100 x 45 cmq (soletta inferiore)

Aste 2,4 = Sezione 100 x 35 cmq (piedritti)

Aste 3 = Sezione 100 x 35 cmq (soletta superiore)

L'opera è stata considerata vincolata alla base mediante dei vincoli cedevoli in funzione delle caratteristiche elastiche del terreno di sottofondo.

La soletta inferiore viene divisa in 10 elementi per poter schematizzare, tramite le molle applicate, l'interazione terreno-struttura. Per la rigidità delle molle, nel caso in esame, si assume il valore del Modulo di reazione verticale desunto dalla relazione geotecnica:

Rigidità molle nodali SAP

ks		4897 kN/m ³
nodi centrali (6,7,8,9,10)		
Linfl		0.335 m
Kcentrale	ks x Linfl x 1	1640 kN/m
nodi intermedi (4,5,11,12)		
Linfl		0.335 m
Kintermedio	1,5 x ks x Linfl x 1	2461 kN/m
nodi estremità (3,13)		
Linfl		0.343 m
Kestremità	2,0 x ks x Linfl x 1	3354 kN/m

Nodi

N.nodi	13
N.nodi sup	2
N.nodi inf	11
N.spazi inf	10
Linterasse	3.35 m
Hinterasse	5.40 m

IN53 - Tombino Scatolare 3x5 (pk 20+888): Relazione di calcolo scatolare

COMMESSA
RS3T

LOTTO
3 0 D 78

CODIFICA
CL

DOCUMENTO
IN.53.0.0.001

REV.
A

FOGLIO
25 di 39

Nodo	X	Z
1	0.000	5.400
2	3.350	5.400
3	0.000	0.000
4	0.335	0.000
5	0.670	0.000
6	1.005	0.000
7	1.340	0.000
8	1.675	0.000
9	2.010	0.000
10	2.345	0.000
11	2.680	0.000
12	3.015	0.000
13	3.350	0.000




Figura 10. Numerazione nodi modello SAP




Figura 11: Individuazione elementi modello SAP

3.9. CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI


3.9.1. Involuppo SLU-SLV

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	M3
1	0.175	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	241.1	300.7
1	0.33289	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	243.5	279.6
1	0.49079	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	226.1	253.9
1	0.64868	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	228.5	227.8
1	0.80658	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	200.2	199.6
1	0.96447	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	202.6	170.9
1	1.12237	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	184.0	142.1
1	1.28026	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	185.8	113.1
1	1.43816	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	175.4	84.9
1	1.59605	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	177.2	57.1
1	1.75395	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	157.1	61.0
1	1.91184	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	158.9	82.7
1	2.06974	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	129.0	104.8
1	2.22763	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	130.8	127.9
1	2.38553	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	90.9	151.0
1	2.54342	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	92.7	174.3
1	2.70132	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	16.9	197.4
1	2.85921	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	18.7	219.7
1	3.01711	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	-72.1	241.7
1	3.175	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.0	-70.4	261.2
1	0.175	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	62.0	-53.8
1	0.33289	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	63.8	-82.5
1	0.49079	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-8.1	-94.8
1	0.64868	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-6.3	-107.2
1	0.80658	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-67.2	-106.8
1	0.96447	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-65.4	-104.8
1	1.12237	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-98.1	-96.4
1	1.28026	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-96.4	-86.1
1	1.43816	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-121.8	-71.3
1	1.59605	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-120.0	-76.1
1	1.75395	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-149.1	-82.8
1	1.91184	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-146.7	-86.5
1	2.06974	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-179.5	-87.8
1	2.22763	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-177.1	-96.4
1	2.38553	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-202.6	-104.8
1	2.54342	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-200.2	-106.8
1	2.70132	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-228.5	-107.2
1	2.85921	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-226.1	-95.3
1	3.01711	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-243.5	-97.8

IN53 - Tombino Scatolare 3x5 (pk 20+888): Relazione di calcolo scatolare


COMMESSA RS3T	LOTTO 3 0 D 78	CODIFICA CL	DOCUMENTO IN.53.0.0.001	REV. A	FOGLIO 27 di 39
------------------	-------------------	----------------	----------------------------	-----------	--------------------

1	3.175 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.0	-241.1	-86.0
2	0.175 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-40.3	-86.8	7.3
2	2.675 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-62.2	36.6	100.2
2	5.175 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-84.0	235.6	86.1
2	0.175 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-277.9	-135.9	-193.3
2	2.675 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-307.5	-63.4	25.6
2	5.175 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-337.0	50.1	-243.9
3	0.175 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-62.0	-7.9	40.1
3	0.925 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-69.5	32.2	77.2
3	1.675 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-76.9	72.2	95.1
3	2.425 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-84.3	143.8	69.7
3	3.175 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-91.8	243.0	-6.0
3	0.175 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-128.8	-243.0	-162.6
3	0.925 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-128.8	-143.8	-67.9
3	1.675 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-133.6	-44.7	-21.4
3	2.425 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-141.0	-10.2	-88.6
3	3.175 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-148.4	24.2	-188.3
4	0.175 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-25.3	121.5	186.4
4	2.675 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-47.1	52.3	-22.8
4	5.175 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-69.0	-58.3	267.8
4	0.175 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-277.9	54.8	-52.9
4	2.675 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-307.5	-56.5	-94.0
4	5.175 ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-337.0	-240.1	-43.7




SEZIONE	P	V2	M3
01	0.0	243.5	300.7
02	0.0	0.0	107.2
03	-25.3	240.1	193.3
04	0.0	243.0	188.3
05	0.0	0.0	95.1
06	-69.0	240.1	267.8

Diagrammi di inviluppo delle sollecitazioni: ENVELOPE SLU-SLV



Sforzo normale



Taglio


3.9.2. Inviluppo SLE (rara)

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	M3
1	0.175	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	144.0	144.2
1	0.33289	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	145.8	121.3
1	0.49079	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	123.8	101.9
1	0.64868	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	125.5	82.2
1	0.80658	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	99.0	66.1
1	0.96447	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	100.8	50.3
1	1.12237	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	80.7	36.8
1	1.28026	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	82.5	23.9
1	1.43816	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	59.4	13.2
1	1.59605	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	61.2	3.7
1	1.75395	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	35.2	-0.3
1	1.91184	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	37.0	3.0
1	2.06974	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	8.1	13.3
1	2.22763	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	9.8	25.8
1	2.38553	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	-22.0	38.8
1	2.54342	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	-20.3	54.2
1	2.70132	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	-73.4	69.8
1	2.85921	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	-71.6	89.1
1	3.01711	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	-129.1	108.2
1	3.175	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.0	-127.3	130.7
1	0.175	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	129.5	21.9
1	0.33289	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	131.2	1.3
1	0.49079	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	74.0	-10.4
1	0.64868	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	75.8	-22.2
1	0.80658	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	22.9	-26.8
1	0.96447	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	24.7	-30.6
1	1.12237	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	-7.1	-30.7
1	1.28026	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	-5.3	-29.7
1	1.43816	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	-34.2	-26.0
1	1.59605	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	-32.4	-20.8
1	1.75395	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	-58.4	-13.6
1	1.91184	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	-56.6	-17.2
1	2.06974	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	-79.7	-21.3
1	2.22763	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	-77.9	-22.7
1	2.38553	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	-98.1	-23.1
1	2.54342	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	-96.3	-19.7
1	2.70132	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	-123.1	-15.5
1	2.85921	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	-121.3	-4.0
1	3.01711	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	-143.6	7.2

IN53 - Tombino Scatolare 3x5 (pk 20+888): Relazione di calcolo scatolare


COMMESSA RS3T	LOTTO 3 0 D 78	CODIFICA CL	DOCUMENTO IN.53.0.0.001	REV. A	FOGLIO 31 di 39
------------------	-------------------	----------------	----------------------------	-----------	--------------------

1	3.175 ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.0	-141.9	27.5
2	0.175 ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-121.1	-65.2	-23.6
2	2.675 ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-143.0	14.2	53.6
2	5.175 ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-164.8	130.0	-27.5
2	0.175 ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-166.6	-103.2	-116.2
2	2.675 ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-188.5	-23.8	44.4
2	5.175 ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-210.4	92.0	-124.8
3	0.175 ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-90.1	-100.4	-28.8
3	0.925 ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-86.7	-39.2	23.6
3	1.675 ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-82.6	21.9	39.6
3	2.425 ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-78.5	83.1	34.3
3	3.175 ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-74.4	144.3	-16.8
3	0.175 ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-110.4	-145.9	-101.1
3	0.925 ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-106.3	-84.8	-14.5
3	1.675 ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-102.2	-23.6	16.6
3	2.425 ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-106.3	37.6	-22.8
3	3.175 ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-110.4	98.8	-108.1
4	0.175 ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-122.7	102.1	111.8
4	2.675 ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-144.6	25.2	-41.6
4	5.175 ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-166.5	-85.4	133.7
4	0.175 ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-168.3	79.8	33.2
4	2.675 ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-190.1	-12.5	-62.4
4	5.175 ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-212.0	-150.5	23.8




SEZIONE	P	M3
01	0.0	144.2
02	0.0	30.7
03	-121.1	116.2
04	0.0	108.1
05	0.0	39.6
06	-164.8	133.7

Diagrammi di inviluppo delle sollecitazioni: ENVELOPE SLE (rara)



Sforzo normale



Momento Flettente

Il valore M dei diagrammi corrisponde a quello riportato nella tabella, mentre il valore dello sforzo normale P nei diagrammi (valore massimo) differisce da quello di verifica della tabella, pari a quello di compressione minimo.

3.10. VERIFICHE

Il tombino ha:

- **Pareti di spessore pari a 35 cm** dotate di armatura principale **Ø20/10**
- **Soletta superiore di spessore pari a 35 cm** dotata di armatura principale **Ø20/10**
- **Soletta inferiore di spessore pari a 45 cm** dotata di armatura principale **Ø20/10**

Tutti gli elementi hanno **armatura a taglio 1Ø12/15(long)/50(trasv)** (2 braccia per larghezza unitaria).

Tutti gli elementi hanno **ferri di ripartizione** nella direzione secondaria **Ø14/20**

SINTESI VERIFICHE SEZIONI NOTEVOLI:							
SL	VERIF	SEZ01	SEZ02	SEZ03	SEZ04	SEZ05	SEZ06
SLU	Med/Mrd	71%	25%	64%	63%	32%	88%
SLU	Ved/Vrd	60%	0%	81%	82%	0%	81%
SLE	(sigse/sigsr)s	10%	2%	12%	10%	4%	14%
SLE	(sigse/sigsr)i	39%	8%	38%	41%	15%	43%
SLE	(sigce/sigcr)s	28%	6%	39%	35%	13%	44%
SLE	wk/wklim	78%	15%	78%	84%	25%	91%
	MAX	78%	25%	81%	84%	32%	91%
	MAX	91%					

Le verifiche risultano soddisfatte.


3.11. VERIFICHE DELLE SEZIONI

Sezione n°. 01

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm
H	Altezza sezione rettangolare	450 mm
c'	Copri ferro armatura sup. compressa	70 mm
c	Copri ferro armatura inf. Tesa	70 mm
d	Altezza utile = H-c	380 mm
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0.0 kN
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	300.7 kNm
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	243.5 kN
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm
Fi1	1° diametro armatura tesa	20
Fi2	2° diametro armatura tesa	
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	10
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	
As'	Armatura superiore compressa	3142 mmq
As	Armatura inferiore tesa	3142 mmq
Fi Staffe	Diametro staffe	12 mm
s. Staffe	Passo staffe	150 mm
bracci	Numero Bracci staffe	2
cotθ	(proiez. orizz.)/(proiez. vert.) puntone cls	2.0 [range: 1,0-2,5]
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90.0°
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	1508 mmq/m
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara, frequente, qperm)	R
Msle	Momento di esercizio [(+)]	144.2 kNm
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	0.0 kN
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Rara)	0.20 mm
sigcR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0.60 fck
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm.	0.45 fck
sigcR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0.80 fyk

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

SLU - Momento e Taglio resistenti

Mrd	Momento ultimo resistente	421 kNm	Coeff.Sfrutt.	71%
Vrd	Taglio ultimo resistente	404 kN	Coeff.Sfrutt.	60%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	4 kNm	Coeff.Sfrutt.	

SLE - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-35 Mpa	Coeff.Sfrutt.	10%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	139 Mpa	Coeff.Sfrutt.	39%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-5 Mpa	Coeff.Sfrutt.	28%
Sigc-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	116 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0.16 mm	Coeff.Sfrutt.	78%
			Coeff.Sfrutt.Max	78%

IN53 - Tombino Scatolare 3x5 (pk 20+888): Relazione di calcolo scatolare

 COMMESSA
RS3T

 LOTTO
3 0 D 78

 CODIFICA
CL

 DOCUMENTO
IN.53.0.0.001

 REV.
A


 FOGLIO
35 di 39

Sezione n°. 02

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm	
H	Altezza sezione rettangolare	450 mm	
c'	Copriferro armatura sup. compressa	70 mm	
c	Copriferro armatura inf. Tesa	70 mm	
d	Altezza utile = H-c	380 mm	
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa	
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa	
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0.0 kN	
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	107.2 kNm	
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	0.0 kN	
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm	
F1l	1° diametro armatura tesa	20	
F2l	2° diametro armatura tesa	0	
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	10	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0	
As'	Armatura superiore compressa	3142 mmq	
As	Armatura inferiore tesa	3142 mmq	
Fi Staffe	Diametro staffe	12 mm	
s. Staffe	Passo staffe	150 mm	
bracci	Numero Bracci staffe	2	
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2.0 [range: 1,0-2,5]	
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90.0°	
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	1508 mmq/m	15.08 cmq/m
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara, frequente, qperm)	R	
Msle	Momento di esercizio [(+)]	30.7 kNm	
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	0.0 kN	
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20 mm	
sigcR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0.60 fck	
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm.	0.45 fck	
sigsR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0.80 fyk	

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

SLU - Momento e Taglio resistenti

Mrd	Momento ultimo resistente	421 kNm	Coeff.Sfrutt.	25%
Vrd	Taglio ultimo resistente	404 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	4 kNm	Coeff.Sfrutt.	

SLE - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-7 Mpa	Coeff.Sfrutt.	2%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	30 Mpa	Coeff.Sfrutt.	8%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-1 Mpa	Coeff.Sfrutt.	6%
Sigc-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	116 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0.03 mm	Coeff.Sfrutt.	15%
			Coeff.Sfrutt.Max	25%

IN53 - Tombino Scatolare 3x5 (pk 20+888): Relazione di calcolo scatolare

 COMMESSA
RS3T

 LOTTO
3 0 D 78

 CODIFICA
CL


 DOCUMENTO
IN.53.0.0.001

 REV.
A

 FOGLIO
36 di 39

Sezione n°. 03
Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm	
H	Altezza sezione rettangolare	350 mm	
c'	Copri ferro armatura sup. compressa	70 mm	
c	Copri ferro armatura inf. Tesa	70 mm	
d	Altezza utile = H-c	280 mm	
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa	
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa	
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	-25.3 kN	
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	193.3 kNm	
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	240.1 kN	
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm	
Fi1	1° diametro armatura tesa	20	
Fi2	2° diametro armatura tesa	0	
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	10	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0	
As'	Armatura superiore compressa	3142 mmq	
As	Armatura inferiore tesa	3142 mmq	
Fi Staffe	Diametro staffe	12 mm	
s. Staffe	Passo staffe	150 mm	
bracci	Numero Bracci staffe	2	
cotθ	(proiez. orizz.)/(proiez. vert.) puntone cls	2.0 [range: 1,0-2,5]	
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90.0°	
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	1508 mmq/m	15.08 cmq/m
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara, frequente, qperm)	R	
Msle	Momento di esercizio [(+)]	116.2 kNm	
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	-121.1 kN	
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20 mm	
sigcR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0.60 fck	
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm.	0.45 fck	
sigsR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0.80 fyk	

Geometria della Sezione:

Dati di Output:
SLU - Momento e Taglio resistenti

Mrd	Momento ultimo resistente	301 kNm	Coeff.Sfrutt.	64%
Vrd	Taglio ultimo resistente	297 kN	Coeff.Sfrutt.	81%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	3 kNm	Coeff.Sfrutt.	

SLE - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-44 Mpa	Coeff.Sfrutt.	12%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	138 Mpa	Coeff.Sfrutt.	38%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-7 Mpa	Coeff.Sfrutt.	39%
Sigc-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	80 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0.16 mm	Coeff.Sfrutt.	78%
			Coeff.Sfrutt.Max	81%

IN53 - Tombino Scatolare 3x5 (pk 20+888): Relazione di calcolo scatolare

 COMMESSA
RS3T

 LOTTO
3 0 D 78

 CODIFICA
CL

 DOCUMENTO
IN.53.0.0.001

 REV.
A


 FOGLIO
37 di 39

Sezione n°. 04

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm	
H	Altezza sezione rettangolare	350 mm	
c'	Copri ferro armatura sup. compressa	70 mm	
c	Copri ferro armatura inf. Tesa	70 mm	
d	Altezza utile = H - c	280 mm	
f _{ck}	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa	
f _{yk}	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa	
N _{ed}	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0.0 kN	
M _{ed}	Momento flettente di calcolo [(+)]	188.3 kNm	
V _{ed}	Taglio di calcolo [(+)]	243.0 kN	
T _{ed}	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm	
F _{i1}	1° diametro armatura tesa	20	
F _{i2}	2° diametro armatura tesa	0	
n ₁	N°. Barre 1° armatura tesa	10	
n ₂	N°. Barre 2° armatura tesa		
A _{s'}	Armatura superiore compressa	3142 mmq	
A _s	Armatura inferiore tesa	3142 mmq	
F _i Staffe	Diametro staffe	12 mm	
s. Staffe	Passo staffe	150 mm	
bracci	Numero Bracci staffe	2	
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2.0 [range: 1,0-2,5]	
α	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90.0°	
A _{sw}	Area a taglio per unità di lunghezza	1508 mmq/m	15.08 cmq/m
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara, frequente, qperm)	R	
M _{sle}	Momento di esercizio [(+)]	108.1 kNm	
N _{sle}	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	0.0 kN	
w _{k-lim}	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20 mm	
sigc _{R-lim}	Tensione limite cls comb. Rara	0.60 f _{ck}	
sigc _{P-lim}	Tensione limite cls comb. Quasi Perm.	0.45 f _{ck}	
sigc _{R-lim}	Tensione limite acc. Comb. Rara	0.80 f _{yk}	

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

SLU - Momento e Taglio resistenti

M _{rd}	Momento ultimo resistente	298 kNm	Coeff.Sfrutt.	63%
V _{rd}	Taglio ultimo resistente	297 kN	Coeff.Sfrutt.	82%
T _{rd}	Momento torcente ultimo resistente	3 kNm	Coeff.Sfrutt.	

SLE - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-35 Mpa	Coeff.Sfrutt.	10%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	146 Mpa	Coeff.Sfrutt.	41%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-6 Mpa	Coeff.Sfrutt.	35%
Sigc-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
M _{cr}	Momento di prima fessurazione	72 kNm		
w _k	Ampiezza di fessura	0.17 mm	Coeff.Sfrutt.	84%
			Coeff.Sfrutt.Max	84%

IN53 - Tombino Scatolare 3x5 (pk 20+888): Relazione di calcolo scatolare

 COMMESSA
RS3T

 LOTTO
3 0 D 78

 CODIFICA
CL

 DOCUMENTO
IN.53.0.0.001

 REV.
A


 FOGLIO
38 di 39

Sezione n°. 05

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm	
H	Altezza sezione rettangolare	350 mm	
c'	Copriferro armatura sup. compressa	70 mm	
c	Copriferro armatura inf. Tesa	70 mm	
d	Altezza utile = H-c	280 mm	
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa	
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa	
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0.0 kN	
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	95.1 kNm	
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	0.0 kN	
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm	
Fi1	1° diametro armatura tesa	20	
Fi2	2° diametro armatura tesa	0	
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	10	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0	
As'	Armatura superiore compressa	3142 mmq	
As	Armatura inferiore tesa	3142 mmq	
Fi Staffe	Diametro staffe	12 mm	
s. Staffe	Passo staffe	150 mm	
bracci	Numero Bracci staffe	2	
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2.0 [range: 1,0-2,5]	
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90.0°	
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	1508 mmq/m	15.08 cmq/m
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara,frequente,qperm)	R	
Msle	Momento di esercizio [(+)]	39.6 kNm	
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	0.0 kN	
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20 mm	
sigcR-lim	Tensione limite clscomb. Rara	0.60 fck	
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm.	0.45 fck	
sigcR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0.80 fyk	

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

SLU - Momento e Taglio resistenti

Mrd	Momento ultimo resistente	298 kNm	Coeff.Sfrutt.	32%
Vrd	Taglio ultimo resistente	297 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	3 kNm	Coeff.Sfrutt.	

SLE - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-13 Mpa	Coeff.Sfrutt.	4%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	54 Mpa	Coeff.Sfrutt.	15%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-2 Mpa	Coeff.Sfrutt.	13%
Sigc-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	72 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0.05 mm	Coeff.Sfrutt.	25%
			Coeff.Sfrutt.Max	32%

IN53 - Tombino Scatolare 3x5 (pk 20+888): Relazione di calcolo scatolare

 COMMESSA
RS3T

 LOTTO
3 0 D 78

 CODIFICA
CL

 DOCUMENTO
IN.53.0.0.001

 REV.
A


 FOGLIO
39 di 39

Sezione n°. 06

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm	
H	Altezza sezione rettangolare	350 mm	
c'	Copri ferro armatura sup. compressa	70 mm	
c	Copri ferro armatura inf. Tesa	70 mm	
d	Altezza utile = H - c	280 mm	
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa	
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa	
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	-69.0 kN	
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	267.8 kNm	
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	240.1 kN	
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm	
F1l	1° diametro armatura tesa	20	
F12	2° diametro armatura tesa	0	
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	10	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0	
As'	Armatura superiore compressa	3142 mmq	
As	Armatura inferiore tesa	3142 mmq	
Fi Staffe	Diametro staffe	12 mm	
s. Staffe	Passo staffe	150 mm	
bracci	Numero Bracci staffe	2	
cotθ	(proiez. orizz.)/(proiez. vert.) puntone cls	2.0 [range: 1,0-2,5]	
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90.0°	
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	1508 mmq/m	15.08 cmq/m
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara, frequente, qperm)	R	
Msle	Momento di esercizio [(+)]	133.7 kNm	
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	-164.8 kN	
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq. Perm)	0.20 mm	
sigcR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0.60 fck	
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm.	0.45 fck	
sigcR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0.80 fyk	

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

SLU - Momento e Taglio resistenti

Mrd	Momento ultimo resistente	306 kNm	Coeff. Sfrutt.	88%
Vrd	Taglio ultimo resistente	297 kN	Coeff. Sfrutt.	81%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	3 kNm	Coeff. Sfrutt.	

SLE - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-51 Mpa	Coeff. Sfrutt.	14%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	155 Mpa	Coeff. Sfrutt.	43%
sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-8 Mpa	Coeff. Sfrutt.	44%
sigc-inf	Tensione cls inferiore [non reag. Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	83 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0.18 mm	Coeff. Sfrutt.	91%
			Coeff. Sfrutt. Max	91%