SCENARIO ANTE OPERAM - MASSIMO GIORNALIERO DELLA CONCENTRAZIONE MEDIA SU 8 ORE DI CO

SCENARIO POST OPERAM - MASSIMO GIORNALIERO DELLA CONCENTRAZIONE MEDIA SU 8 ORE DI CO

DIFFERENZA TRA SCENARIO POST OPERAM E SCENARIO ANTE OPERAM - MASSIMO GIORNALIERO DELLA CONCENTRAZIONE MEDIA SU 8 ORE DI CO

LEGENDA

- Aree impianti ERG Power
- ID — Sezioni censuarie e relativo ID
  (N.B.: Il numero della sezione censuaria può essere individuato in figura mediante l'impiego della funzione "Trova" del pdf reader)
- Area di studio
- Dominio di calcolo (CALPUFF) 40 x40 km
- Confini comunali

Concentrazioni [mg/m^3]
Valore massimo - Scenario Ante Operam: 2,226 mg/m^3
Valore massimo - Scenario Post Operam: 2,226 mg/m^3

10,00
8,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00

Differenza Concentrazioni [mg/m^3]

0
0,001
0,002
0,003

Limite D.Lgs.155/2010: 10 mg/m^3

NB: I valori rappresentati sono comprensivi delle concentrazioni di background registrate dalle centraline di monitoraggio

TAUW

TAUW Italia S.r.l.
Galleria Giovan Battista Gerace, 14
56124 Pisa
T 050 54 27 80
F 050 57 80 93
E info@tauw.com
www.tauw.it

CLIENTE
ERG Power S.r.l.

PROGETTO:

Centrale termoelettrica di Priolo Gargallo (SR): progetto di revamping dell'impianto SA1 Nord 3

Valutazione di Impatto Sanitario

Ns rif. R001 1668454 APN V01_2021

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	NOV 2021	PRIMA EMISSIONE	TAUW	ERG	ERG

TITOLO:

Massimo giornaliero della concentrazione media su 8 ore di CO - Confronto Scenari

CONVENZIONE	FORMATO	SCALA	FIGURA	REV.	N° FOGLIO
	A0all	50.000	Figura 4.2.1.2a	0	1/1

NOTA GENERALE:
IL PRESENTE ELABORATO E' DI PROPRIETA' DI ERG POWER S.R.L.. E' FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI PROCEDERE, IN QUALSIASI MODO E SOTTO QUALSIASI FORMA, ALLA SUA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, OVVERO DI DIVULGARE A TERZI QUALSIASI INFORMAZIONE IN MERITO, SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PER ISCRITTO DA ERG POWER S.R.L..