Terna Rete Italia
TERNA GROUP

Strategie di Sviluppo Rete
e Dispacciamento
Realizzazione Impianti
e Tecnologie
Realizzazione Impianti

Sede Legale Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani, 70
00156 Roma - Italia - Tel. +39 0683138111
Reg. Imprese Roma, C.F. e P.I. 11799181000 R.E.A. 1328587
Cap. Soc. 300.000 Euro interamente versato - Socio Unico
Direzione e Coordinamento di Terna SpA

RACCOMANDATA A/R

Spett. le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari
Divisione V – Regolamentazione delle infrastrutture energetiche
Via Molise, 2
00187 Roma (RM)
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Spett. le
Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
Via C. Colombo, 44
00147 – Roma
cress@pec.minambiente.it

Spett.le
Ministero della Cultura
Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V - Tutela del paesaggio
Via S. Michele, 18
00153 – Roma
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
Divisione IV - Qualità dello sviluppo
Via C. Colombo, 44
00147 – Roma
cress@pec.minambiente.it

Spett. le
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le Infrastrutture,
i sistemi informativi e statistici
D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali
Div. 3 – Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore.
Programmazione negoziata
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma
dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Spett. le
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche
Viale del Policlinico, 2
00161 Roma (RM)
dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

Spett. le
Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Energia
Servizio 1° - Pianificazione, programmazione energetica e Osservatorio per l'energia
Viale Campania, 36
90144 – Palermo (PA)
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Spett. le
Regione Siciliana
Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 1° – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
Via Ugo la Malfa, 169
90146 – Palermo (PA)
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Spett. le
Regione Siciliana
Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
Via Luigi Sturzo, 80
95100 – Catania (CT)
soprict@certmail.regione.sicilia.it

Spett. le
Regione Siciliana
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
Comando del corpo forestale della Regione Siciliana
Servizio 10 – Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania
Via Don Giacomo Alberione, 4
95121 – Catania (CT)
irfct.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Spett. le
Arpa Sicilia
Via S. Lorenzo, 312/G
90146 – Palermo (PA)
arpa@pec.arpa.sicilia.it

Spett. le
Autorità di Bacino del distretto Idrografico della Sicilia
Via G. Magliocco, 46
90141 – Palermo (PA)
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Spett. le
Città Metropolitana di Catania
Via Prefettura, 14
95124 – Catania (CT)
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

Spett.le
Comune di Vizzini
Piazza Umberto I°
95049 Vizzini (CT)
protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it

Spett.le
Comune di Mineo
Via Maurici, 5
95044 Mineo (CT)
protocollo@pec.comunemineo.telecompost.it

OGGETTO: **Nuova Stazione Elettrica 380/150kV di Vizzini con raccordi aerei 380/150kV alla RTN ed opere connesse.**
Intervento 2 - Raccordi aerei in semplice terna 380kV alla nuova SE 380/150kV di Vizzini dall'elettrodotto aereo esistente 380kV semplice terna "Paternò-Chiaramonte Gulfi".

Trasmissione del progetto esecutivo.

L'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera "Nuova Stazione Elettrica 380/150kV di Vizzini con raccordi aerei 380/150kV alla RTN ed opere connesse" si articola nel seguente modo:

- progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio della S.E. 380/150 kV di "Vizzini" e di due raccordi aerei a 380 kV tra la predetta S.E. e l'esistente elettrodotto aereo 380 kV "Paternò – Chiaramonte Gulfi" approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a favore di Terna S.p.A. con decreto n. 239/EL-316/275/2018 del 10/09/2018, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n.290, e ss.mm.ii.;
- progetto definitivo degli elettrodotti aerei 150kV dalla nuova S.E. 380/150kV di Vizzini ed opere connesse approvato dalla Regione Siciliana – Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità a favore di Terna S.p.A. con D.D.G. n. 774 del 12/09/2018, ai sensi degli artt. 108 e 111 del R.D.lgs 1/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii.

L'opera autorizzata con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità degli interventi da realizzarsi, si compone dei seguenti interventi:

- INTERVENTO 1: nuova SE 380/150kV di Vizzini;
- INTERVENTO 2: raccordi aerei in semplice terna 380kV alla nuova SE 380/150kV di Vizzini dall'elettrodotto aereo esistente 380kV semplice terna "Paternò-Chiaramonte Gulfi";
- INTERVENTO 3: raccordi aerei 150kV alla nuova SE 380/150kV di Vizzini dall'elettrodotto aereo esistente 150kV semplice terna "SE Mineo-CP Scordia";
- INTERVENTO 4: elettrodotto aereo 150kV dalla nuova SE 380/150kV di Vizzini alla esistente SE di Licodia Eubea e variante all'elettrodotto aereo 150kV esistente che collega la SE 150kV Licodia Eubea alla CP di Vizzini con relativa demolizione di un tratto di circa 100 m di tale elettrodotto;
- INTERVENTO 5: elettrodotto aereo 150kV dalla nuova SE 380/150kV di Vizzini alla esistente CP di Mineo.

In ottemperanza all'art. 4 comma 3 del decreto di autorizzazione n. 239/EL-316/275/2018 del 10/09/2018, si trasmette copia del progetto esecutivo (in formato elettronico CD) relativamente all'intervento 2: Raccordi aerei in semplice terna 380kV alla nuova SE 380/150kV di Vizzini dall'elettrodotto aereo esistente 380kV semplice terna "Paternò-Chiaramonte Gulfi".

Si rappresenta che il progetto esecutivo è stato redatto ottemperando alle prescrizioni impartite dal Decreto di Compatibilità Ambientale D.M.0000006 del 17/01/2018 e dal Provvedimento Direttoriale di approvazione del Piano di Utilizzo delle Terre, DVA-DEC 241 del 03/08/2017. Mediante specifiche note, Terna ha già provveduto a trasmettere gli elaborati del progetto esecutivo inerenti ciascuna prescrizione agli enti preposti alla verifica di ottemperanza.

Si comunica che il cronoprogramma doc. TEGR17026C2187397 è stato aggiornato in revisione 01 rispetto a quello inviato con nota prot. TERNA/P20210060986 del 29/07/2021 in ottemperanza alle seguenti prescrizioni:

- *B4: Dovrà essere data comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania della data di inizio lavori con almeno venti giorni di anticipo*
- *A11: Il proponente, per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori ed il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere dovranno essere tempestivamente comunicati (almeno 30 gg. prima) alle Soprintendenze, Regione, ARPA, Autorità di Bacino, Provincia Catania ed ai Comuni interessati dall'opera.*

Con nota prot. TERNA/P20210070905 del13/09/2021 è stata ottemperata la prescrizione A12 attraverso l'invio alla Regione Sicilia del Piano di Cantierizzazione e di Gestione Ambientale (doc. REGR17026C2187211 e relativi allegati); si evidenzia che tale Piano, come

esplicitato all'interno del documento stesso inserito nel progetto esecutivo, è da ritenersi valido ai fini dell'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:

- *A13: Dovranno essere utilizzati idonei dispositivi al fine di evitare la dispersione nel terreno di residui derivanti dalle lavorazioni. Nel caso si prevedano depositi temporanei dei materiali provenienti dalla dismissione: dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo disponendo sulla superficie interessata appositi teli plastici di spessore adeguato; dovranno essere evitati depositi provvisori di materiali della dismissione in corrispondenza delle aree ripariali e di pertinenza dei corsi d'acqua, fossi o scoline; si dovrà provvedere sollecitamente alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate, per il lavoro di smantellamento, una volta completate le operazioni di rinterro e trasporto a discarica dei materiali (soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: ISPRA e ARPA Sicilia).*
- *A14: Durante l'esecuzione degli scavi, in accordo con le Autorità di Bacino competenti, in corrispondenza dei versanti occorre adottare tutte le precauzioni per garantire la stabilità delle pareti e del terreno. L'esecuzione delle eventuali attività di perforazione o di esecuzione delle fondazioni non dovrà determinare il rischio di diffusione delle sostanze dovute ai fluidi di perforazione materiali (soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Autorità di Bacino della Regione Sicilia).*
- *A15: Prima di iniziare le operazioni di rinterro degli scavi con il riutilizzo del medesimo materiale proveniente dall'escavazione questo dovrà essere ispezionato rimuovendo eventuali materiali estranei presenti.*
  I materiali eccedenti di rifiuto, inclusi i corpi estranei di cui sopra, dovranno essere raccolti, rimossi e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente (soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: ISPRA e ARPA Sicilia).

Infine, si comunica che per eventuali chiarimenti è possibile contattare l'ing. Alessandra Abbate (cell. 3281642966; e-mail: alessandra.abbate@terna.it) oppure l'ing. Erasmo Marotta (cell. 3893142092; e-mail: erasmo.marotta@terna.it).

Distinti saluti.

Realizzazione Impianti Roma
Il Responsabile

Vitantonio Di Dio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del DL 82/2005 e successive modificazioni. La riproduzione dello stesso su supporto cartaceo è effettuata da Terna Rete Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'ente emittente.

DI DIO
VITANTONIO
15.10.2021
12:39:43 UTC

Allegati:

- CD con progetto esecutivo Intervento 2: Raccordi aerei in semplice terna 380kV alla nuova SE 380/150kV di Vizzini dall'elettrodotto aereo esistente 380kV semplice terna "Paternò-Chiaramonte Gulfi".

CC:
SPS-GPA-AUC-Centro Sud – Area Tirrenica
SPS-SVP-Analisi Territoriali e Studi Ambientali