



KEY MAP
Scala 1:30.000

LEGENDA

Sistemazione piazzale

- Linea di impiuvio
- Linea di dispiuvio
- 0.00 Quote pavimentazione

Raccolta acque meteoriche

- Puzetto prefabbricato in c.a. vibrocompresso Rck > 350 (dim. int. 100x100 cm, h=100 cm, sp. pareti 15 cm), con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Costruito dai seguenti elementi:
 - Elemento di fondo di altezza 100 cm;
 - Eventuali elementi di prolunga;
 - Solletta carrabile di copertura;
 - Chiusuro in ghisa sferoidale carrabile classe D400.
- Puzetto autoportante in cls vibrato classe Rck 300 per caditoia stradale a caduta verticale del tipo a doppio sifone (dim.int. 50x100 cm, h=50 cm, sp. pareti 10 cm). Costruito dai seguenti elementi:
 - Copertico carrabile di chiusura del vano non ispezionabile di spessore 8 cm;
 - Prolunga di altezza 30 cm e spessore delle pareti di 10 cm;
 - Griglia quadrata, piana in ghisa sferoidale carrabile classe D400. Il vano non ispezionabile e predisposto per una confluenza a tre vie. Collegamenti con tubazioni in PVC Isocio DN 250.
- Canaletta di raccolta prefabbricata con grigliato di copertura
- Tubazione in PE-AD di tipo conugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, classe di rigidità 8 kN/m². Complete di manicotto o bicchiere in PE-AD e guarnizione elastomerica a labbro.
- Puzetto per inverte del pluviale con elemento prefabbricato di collegamento con griglia parafoglia (dim. 30x16 cm, h=21 cm). Collegamenti con tubazioni in PVC Isocio DN 125.
- 0.00 Quote di scorcimento

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO
NODO DI CATANIA

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA
DELL'AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL
TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

MACROFASE FUNZIONALE 1

LOTTO 2

Brettola CT-SR e Fascio A-P di prima fase e Collegamento Fascio A-P-Interporto - IDROLOGIA E IDRAULICA - ID
Planimetria di drenaggio piazzale PT07

SCALA:

1:200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RS3H 02 D 78 P9 ID0002 003 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	L. Neri	Marzo 2020	G. Di Carlo	Marzo 2020	G. Vianello	Marzo 2020	G. Vianello