



Legenda dei simboli

- Elisuperficie (Superficie indicativa 500 m2)
- Area Triage (Superficie utile minima 500 m2)
- Piazzale di emergenza (Superficie utile minima 500 m2)
- Piano a raso
- Fabbricato PGEP (Posto Gestione Emergenza Periferico)
- Vasca raccolta liquidi pericolosi
- Vasca raccolta acque chiare
- Impianto trattamento treni incidentati
- Centrale idrica sistema antincendio in galleria
- Centrale idrica sistema drenaggio liquidi pericolosi
- Porta di disconnessione fumi
- Fabbricato con area esterna (sup. utili m2)
- Fabbricato o locale tecnologico (sup. utile m2)
- Impianto sovrapressione
- Marciapiedi per aree di sicurezza
- Cabine MT
- Dorsale 20kV in cavo RG26H1M16

COMMITTENTE:  
**RFI**  
 RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:  
**ITALFERR**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CUP: J41C0900000005

**U.O. TECNOLOGIE NORD**  
**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA**

**ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA**  
**ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**  
**QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA**

**LOTTO 3A: CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO**  
 IMPIANTI DI ENERGIA L.F.M.  
 SCHEMA ELETTRICO GENERALE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE MT 15-20kV

SCALA :

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I B 0 Q	3 A	R	5 8	D X	L F 0 0 0 0	0 0 1	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	Emissione Esecutiva	A. Albertini	Gen. 2021	C. Vacca	Gen. 2021	C. Mazzocchi	Gen. 2021	Guido Guidi Bufferarini Giugno 2021
B	Emissione a seguito richieste RFI	A. Albertini	Giugno 2021	C. Vacca	Giugno 2021	C. Mazzocchi	Giugno 2021	