

AVVISO AL PUBBLICO

PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La Società TERNA S.P.A. con sede legale in Roma (RM), Viale Egidio Galbani N° 70 (C.F. 05779661007) comunica di aver presentato in data 17/01/2022 al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, integrazioni documentali relativi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto:

“ID: 4653: Raccordi in doppia terna alla Stazione Elettrica 380/150 kV di Maida dall'elettrodotto 150 kV “Girifalco-Jacurso e demolizioni”

compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera 4-bis, denominata *“elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km”* di nuova realizzazione e ricadente parzialmente/completamente in aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e/o comunitarie (siti della Rete Natura 2000).

La tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto è Autorizzazione alla costruzione ed esercizio ai sensi della L. 239/03 e ss.mm.ii.be l'Autorità competente al rilascio è il Ministero della transizione Ecologica;

L'opera in progetto prevede la realizzazione di nuovi raccordi a 150 kV alla esistente Stazione Elettrica 380/150 kV di Maida a partire dall'esistente elettrodotto aereo 150 kV singola terna “Girifalco-Jacurso” e dalla Cabina Primaria di Girifalco.

Gli interventi consistono in:

- elettrodotto aereo che parte in singola terna in corrispondenza dell'esistente elettrodotto Girifalco-Jacurso e della cabina primaria di girifalco (circa 1 km) per poi passare in doppia terna a 150 kV, con lunghezza complessiva di circa 6,6 km sino ad arrivare alla Stazione elettrica 150/380 kV di Maida;
- è inoltre presente un collegamento in cavo 150kV in semplice terna con lunghezza di circa 65m nei pressi della Cabina Primaria di Girifalco per collegare il tratto in semplice terna Girifalco-Maida allo stallo esistente in CP.
- Demolizione tratto aereo singola terna a 150 kV di circa 0,5 km del collegamento alla Cabina Primaria di Girifalco dell'esistente elettrodotto aereo 150 kV ST “Girifalco-Jacurso”;

Le principali caratteristiche elettriche sono le seguenti:

- ✓ Tensione nominale 150 kV in corrente alternata;
- ✓ Frequenza nominale 50 Hz;

Ad intervento compiuto si avranno i seguenti collegamenti elettrici:

- Elettrodotto 150 kV Jacurso - Maida;
- Elettrodotto 150 kV Maida – Girifalco

Il progetto è localizzato in Calabria, nella provincia di Catanzaro ed interesserà i territori comunali di Maida, Girifalco e Cortale.

Ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 in quanto il progetto interferisce con il Sito di Importanza Nazionale "Torrente Pesipe" (IT9300195). Tale tipologia di sito di importanza naturalistica, pur non essendo contemplato nella normativa nazionale, viene considerato come facente parte della Rete Natura 2000 ai sensi dell'Art.2 del DGR 749/2009 della Regione Calabria e rientra di conseguenza nel progetto di elaborazione del Piano di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria, Nazionale e Regionale della Rete Natura 2000 compresi nel territorio della Provincia di Catanzaro di cui al DM 03/04/2000, individuati ai sensi delle Direttive Comunitarie Habitat 92/43/CEE ed Uccelli 79/409/CEE elaborate dal Programma Operativo POR della Regione Calabria.

La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) del Ministero della transizione ecologica.

Ai sensi dell'art.24 comma 5 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione delle integrazioni al progetto e al relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo, via C. Colombo 44, 00147 Roma; l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cress@pec.minambiente.it

Il legale rappresentante
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)¹

¹ Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.