

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

DIREZIONE TECNICA

S.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO - LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2

SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE E CABINE TE FABBRICATO CABINA TE FIUMETORTO

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE - LAYOUT

SCALA:

1 : 50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3Z 00 D 18 PB SE0100 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Aut.izzato Data
A	Emissione Esecutiva	S. Acunzo	09/2021	N. Cajones	09/2021	A. Rosica	09/2021	Guido Buffarini 09/2021

n. Elab.:

File: RS3Z00D18PBSE010001A

LEGENDA	
	Quadro elettrico di BT in carpenteria metallica
	Unità funzionale di tipo pref. in carpenteria metallica a 3 kVcc conforme alla spec. tecnica RFI DMA IM LA STC SSE 400 B
	Elettroventilatore assiale di estrazione aria con portata 6.500 mch, alimentazione trifase
	Condizionatore d'aria autonomo di tipo residenziale, portata aria minima 730 mch, dotato di termostato ambiente
	Serbatoio di accumulo acqua potabile avente capacità 300l
NOTE	
Si precisa che l'esatta collocazione degli arredi e mezzi d'opera, nelle quantità indicate nella relazione tecnica generale, dovrà essere concordata con l'unità manutentiva di RFI in fase di realizzazione dell'impianto	

