



- Comune di Fomazza
- Nuovi sostegni
  - Elettocondotto ST 220 kV All'Acqua-Ponte – tratto in ST
  - Elettocondotto ST 220 kV Ponte-Verampio
  - Elettocondotto interrato 132 kV T.427 Ponte-Fondovalle
  - Elettocondotto interrato 132 kV T.426 Morasco-Ponte
  - Limite foglio catastrale FORMAZZA
  - Fabbricati
  - Limite particella catastrale
- DPA
- Recettori
  - Fascia D.P.A. (distanza di prima approssimazione = 52 m per lato da asse elettrodotto)
  - Fascia D.P.A. (distanza di prima approssimazione = 11.20 m per lato da asse trincea)
  - Fascia D.P.A. (distanza di prima approssimazione = 3.10 m per lato da asse trincea)

Vanvaro & Misuraca Ingegneria S.r.l.

| NO | DATA       | DESCRIZIONE       | PER ACCETTAZIONE | PER RIFORMAZIONE |
|----|------------|-------------------|------------------|------------------|
| 00 | 31/10/2021 | Emissione per PTO | A. Venturi       | L. Venero        |
| N  | DATA       | DESCRIZIONE       | ELABORATO        | ESAMINATO        |

**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CONCORRENTI**  
 Vanvaro & Misuraca Ingegneria S.r.l. (CAPOCORRENTE / MANDATARIA)  
 Studio Associato di Ingegneria & Architettura Maggiore (mandatarie)  
 Studio Tecnico Ingg. Ass. Di Bissi & Guarnieri (mandatarie) / Con. geo. S.R.L. (mandatarie)  
 PROGETTA S.R.L. (mandatarie) / Ing. Vincenzo Di TUORO (mandatarie) / Studio Tecnico Forbato (mandatarie)  
 MASCE Snc (mandatarie) / Studio Tecnico Taccara (mandatarie) / Studio Pietro Lorenza (mandatarie)  
 Studio Tecnico Topografico "Geom. Nicola Rolando" (mandatarie) / BELTRAMI ARCHITETTURA & INGEGNERIA S.r.l. (mandatarie) / Studio Tecnico Cuccurullo (mandatarie)  
 Rapporto n. 2017/Raccolta n. 240 REGISTRATO AD AIBANO LAZIALE IL 17 dicembre 2017 al n. 17447 serie II

| NUMERO E DATA ORDINE | LA RIFORMAZIONE | PER ACCETTAZIONE  | PER RIFORMAZIONE |
|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 00                   | 31/10/2021      | Emissione per PTO | L. Venero        |
| N                    | DATA            | DESCRIZIONE       | ESAMINATO        |

MOVIMENTO ELABORAZIONE  PER ACCETTAZIONE  PER RIFORMAZIONE

**DGAR10019B2178471**

TITOLO ELABORATO: RAZIONALIZZAZIONE RETE 220 kV DELLA VAL FORMAZZA  
 APPENDICE D  
 Planimetria catastale con D.P.A.

| NOME DEL FILE         | SCALA CAD     | FORMATO | SCALA  | FOGLIO |
|-----------------------|---------------|---------|--------|--------|
| DGAR10019B2178471.pdf | 1 unità = 1 m | AD      | 1:2000 | 11/ 37 |

Questo documento contiene informazioni di proprietà della Terra Italia S.p.A. e non deve essere utilizzato o modificato senza permesso scritto dalla Terra Italia S.p.A. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terra Italia S.p.A.

This document contains information proprietary to Terra Italia S.p.A. and shall not be used or modified for the purposes for which it has been furnished without the express consent of Terra Italia S.p.A.