



- Comune di Formazza
- Nuovi sostegni
 - Elettrودotto interrato 132 kV T.427 Ponte-Fondovalle
 - Elettrودotto interrato 132 kV T.426 Morasco-Ponte
 - Elettrودotto ST 220 kV All'Acqua-Ponte – tratto in ST
 - Elettrودotto ST 220 kV Ponte-Verampio
 - Elettrودotto interrato 132 kV T.426 Morasco-Ponte - Tratto aereo
 - Elettrودotto ST 220 kV Ponte-Verampio
 - Elettrودotto 220 kV All'Acqua-Ponte e All'Acqua-Verampio – tratto in DT
 - Elettrودotto 220 kV All'Acqua-Verampio – tratto in ST
 - Limite foglio catastale FORMAZZA
 - Fabbricati
 - Limite particella catastale
 - Tracciati cavo su catastale
 - buche giunti_catastale
- DPA
- Recettori
 - Fascia D.P.A. (distanza di prima approssimazione = 52 m per lato da asse elettrودotto)
 - Fascia D.P.A. (distanza di prima approssimazione = 17 m per lato da asse elettrودotto)
 - Fascia D.P.A. (distanza di prima approssimazione = 11.20 m per lato da asse trincea)
 - Fascia D.P.A. (distanza di prima approssimazione = 3.10 m per lato da asse trincea)

Vanvaro & Misuraca Ingegneria S.r.l.

NUMERO E DATA ORDINE		PER ACCETTAZIONE		PER RIPROVAZIONE	
00	31/10/2021	Emissione per PTO	ELABORAZIONE	A.Verucci	L.Verucci
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	ESAMINATO	APPROVATO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CONCORRENTI
 Vanvaro & Misuraca Ingegneria S.r.l. (CAPOCORRISPONDENTE)
 Studio Associato di Ingegneria & Architettura Maggiorana (mandataria)
 Studio tecnico Ingg. Ass. Di Biasi & Guarniere (mandataria) / Con. Geo. S.R.L. (mandataria)
 PROGETTI SRL (mandataria) / Ing. Vincenzo Di TUORO (mandataria) / Studio Tecnico Forlato (mandataria)
 MASCE Snc (mandataria) / Studio Tecnico Zaccaro (mandataria) / Studio Pietro Lorenzo (mandataria)
 Studio Tecnico Topografico "Geom. Niccolò Rolando" (mandataria) / BELTRAMI ARCHITETTURA & INGEGNERIA S.r.l. (mandataria) / Studio Tecnico Cuccurullo (mandataria)
 Rapporto n. 2017 Raccolta n. 240 REGISTRATO AD AIBANO LAZIALE il 17 dicembre 2017 al n. 17448 serie II

NUMERO E DATA ORDINE		PER ACCETTAZIONE		PER RIPROVAZIONE	
00	31/10/2021	Emissione per PTO	ELABORAZIONE	A.Verucci	L.Verucci
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	ESAMINATO	APPROVATO

NUMERO DELL'ORDINE: LA 44004478 del 04/01/2021

DGAR10019B2178471

RAZIONALIZZAZIONE RETE 220 kV DELLA VAL FORMAZZA		TIPOLOGIA ELABORATO	
APPENDICE D		PLANIMETRIA	
Planimetria catastale con D.P.A.		PROGETTO	
		TE-AR-10-019	

NUMERO DEL FILE	SCALA CAD.	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DGAR10019B2178471.pdf	1 unità = 1 m	AD	1:2000	13 / 37

Questo documento contiene informazioni di proprietà della Breda Italia S.p.A. e non deve essere modificato, ristampato, copiato o distribuito senza permesso scritto dalla Breda Italia S.p.A. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Breda Italia S.p.A. This document contains information proprietary to Breda Italia S.p.A. and will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. No further reuse or reproduction is permitted without the explicit permission of Breda Italia S.p.A.