



- Comune di Fomazza
- Nuovi sostegni
 - Elettrodotto interrato 132 kV T.427 Ponte-Fondovalle
 - Elettrodotto interrato 132 kV T.426 Morasco-Ponte
 - Elettrodotto ST 220 kV All'Acqua-Ponte - tratto in ST
 - Elettrodotto ST 220 kV Ponte-Verampio
 - Elettrodotto interrato 132 kV T.426 Morasco-Ponte - Tratto aereo
 - Elettrodotto ST 220 kV Ponte-Verampio
 - Elettrodotto 220 kV All'Acqua-Ponte e All'Acqua-Verampio - tratto in DT
 - Elettrodotto 220 kV All'Acqua-Verampio - tratto in ST
 - Limite foglio catastale FORMAZZA
 - Fabbricati
 - Limite particella catastale
 - Tracciati cavo su catastale
 - buche giunti_catastale
 - DPA
 - Recettori
 - Fascia D.P.A. (distanza di prima approssimazione = 52 m per lato da asse elettrodotto)
 - Fascia D.P.A. (distanza di prima approssimazione = 11.20 m per lato da asse trincea)
 - Fascia D.P.A. (distanza di prima approssimazione = 3.10 m per lato da asse trincea)

Vanvaro & Misuraca Ingegneria S.r.l.

REVISIONI		REVISIONI	
N°	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO
00	31/10/2021	Emissione per PTD	A. Vanvari
01	01/11/2021	Emissione per PTD	L. Vanvaro
02	01/11/2021	Emissione per PTD	V. Misuraca

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CONCORRENTI

Vanvaro & Misuraca Ingegneria S.r.l. (CONCORRENTI) / Mandataria

Studio Associato di Ingegneria & Architettura Maggiorani (mandatarie)

Studio Tecnico Ingg. Ass. Di Bisci & Guarnieri (mandatarie) / Con.geo. S.R.L. (mandatarie)

PROGEDI SRL (mandatarie) / Ing. Vincenzo Di Tuoro (mandatarie) / Studio Tecnico Forbato (mandatarie)

MASCE Snc (mandatarie) / Studio Tecnico Zaccaro (mandatarie) / Studio Pietro Lorenzo (mandatarie)

Studio Tecnico Topografico "Geom. Nicola Rolando" (mandatarie) / BELTRAMI ARCHITETTURA & INGEGNERIA S.r.l. (mandatarie) / Studio Tecnico Cuccurullo (mandatarie)

Riferimento n. 2017 Raccolta n. 240 REGISTRATO AD AIBANO LAZIALE il 17 dicembre 2017 al n. 17448 serie II

REVISIONI		REVISIONI	
N°	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO
00	31/10/2021	Emissione per PTD	A. Vanvari
01	01/11/2021	Emissione per PTD	L. Vanvaro
02	01/11/2021	Emissione per PTD	V. Misuraca

NUMERO E DATA ORDINE: LA 4000429 del 04/01/2021

MONDO DELL'AVVIO: PER ACCETTAZIONE PER RIFORMAZIONE

DGAR10019B2178471

TITOLO ELABORATO

RAZIONALIZZAZIONE RETE 220 kV DELLA VAL FORMAZZA

APPENDICE D

Planimetria catastale con D.P.A.

MONDO DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DGAR10019B2178471.pdf	1 unità = 1 m	AD	1:2000	9 / 37

Questo documento contiene informazioni di proprietà della Terra Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente per il servizio di pianificazione alla tratta per la quale è stato redatto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terra Rete Italia S.p.A.

This document contains information proprietary to Terra Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. No further reuse or spreading is permitted without the explicit permission of Terra Rete Italia S.p.A.