



LEGENDA

- +++ Elettrodotto 220 kV All'Acqua-Ponte e All'Acqua-Verampio - tratto in DT
- Elettrodotto 220 kV All'Acqua-Ponte - tratto in ST
- Elettrodotto 220 kV All'Acqua-Verampio - tratto in ST
- Elettrodotto ST 220 kV Ponte-Verampio
- +++ Elettrodotto 220 kV All'Acqua-Verampio e T.225 Verampio-Pallanzeno - tratto in DT
- +++ Elettrodotto 220 kV T.225 Verampio-Pallanzeno
- +++ Elettrodotto DT 132 kV T.433 Verampio-Crevola T. e T.460 Verampio-Domo Toce
- Interramento linea 132 kV "Fondovalle - Ponte V.F." T.427
- Interramento di un tratto della linea 132 kV "Morasco - Ponte" T.426
- confini comunali
- opere interferenti
- inn interferenza rilevata con distanza di sicurezza

TAV. 1/5
TAV. 2/5
TAV. 3/5
TAV. 4/5
TAV. 5/5

Dot. Ing. VITO MISURACA N. 7044

Varvaro & Misuraca Ingegneria S.r.l.

REVISIONI	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	ESAMINATO	APPROVATO
00	00/00/2021	Emissione per PTO	A. Verdici	L. Varvaro	V. Misuraca

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CONCORRENTI
 Varvaro & Misuraca Ingegneria S.r.l. (CAPOGRUPPO / MANDATARIA)
 Studio Associato di Ingegneria & Architettura Maggiorano (mandante)
 Studio Tecnico Ingg. Ass. Di Biasi & Guarneri (mandante) / Con.geo. S.R.L. (mandante)
 PROGEDI SRL (mandante) / Ing. Vincenzo Di TUORO (mandante) / Studio Tecnico Fortunato (mandante)
 MASCE Snc (mandante) / Studio Tecnico Lorenza (mandante) / Studio Pietro Lorenza (mandante)
 Studio Tecnico Topografico "Geom. Nicola Rotondaro" (mandante) / BELTRAMI ARCHITETTURA & INGEGNERIA S.r.l. (mandante) / Studio Tecnico Cuccurullo (mandante)
 Repertorio n. 2019 Raccolta n. 240 REGISTRATO AD ALBANO LAZIALE IL 17 dicembre 2019 al n. 12449 serie II

REVISIONI	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	ACCETTATO
00	00/00/2021	Emissione per PTO	L. Morca SRL SUP-PIA	L. Simone SRL SUP-PIA

NUMERO E DATA ORDINE: LA 400084278 del 03/03/2021
 MOTIVO DELL'INVIO: PER ACCETTAZIONE PER INFORMAZIONE

CODIFICA ELABORATO		
DGAR10019B2179124		
TITOLO ELABORATO		TIPOLOGIA ELABORATO
Razionalizzazione rete 220 kV della Val Formazza		PLANIMETRIA
APPENDICE E		PROGETTO
Planimetria con distanze di sicurezza relative ai rischi d'incendio per elettrodotti aerei		TE-AR-10-019

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DGAR10019B2179124.dwg	1 unità = 1 m	A2+	1:10.000	3 / 5

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.
 This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever stage of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibited.