



LEGENDA

Tracciato terrestre prima terna di cavi	Tracciato terrestre seconda terna di cavi
DPA dalla prima terna di cavi terrestri pari a 2,5 metri	DPA dalla seconda terna di cavi terrestri pari a 2,5 metri
(○) DPA dalla buca giunti: raggio 7 metri	

QUADRO D'UNIONE

enemalta

PROGETTO / PROJECT: Collegamento 220kV Italia - Malta
220kV Malta - Italy link

TITOLO / TITLE: Carta delle distanze di prima approssimazione (DPA) dal cavo terrestre

REVISIONE	0 01/06/2012	PRIMA EMISSIONE	S. Martorana	L. Molino	N. Rivabene
N.	DATA		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
DOCUMENTO N° ITMAD011931 NUMERO E DATA ORDINE 5400006133 del 3/12/2010					
Terna					

MOTIVO DELL'INVIO: PER APPROVAZIONE PER INFORMAZIONE

REVISIONES	0 01/06/2012	FIRST ISSUE	TERNA	S. Siciliano	J. Vessillo
N.	DATE		WRITTEN	VERIFIED	APPROVED

enemalta

NAME DEL FILE FILE NAME	ITMAD011931.dwg	SCALA CAD CAD SCALE	1:1	FORMATO FORMAT	A1	SCALA SCALE	1 : 2.000	FOLIO SHEET	2/8
----------------------------	-----------------	------------------------	-----	-------------------	----	----------------	-----------	----------------	-----

Questo documento contiene informazioni di proprietà Enemalta e Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità per cui è stato ricevuto. È vietata qualsiasi riproduzione senza l'autorizzazione scritta di Enemalta e Terna SpA.
This document contains information proprietary to Enemalta and Terna SpA and it all have to be used exclusively for the purposes for which it has been delivered. Whatever kind of spreading or reproduction without the written permission of Enemalta and Terna SpA is prohibited.