


- LEGENDA**
- Tracciato terrestre prima tema di cavi
 - Tracciato terrestre seconda tema di cavi
 - DPA dalla prima tema di cavi terrestri pari a 2.5 metri
 - DPA dalla seconda tema di cavi terrestri pari a 2.5 metri
 - DPA dalla buca giunti: raggio 7 metri



PROGETTO: Collegamento 220kV Italia - Malta
 PROIEZIONE: 220kV Malta - Italy link

TITOLO: *title*

Carta delle distanze di prima approssimazione (DPA) dal cavo terrestre

REVISIONI	N	DATA	DESCRIZIONE		S. Murroni ELABORATO	L. Manno VERIFICATO	N. Riviere APPROVATO
0	01/06/2012	PRIMA EMISSIONE					

DOCUMENTO No. ITMAD111931
 NUMERO E DATA ORDINE: 340006133 del 3/12/2010

MOTIVO DELL'INVIU: PER APPROVAZIONE PER INFORMAZIONE

REVISIONI	N	DATA	DESCRIZIONE	Terna	S. Scicluna WRITTEN	J. Vassallo VERIFIED	APPROVED
0	01/06/2012	FIRST ISSUE					

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOLIO
ITMAD111931.dwg	1:1	A1	1 : 2,000	8/8

Questo documento contiene informazioni di proprietà Enemalta e Terna. Egli deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato richiesto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Enemalta e Terna SpA. This document contains information proprietary to Enemalta and Terna SpA and it shall not be used exclusively for the purposes for which it has been intended. Whenever used in any way, without the written permission of Enemalta and Terna SpA is prohibited.