

LAYOUT SISTEMA IDRICO ANTINCENDIO A SECCO - LIVELLO BANCHINA - AREA 1 - SCALA 1:100

AREA PUBBLICA

SALA D'ATTESA

LOCALE SEM

LOCALE IAP

FILTRO FUMO

DN 80

DN 100

DN 100

GIUNTO DI DILATAZIONE

GIUNTO DI DILATAZIONE

10.0

43.50

BREZZANONE

TUBAZIONE STAFFATA A PARETE, IN ACCIAIO ZINCATO, SERIE PESANTE, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 10255, PROTETTA CON MATERASSINO ANTINCENDIO E1120 E FINITA CON CARTER DI ALLUMINIO

TUBAZIONE INSTALLATA AL DI SOPRA DEL CONTROSOFFITTO REI

SALITA AL PIANO PIAZZALE

LAYOUT SISTEMA IDRICO ANTINCENDIO A SECCO - LIVELLO BANCHINA - AREA 2 - SCALA 1:100

TUBAZIONE INSTALLATA AL DI SOPRA DEL CONTROSOFFITTO REI

SALITA AL PIANO PIAZZALE

AREA PUBBLICA

LOCALE SEM

LOCALE IAP

FILTRO FUMO

SALA D'ATTESA

DN 80

DN 100

DN 100

DN 150

GIUNTO DI DILATAZIONE

GIUNTO DI DILATAZIONE

43.50

43.50

10

S.CANDIDO

TUBAZIONE STAFFATA A PARETE, IN ACCIAIO ZINCATO, SERIE PESANTE, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 10255, PROTETTA CON MATERASSINO ANTINCENDIO E120 E FINITA CON CARTER DI ALLUMINIO

LAYOUT SISTEMA IDRICO ANTINCENDIO A SECCO - LIVELLO PIAZZALE - SCALA 1:100

LEGENDA

	SARACINESCA IN GHISA		SFIATO AUTOMATICO ARIA
	VALVOLA DI RITEGNO		INDICAZIONE PRESSIONE
	VALVOLA A SFERA		STABILIZZATORE O RIDUTTORE DI PRESSIONE (TRANSILLOID PICCOLA O ALTA PRESSIONE)
	IMBUTO PER SCARICO A VISTA		SCARICO CONVOGLIATO
	RIDUZIONE		IDROVALVE UNI 45 IN CASSETTA CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA
	ATTACCO UNI 70		VALVOLA DI SICUREZZA
	GIUNTO ANTISISMICO DI DILATAZIONE		

NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI COMPARTIMENTI ANTINCENDIO SARÀ ONERE DELL'APPALTATORE IL RIPRISTINO DELLE MEDESIME CONDIZIONI DI COMPARTIMENTAZIONE MEDIANTE SOLUZIONI CERTIFICATE.

COMMITTENTE:

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CUP: J34G18000150001

U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA VERONA - BRENNERO E LINEA FORTEZZA - SAN CANDIDO
NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO "VARIANTE DI RIGA"

VARIANTE VAL DI RIGA

STAZIONE DI NAZ-SCIAVES

IMPIANTO IDRANTI

LAYOUT IMPIANTISTICO

SCALA:

1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IB0H	00	D	17	PA	A10302	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Definitiva		12/2020		12/2020		12/2020	

File: IB0H00017PA0302001A.DWG

U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA VERONA - BRENNERO E LINEA FORTEZZA - SAN CANDIDO
NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO "VARIANTE DI RIGA"

VARIANTE VAL DI RIGA

STAZIONE DI NAZ-SCIAVES

IMPIANTO IDRANTI
LAYOUT IMPIANTISTICO

[illegible]